

# 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 02 月

一、1. 垃圾進廠量：	15370.72	公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：	6966.49	公噸／月
總進廠量：	22337.21	公噸／月
備註：	1. 有無事業廢棄物進廠？	有
	2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？	無

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	651.00	四號爐	
二號爐	696.00	五號爐	
三號爐	640.00		

二、垃圾焚化處理量：	23580.70	公噸／月	
爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	7848.90	四 號 爐	
二 號 爐	8384.80	五 號 爐	
三 號 爐	7347.00		

三、垃圾滲出水處理量：0.00 公噸／月

四、月底待處理量：6027.43 公噸／月

五、灰渣 (灰燼) 量：	3660.87	公噸／月
名 称	數 量 (公噸／月)	
飛 灰	飛 灰	127.55
	反應生成物	509.91
底 渣		3023.41

六、飛灰、反應灰送至固化場量：637.46 公噸／月

七、活性碳使用量：	10041.00	公斤／月	
爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	3281.00	四號爐	
二號爐	3480.00	五號爐	
三號爐	3280.00		

八、發電量	項 目	單 位	數 值
	發 電 量	(度／月)	12308700.00
	售 電 量	(度／月)	9419130.00

填表說明：1. 本表由公營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	45.00	2月9日一號爐因過熱器積灰，造成無法維持爐內負壓，於18:00停爐進行清灰作業，於2月11日15:10完成啟爐作業。
二號爐	0.00	
三號爐	56.00	(1)2月3日因二號垃圾吊車故障阻礙到3號爐進料，於23:00停爐，於2月4日03:00完成啟爐作業併入系統。 (2)2月7日三號爐過熱器積灰，於 08:00停爐進行清灰作業，於2月9日12:00完成啟爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量：2,272.26 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量：2,532.70 公噸／日

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	95.58	79.93	79.86		
SO <sub>x</sub>	ppm	9.64	5.35	9.76		
CO	ppm	3.13	8.83	7.85		
HCL	ppm	7.29	2.95	1.83		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.19	0.77	1.77		

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國109年3月10日編製

連絡電話：2680-8217

