

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 5 月

一、1. 垃圾進廠量： 21716.44 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5184.42 公噸／月
 總進廠量： 26900.86 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		28183.10	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9448.00	四 號 爐	
二 號 爐	9215.90	五 號 爐	
三 號 爐	9519.20		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 6589.79 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		4509.32	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	56.43	
	反應生成物	679.02	
底 渣		3773.87	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 735.45 公噸／月

七、活性碳使用量：		11158.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3720.00	四號爐	
二號爐	3718.00	五號爐	
三號爐	3720.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	13322000.00
售 電 量	（度／月）	10400810.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,335.92 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量： 2,735.65 公噸/日

十二、排放值（月平均值）							
項 目	單 位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	95.93	94.32	92.06			
SO _x	ppm	5.49	3.99	4.06			
CO	ppm	17.33	14.25	11.24			
HCL	ppm	16.34	18.40	17.75			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	0.96	0.59	2.03			

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國106年6月28日編製

連絡電話：2680-8217