

# 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 08 月

一、1. 垃圾進廠量：

16973.95 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

9479.96 公噸／月

總進廠量：

26453.91 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：

26278.90 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	8992.20	四 號 爐	
二 號 爐	9085.60	五 號 爐	
三 號 爐	8201.10		

三、垃圾滲出水處理量：

0.00 公噸／月

四、月底待處理量：

6626.70 公噸／月

五、灰渣 (灰爐) 量：

3890.98 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	85.83
	反應生成物	521.94
底 渣		3283.21

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

607.77 公噸／月

七、活性碳使用量：

10727.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	3671.00	四號爐	
二號爐	3671.00	五號爐	
三號爐	3385.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14571600.00
售 電 量	(度／月)	11600080.00

填表說明：1. 本表由公營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	733.00	四號爐	
二號爐	733.00	五號爐	
三號爐	663.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	11.00	一號爐於8月10日17:23起，因台電佳安端饋線異常，與台電端解聯，並於8月11日4:00完成啟爐。
二號爐	11.00	二號爐於8月10日17:23起，因台電佳安端饋線異常，與台電端解聯，並於8月11日4:00完成啟爐。
三號爐	81.00	(1)三號爐於8月10日17:23起，因台電佳安端饋線異常，與台電端解聯，並於8月11日8:00完成啟爐。 (2)三號爐於8月12日21:00起，因爐床液壓泵失壓熱機停爐，並於當日22:00完成啟爐。 (3)三號爐於8月14日17:00起，因第一煙道左側牆14米爐管洩漏停爐檢修，並於8月16日02:23完成啟爐。 (4)三號爐於8月24日17:00起，因進料機台下方破損停爐檢修，並於8月25日23:30完成啟爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,481.97 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量 2,654.30 公噸／日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	57.04	72.81	78.75		
SO <sub>2</sub>	ppm	4.86	4.59	7.12		
CO	ppm	8.89	12.79	13.17		
HCl	ppm	8.18	1.45	15.99		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	0.89	0.84	1.18		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國109年9月16日編製

連絡電話：2680-8217