

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 12 月

一、1. 垃圾進廠量： 12485.7 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 9378.61 公噸／月
 總進廠量： 21864.31 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		25846.00 公噸／月	
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	8613.30	四 號 爐	
二 號 爐	8189.30	五 號 爐	
三 號 爐	9043.40		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 2202.59 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：		3646.92 公噸／月	
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	147.62	
	反應生成物	479.45	
底 渣		3019.85	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 627.07 公噸／月

七、活性碳使用量：		10112.00 公斤／月	
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3428.00	四號爐	
二號爐	3267.00	五號爐	
三號爐	3417.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	10479600.00
售 電 量	（度／月）	8188530.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	683.00	四號爐	
二號爐	640.00	五號爐	
三號爐	683.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	61.00	一號爐於12月2日00:00開始執行歲修停爐作業，並於12月4日13:00完成啟爐作業，共計停爐時間為61小時。
二號爐	104.00	(1)二號爐於12月1日17:00開始執行歲修停爐作業，並於12月4日20:00完成啟爐作業，本月共計停爐時間為75小時。 (2)12月26日00:00因二號爐第二RUN爐床異常無法作動，進行停爐檢修作業，並於12月27日05:00完成啟爐作業，共計停爐時間為29小時。
三號爐	61.00	三號爐於12月2日00:00開始執行歲修停爐作業，並於12月4日13:00完成啟爐作業，本月共計停爐時間為61小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,327.92 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,293.33 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	93.55	89.11	87.76		
SO _x	ppm	4.34	4.64	4.26		
CO	ppm	14.15	11.88	8.79		
HCL	ppm	16.22	17.37	17.30		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	2.05	1.55	1.48		

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國107年元月20日編製

連絡電話：2680-8217