

煙函編號：P001

新北市樹林垃圾焚化廠C E M S 煙函監測系統月報表

資料日期：2017/8

文件編號：

煙函編號：P001

測 項	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量	溫度
日 / 單位	PPM	PPM	PPM	PPM	%	%	%	Nm3/Hr	℃
01	17.12	8.19	85.19	3.59	19.83	12.05	0.65	70872.19	143.85
02	15.41	8.78	88.84	4.71	19.09	11.77	0.76	75711.24	142.37
03	14.04	10.24	77.58	9.89	18.25	12.11	0.78	78127.83	142.81
04	11.74	13.72	88.17	2.37	18.95	10.66	0.72	89333.09	142.90
05	15.92	14.89	90.13	3.84	18.86	11.60	0.76	78203.86	143.67
06	13.49	11.34	86.10	2.61	19.52	11.59	1.06	74695.80	144.50
07	14.34	11.43	85.45	2.59	19.27	11.59	1.02	73806.37	144.64
08	12.57	5.57	90.19	2.69	18.81	12.09	1.12	78515.92	143.91
09	17.27	10.58	100.01	6.25	18.19	11.87	1.09	82025.38	143.68
10	15.75	18.35	91.69	7.72	18.67	11.57	1.06	84169.84	144.34
11	14.24	16.45	78.97	6.86	18.87	11.81	1.12	77357.39	143.94
12	18.91	14.16	89.38	6.21	18.83	12.00	1.20	74030.33	143.18
13	18.10	20.31	82.53	7.46	19.26	11.95	1.25	76900.66	143.06
14	17.54	13.00	87.93	4.92	19.07	11.80	1.20	79633.36	142.24
15	15.95	11.67	84.98	4.71	18.83	12.16	1.15	76709.15	143.06
16	12.91	15.58	88.58	5.61	18.96	12.00	1.17	71819.59	140.98
17	13.92	19.67	88.27	9.03	18.95	12.16	1.23	68796.87	141.52
18	12.62	15.78	95.35	4.19	19.17	12.11	1.19	74414.99	142.22
19	18.77	16.20	90.20	4.54	19.12	10.86	1.11	79679.87	142.25
20	14.57	13.53	95.21	4.95	19.04	12.02	1.11	75948.70	143.07
21	17.78	12.59	88.37	4.84	19.02	11.62	1.15	80984.05	142.86
22	17.93	17.24	80.50	5.61	18.87	11.80	1.10	78544.06	144.46
23	14.28	15.83	89.36	5.25	19.92	11.58	1.15	68923.92	145.16
24	17.42	13.13	94.22	5.14	19.63	11.47	1.22	73945.52	145.44
25	13.88	15.59	97.23	6.28	19.17	11.71	1.17	72485.60	144.22
26	12.56	15.23	76.89	5.13	18.99	11.81	1.13	73251.25	144.47
27	19.05	16.22	88.35	4.92	19.20	11.80	1.24	71067.82	144.59
28	14.68	14.02	93.96	6.83	19.06	12.10	1.35	70960.92	145.41
29	15.19	13.97	97.45	7.13	18.42	12.26	1.13	78147.84	144.73
30	10.58	13.71	107.59	4.38	17.88	12.78	1.14	74759.32	143.71
31	13.94	15.66	88.65	19.53	18.70	11.84	0.84	82428.23	143.83
平均 值	15.29	13.93	89.08	5.76	18.98	11.82	1.08	76330.68	143.58
最 大 值	19.05	20.31	107.59	19.53	19.92	12.78	1.35	89333.09	145.44
最 小 值	10.58	5.57	76.89	2.37	17.88	10.66	0.65	68796.87	140.98
排放標準	< 53.3	< 100.0	< 166.7	< 53.3			< 10		
月排放量	1415.03	987.69	10317.36	945.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

煙函編號：P002

資料日期：2017/8

新北市樹林垃圾焚化廠C E M S 煙函監測系統月報表

文件編號：

煙函編號：P002

測 項	氮化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量	溫度
日 / 單位	PPM	PPM	PPM	PPM	%	%	%	Nm ³ /Hr	℃
01	16.58	10.45	82.31	6.96	21.53	12.49	0.88	74077.24	125.46
02	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15	24.82	10.50	97.60	8.12	21.84	13.96	1.55	59550.18	138.50
16	16.81	6.48	100.59	5.58	18.17	10.89	1.41	81614.70	134.74
17	17.07	18.34	102.13	5.26	21.48	11.34	1.28	67878.21	135.47
18	17.88	16.56	100.52	5.76	21.14	11.63	1.24	74405.60	136.21
19	18.01	10.67	99.06	4.35	20.51	12.56	1.24	71558.42	137.93
20	18.71	11.06	101.01	3.86	21.00	11.87	1.26	71074.95	136.84
21	14.86	9.56	87.18	4.37	20.43	11.84	1.21	75342.90	134.72
22	19.16	21.56	95.84	3.99	19.28	12.05	1.18	67928.86	133.52
23	16.50	12.04	99.54	4.48	22.05	12.02	1.15	74857.19	132.43
24	15.76	8.48	95.14	4.98	21.79	11.88	1.20	70952.90	132.13
25	14.69	15.68	94.35	6.80	21.67	11.78	1.21	75269.73	131.83
26	21.05	9.22	88.91	6.45	18.46	11.24	1.20	76637.65	133.78
27	20.47	10.14	90.22	4.63	19.41	11.61	1.22	70488.35	134.62
28	19.68	9.21	91.05	4.31	20.37	12.08	1.23	71223.51	134.99
29	14.33	11.79	90.21	6.34	17.40	13.47	1.20	68333.83	134.87
30	15.19	7.24	86.33	5.42	14.19	13.81	1.22	74059.97	135.22
31	22.54	15.93	100.73	8.75	17.36	12.97	1.23	63758.65	141.43
平均值	17.92	12.00	94.98	5.50	19.89	12.19	1.23	71611.82	134.71
最大值	24.82	21.56	102.13	8.75	22.05	13.96	1.55	81614.70	141.43
最小值	14.33	6.48	82.31	3.86	14.19	10.89	0.88	59550.18	125.46
排放標準	< 53.3	< 100.0	< 166.7	< 53.3			< 10		
月排放量	861.68	441.35	5782.82	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

煙函編號：P003

資料日期：2017/8

新北市樹林垃圾焚化廠C E M S 煙函監測系統月報表

文件編號：

煙函編號：P003

測 項	氮化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量	溫度
日 / 單位	PPM	PPM	PPM	PPM	%	%	%	Nm3/Hr	℃
01	19.22	7.42	86.67	5.77	18.79	12.54	2.57	71268.66	135.16
02	19.28	9.49	90.54	4.52	17.95	12.16	2.48	78678.18	141.64
03	11.94	12.18	100.52	4.53	17.52	12.95	2.64	73593.62	149.42
04	15.97	10.78	76.02	4.48	18.28	11.71	2.75	77577.75	142.98
05	14.13	13.09	83.39	5.46	22.90	12.78	2.59	71721.72	144.05
06	12.85	9.39	94.26	3.26	17.63	11.80	2.56	68939.96	148.69
07	18.46	10.99	96.12	4.18	18.60	11.97	2.66	66615.55	147.42
08	18.79	11.35	73.11	4.82	18.41	12.26	2.65	64698.95	146.25
09	16.18	18.14	81.37	5.01	19.35	12.47	2.67	72767.62	136.83
10	21.34	20.31	78.31	3.29	19.17	11.80	2.80	70545.96	139.09
11	17.21	17.07	91.86	4.93	19.39	11.71	2.82	70816.91	137.02
12	16.95	15.99	96.76	7.07	20.21	11.84	2.82	74318.78	132.94
13	19.02	14.62	91.75	8.60	21.18	12.17	2.79	74133.99	130.93
14	15.98	18.87	95.41	6.29	21.40	12.83	2.89	63313.50	125.78
15	16.29	17.92	94.51	6.76	20.00	13.31	2.94	65159.11	108.07
16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
25	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
28	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
30	10.37	11.67	106.58	11.30	15.65	13.61	2.62	72969.01	139.11
31	14.48	10.30	86.48	4.99	19.64	12.59	2.26	63218.51	147.14
平 均 值	16.74	13.48	88.71	5.32	19.18	12.38	2.68	70608.10	138.38
最 大 值	21.34	20.31	106.58	11.30	22.90	13.61	2.94	78678.18	149.42
最 小 值	10.37	7.42	73.11	3.26	15.65	11.71	2.26	63218.51	108.07
排放標準	< 53.3	< 100.0	< 166.7	< 53.3			< 10		
月排放量	722.25	442.57	4809.67	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00