

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 7 月

一、1. 垃圾進廠量： 19821.95 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7346.59 公噸／月
 總進廠量： 27168.54 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	743.00	四號爐	
二號爐	674.00	五號爐	
三號爐	726.00		

二、垃圾焚化處理量： 24842.50 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸／月)	爐 號	焚化量(公噸／月)
一 號 爐	8556.70	四 號 爐	
二 號 爐	7781.70	五 號 爐	
三 號 爐	8504.10		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 7718.03 公噸／月

五、灰渣(灰爐)量： 2750.71 公噸／月

名 稱	數 量(公噸／月)
飛 灰	78.82
反應生成物	657.34
底 渣	2014.55

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 736.16 公噸／月

七、活性碳使用量： 10815.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤／月)	爐 號	噴注量(公斤／月)
一號爐	3720.00	四號爐	
二號爐	3453.00	五號爐	
三號爐	3642.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	11426100.00
售 電 量	(度／月)	8467630.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	1.00	一號爐於7月1日00:00因一次風故障進行停爐作業，並於當日01:00完成檢修啟爐作業，共計停爐時間為1小時。
二號爐	70.00	(1)二號爐於7月17日19:00因爐床第二run油壓缸故障，進行熱機停爐並更換且同時進行篩分擋板積灰清除作業，並於7月18日 02:00完成啟爐作業，共計停爐時間為7小時。 (2)二號爐於7月23日07:00因Sifting積灰架橋，進行熱機停爐清理作業，並於當日20:00完成啟爐(本次共計停爐時間為13小時)，於21:00發現二號爐正壓，經檢查噴霧冷卻器A/B桶壁積灰滯留造成架橋煙氣無法通過，故進行熱機停爐清除作業，並於7月25日23:00完成啟爐，本次共計停爐時間為50小時。
三號爐	18.00	三號爐於7月27日19:00因袋式集塵器HOPPER積灰架橋進行熱機停爐清除作業，並於 7月28日13:00完成啟爐，共計停爐時間為18小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,282.23 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,368.33 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	91.40	94.19	91.45		
SO _x	ppm	5.71	4.50	6.06		
CO	ppm	15.21	11.47	13.33		
HCL	ppm	14.80	17.39	17.74		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.13	0.84	2.24		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國106年11月2日編製