

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 8 月

一、1. 垃圾進廠量： 13647.27 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5983.29 公噸／月
 總進廠量： 19630.56 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		19150.30	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9208.40	四 號 爐	
二 號 爐	5527.10	五 號 爐	
三 號 爐	4414.80		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 8454.30 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：		2638.75	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	70.93	
	反應生成物	428.69	
底 渣		2139.13	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 499.62 公噸／月

七、活性碳使用量：		7748.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3758.00	四號爐	
二號爐	2107.00	五號爐	
三號爐	1883.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	8138000.00	
售 電 量	（度／月）	5436970.00	

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	417.00	五號爐	
三號爐	372.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	327.00	二號爐於8月1日12:00執行歲修停爐檢修作業，並於8月15日03:00完成啟爐作業，共計停爐時數為327小時。
三號爐	372.00	(1)三號爐於8月15日03:00執行歲修停爐檢修作業，並於8月30日03:00完成啟爐作業，共計停爐時數為360小時。 (2)三號爐於8月31日12:00因第一煙道右後牆18米第33支及第34支爐管洩漏進行停爐檢修作業，於本月共計停爐時數為12小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,241.87 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 1,714.68 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	89.27	94.60	89.63			
SO _x	ppm	5.80	5.53	5.60			
CO	ppm	13.96	11.94	13.50			
HCL	ppm	15.24	17.94	16.12			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	1.08	1.23	2.68			

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮
 連絡電話：2680-8217

民國106年11月2日編製

