

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 3 月

一、1. 垃圾進廠量： 16050.88 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5410.02 公噸／月
 總進廠量： 21460.90 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		19436.90	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	7305.70	四 號 爐	
二 號 爐	5697.90	五 號 爐	
三 號 爐	6433.30		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 8004.04 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：		4525.86	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	99.19	
	反應生成物	562.49	
底 渣		3864.18	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 661.68 公噸／月

七、活性碳使用量：		7856.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	2866.00	四號爐	
二號爐	2482.00	五號爐	
三號爐	2508.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	9459300.00	
售 電 量	（度／月）	7231220.00	

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	570.00	四號爐	
二號爐	485.00	五號爐	
三號爐	497.00		

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	174.00	一號爐於3月24日18:00起執行歲修停爐作業，本月共計停爐時間為174小時。
二號爐	259.00	(1)二號爐於3月17日18:00起執行歲修停爐作業，並於3月28日11:00 完成歲修作業，共計停爐時間為257小時。 (2)二號爐於3月30日18:00因入料斗架橋進行停爐作業，並於當日20:00恢復正常運轉，共計停爐時間為2小時。
三號爐	247.00	三號爐於3月21日17:00起執行歲修停爐檢修作業，本月共計停爐時間為247小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,254.63 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 1,858.60 公噸/日

十二、排放值（月平均值）		排 放 值					
項目	單位	一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	99.76	95.41	96.94			
SO _x	ppm	5.66	4.40	5.32			
CO	ppm	17.83	14.23	10.53			
HCL	ppm	17.10	20.24	19.12			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	0.87	1.29	1.96			

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮 民國106年4月14日編製
 連絡電話：2680-8217