

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 1 月

一、1. 垃圾進廠量： 25503.85 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 0.00 公噸／月
 總進廠量： 25503.85 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		26985.50	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9347.40	四 號 爐	
二 號 爐	8957.50	五 號 爐	
三 號 爐	8680.60		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 6552.59 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		5519.34	公噸／月
名 稱		數 量（公噸／月）	
飛 灰	飛 灰	121.56	
	反應生成物	664.05	
底 渣		4733.73	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 785.61 公噸／月

七、活性碳使用量：		10946.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3724.00	四號爐	
二號爐	3723.00	五號爐	
三號爐	3499.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14709800.00
售 電 量	(度/月)	11747920.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	741.00	五號爐	
三號爐	694.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	3.00	二號爐於1月3日16:00因垃圾入料斗架橋進行停爐作業，並於當日19:00完成啟爐作業，共計停爐時間為3小時
三號爐	50.00	三號爐於1月16日00:00停爐執行入料斗架橋排除作業，於1月18日02:00恢復正常運轉，共計停爐時間為50小時
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,418.89 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 2,717.20 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項目	單位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	98.07	88.17	98.17			
SO _x	ppm	5.97	3.10	4.98			
CO	ppm	15.06	11.15	17.75			
HCL	ppm	21.84	18.49	21.03			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	1.71	1.10	1.55			

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國106年1月20日編製

連絡電話：2680-8217