

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 11 月

一、1. 垃圾進廠量： 12307.99 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 10685.74 公噸／月
 總進廠量： 22993.73 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		26059.30	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9008.10	四 號 爐	
二 號 爐	8022.80	五 號 爐	
三 號 爐	9028.40		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 4734.28 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		4417.14	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	152.80	
	反應生成物	544.61	
底 渣		3719.73	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 697.41 公噸／月

七、活性碳使用量：		10479.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3599.00	四號爐	
二號爐	3280.00	五號爐	
三號爐	3600.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	7295200.00	
售 電 量	（度／月）	5624900.00	

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	646.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)		
爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	74.00	1. 二號爐於11月1日00:00因第一煙道右後牆27.5米第18支爐管破管進行停爐作業，並於11月2日11:00完成啟爐作業，共計停爐時間為35小時。 2. 二號爐於11月6日19:00因第一煙道右牆18米第43支爐管破管進行停爐作業，並於11月8日10:00完成啟爐作業，共計停爐時間為45小時。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,287.09 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 2,350.64 公噸/日

十二、排放值（月平均值）							
項 目	單 位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	90.23	86.68	86.19			
SO _x	ppm	3.75	4.68	5.91			
CO	ppm	11.83	11.12	9.69			
HCL	ppm	16.47	15.34	17.77			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	1.60	2.16	2.68			

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國106年12月7日編製

連絡電話：2680-8217