

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 2 月

一、1. 垃圾進廠量： 19106.77 公噸／月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5734.78 公噸／月  
 總進廠量： 24841.55 公噸／月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

| 二、垃圾焚化處理量： |           | 24629.10 | 公噸／月      |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 爐 號        | 焚化量（公噸／月） | 爐 號      | 焚化量（公噸／月） |
| 一 號 爐      | 7965.40   | 四 號 爐    |           |
| 二 號 爐      | 8108.10   | 五 號 爐    |           |
| 三 號 爐      | 8555.60   |          |           |

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 5780.04 公噸／月

| 五、灰渣（灰渣）量： |           | 3623.90 | 公噸／月 |
|------------|-----------|---------|------|
| 名 稱        | 數 量（公噸／月） |         |      |
| 飛 灰        | 飛 灰       | 107.67  |      |
|            | 反應生成物     | 549.84  |      |
| 底 渣        |           | 2966.39 |      |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 657.51 公噸／月

| 七、活性碳使用量： |           | 9843.00 | 公斤／月      |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 爐 號       | 噴注量（公斤／月） | 爐 號     | 噴注量（公斤／月） |
| 一號爐       | 3122.00   | 四號爐     |           |
| 二號爐       | 3360.00   | 五號爐     |           |
| 三號爐       | 3361.00   |         |           |

| 八、發電量 |       |             |  |
|-------|-------|-------------|--|
| 項 目   | 單 位   | 數 值         |  |
| 發 電 量 | （度／月） | 12875700.00 |  |
| 售 電 量 | （度／月） | 10197530.00 |  |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 619.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 672.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 | 672.00 |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數  | 停 爐 原 因                                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一號爐 | 53.00 | 一號爐2月4日0:00因爐床NO.2 RUN、NO.3 RUN火格子掉落進行停爐檢修，並於2月6日05:00完成檢修啟爐作業，共計停爐時間為53小時。 |
| 二號爐 | 0.00  |                                                                             |
| 三號爐 | 0.00  |                                                                             |
| 四號爐 |       |                                                                             |
| 五號爐 |       |                                                                             |

十一、平均低位發熱量 2,278.18 仟卡/公斤  
 日平均蒸氣產量 2,677.84 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

| 項 目             | 單 位                | 排 放 值 |       |       |       |       |  |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                 |                    | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |  |
| NO <sub>x</sub> | ppm                | 99.82 | 94.12 | 93.18 |       |       |  |
| SO <sub>x</sub> | ppm                | 5.92  | 4.05  | 5.55  |       |       |  |
| CO              | ppm                | 15.36 | 15.00 | 12.49 |       |       |  |
| HCL             | ppm                | 20.06 | 19.05 | 18.89 |       |       |  |
| Dust            | mg/Nm <sup>3</sup> | -     | -     | -     |       |       |  |
| 不透光率            | %                  | 1.51  | 1.29  | 1.90  |       |       |  |

備註：1. 有無異常排放？ 無。  
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。  
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國106年3月15日編製

連絡電話：2680-8217