

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 111 年 3 月

一、1. 垃圾進廠量：

20724.65 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

7863.65 公噸／月

總進廠量：

28588.30 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	701.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

二、垃圾焚化處理量：

26699.90 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	8520.10	四 號 爐	
二 號 爐	9137.30	五 號 爐	
三 號 爐	9042.50		

三、垃圾滲出水處理量：

314.16 公噸／月

四、月底待處理量：

7868.59 公噸／月

五、灰渣 (灰燼) 量：

4254.84 公噸／月

名 称		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	95.16
	反應生成物	329.05
底 渣		3830.63

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

424.21 公噸／月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	15543800.00
售 電 量	(度／月)	12828040.00

填表說明：1. 本表由公營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	43.00	一號爐於3月25日18:00起，停爐檢修過熱器管並於3月27日13:00完成起爐
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,409.09 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,687.49 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	51.96	59.31	48.80		
SO _x	ppm	1.13	0.44	2.32		
CO	ppm	10.78	9.30	11.05		
HCl	ppm	14.92	14.64	14.74		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.45	1.48	1.44		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年4月1日編製

連絡電話：2680-8217