

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 6 月

一、1. 垃圾進廠量： 22302.61 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5066.69 公噸／月
 總進廠量： 27369.30 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	715.00	五號爐	
三號爐	720.00		

二、垃圾焚化處理量： 27767.10 公噸／月

爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9272.10	四 號 爐	
二 號 爐	9028.50	五 號 爐	
三 號 爐	9466.50		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 5391.99 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量： 3902.37 公噸／月

名 稱	數 量（公噸／月）
飛 灰	飛 灰 78.44
	反應生成物 723.86
底 渣	3100.07

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 802.30 公噸／月

七、活性碳使用量： 10785.00 公斤／月

爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3595.00	四號爐	
二號爐	3595.00	五號爐	
三號爐	3595.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	11835900.00
售 電 量	（度／月）	9011700.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	5.00	二號爐於6月23日19:00停爐執行入料斗架橋排除作業，並於當日24:00恢復正常運轉，共計停爐時間為5小時。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,169.85 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,549.24 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	97.41	95.35	95.93			
SO _x	ppm	5.10	3.36	4.17			
CO	ppm	17.92	14.31	15.08			
HCL	ppm	16.37	17.19	17.73			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	1.33	0.79	2.19			

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國106年7月5日編製

連絡電話：2680-8217