

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 12 月

一、1. 垃圾進廠量：

9513.5 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

5786.69 公噸／月

總進廠量：

15300.19 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	505.00	四號爐	
二號爐	142.00	五號爐	
三號爐	434.00		

二、垃圾焚化處理量：

13372.40 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	6187.20	四 號 爐	
二 號 爐	1761.40	五 號 爐	
三 號 爐	5423.80		

三、垃圾滲出水處理量：

0.00 公噸／月

四、月底待處理量：

5653.90 公噸／月

五、灰渣 (灰爐) 量：

3213.63 公噸／月

名 称		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	115.15
	反應生成物	316.79
底 渣		2781.69

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

431.94 公噸／月

七、活性碳使用量：

5492.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	2592.00	四號爐	
二號爐	716.00	五號爐	
三號爐	2184.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	7378200.00
售 電 量	(度／月)	5707700.00

填表說明：1. 本表由公營民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	239.00	12/17，一號爐於17:00起，停爐進行歲修作業，12/27 00:00完成起爐 12/31，一號爐於08:00起，停爐進行爐床火格子之間隙調校
二號爐	602.00	11/1，21:00二號爐停爐歲修暨整建 12/26，二號爐於01:40完成起爐
三號爐	310.00	12/18，三號爐於08:00起，停爐進行歲修作業 12/31，三號爐於07:00完成起爐
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,361.44 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 1,349.13 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	63.55	98.33	74.17		
SO _x	ppm	1.99	2.03	2.93		
CO	ppm	16.31	22.64	13.33		
HCl	ppm	8.30	21.41	23.40		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.21	1.14	1.40		

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國110年1月12日編製

連絡電話：2680-8217