

廠房噪音監測結果

監測日期：106/09/05

監測點位	L _{eq} 日 (dB(A))	L _{max} 日 (dB(A))	L _{eq} 夜 (dB(A))	L _{max} 夜 (dB(A))
廠區東北角小公園上方	58.8	72.5	50.7	59.3
廠區外西北角	50.9	58.5	51.7	57.8
廠區外環境品質監測站旁	58.5	75.9	51.1	54.5
樹林灰渣掩埋場大門	58.4	70.5	50.0	58.7
樹林灰渣掩埋場馬路旁告示牌	66.0	77.0	51.0	64.9
行政大樓前	63.7	76.0	51.8	56.2