

廠房噪音監測結果

監測日期：106/11/07

監測點位	L _{eq} 日 (dB(A))	L _{max} 日 (dB(A))	L _{eq} 夜 (dB(A))	L _{max} 夜 (dB(A))
廠區東北角小公園上方	57.8	77.5	52.4	68.6
廠區外西北角	47.3	54.0	47.2	56.1
廠區外環境品質監測站旁	55.8	63.6	55.3	58.7
樹林灰渣掩埋場大門	52.5	65.0	49.0	67.5
樹林灰渣掩埋場馬路旁告示牌	66.7	76.1	42.4	79.7
行政大樓前	65.8	75.9	66.1	79.6