

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年09月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.85	7.45	79.08	0.16	17.66	10.70	1.20	66573.04
1	16.33	5.16	81.88	0.12	17.75	10.67	1.21	66317.64
2	14.82	2.85	94.78	0.41	17.46	10.71	1.24	66492.96
3	15.53	2.82	90.81	0.24	17.54	10.66	1.24	66484.69
4	15.62	3.26	93.29	0.23	17.72	10.55	1.24	67407.46
5	15.18	3.77	90.06	0.09	18.23	10.45	1.24	67293.71
6	19.90	9.53	69.92	0.22	17.41	10.39	1.27	66946.62
7	14.30	5.62	75.94	0.15	18.32	10.75	1.31	64499.90
8	15.40	6.42	71.93	0.06	18.01	10.43	1.30	67177.05
9	16.62	11.26	74.95	0.11	18.86	10.31	1.27	65962.42
10	14.92	11.98	72.45	0.08	19.40	10.00	1.30	68434.35
11	12.82	4.09	68.59	0.06	18.50	10.41	1.26	66010.64
12	11.44	4.19	70.48	0.07	18.79	10.51	1.28	66012.44
13	12.85	4.80	72.63	0.07	18.73	10.48	1.28	66433.62
14	9.42	26.18	74.15	0.11	20.56	9.86	1.27	68196.07
15	13.13	8.29	75.24	0.10	17.82	10.70	1.25	65357.52
16	12.99	6.15	80.15	0.07	17.99	11.05	1.26	63277.11
17	13.93	6.65	73.59	0.06	19.00	10.69	1.26	65138.79
18	13.44	11.48	77.33	0.07	18.77	10.49	1.26	66356.45
19	13.26	7.52	74.21	0.09	19.72	10.39	1.26	66714.72
20	17.37	11.72	73.18	0.14	18.37	10.63	1.29	66007.48
21	15.27	5.80	77.93	0.06	18.51	10.35	1.28	67250.39
22	18.93	5.32	79.36	0.09	18.27	10.51	1.29	66724.36
23	13.27	4.63	81.37	0.07	19.04	10.63	1.29	65887.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	14.69	7.37	78.05	0.12	18.43	10.51	1.26	66373.19
最大值	19.90	26.18	94.78	0.41	20.56	11.05	1.33	68434.35
發生時間	6	14	2	2	14	16		10
最小值	9.42	2.82	68.59	0.06	17.41	9.86	1.19	63277.11
發生時間	14	3	11	8	6	14		16
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.07 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.08 %	-0.05 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年09月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.84	3.46	83.66	0.32	19.78	9.76	1.44	64787.60
1	14.23	18.14	82.99	0.82	19.15	9.47	1.43	66318.99
2	13.85	10.92	78.88	0.46	17.82	10.31	1.40	61260.47
3	12.97	3.80	85.51	0.32	18.71	10.32	1.40	62792.49
4	14.89	2.04	103.24	0.42	18.73	10.67	1.40	64079.92
5	16.93	2.52	105.27	0.39	18.10	10.84	1.40	62893.44
6	15.48	2.54	94.42	0.20	18.97	10.11	1.40	65043.80
7	23.58	3.03	94.34	1.16	17.66	11.14	1.38	61026.68
8	15.91	53.02	87.09	1.57	17.55	10.38	1.40	60990.84
9	18.46	6.70	80.32	1.02	17.66	10.34	1.41	63559.40
10	12.79	8.13	80.03	0.95	17.78	10.55	1.41	61183.20
11	11.89	3.40	92.09	0.58	19.09	10.26	1.40	62080.50
12	12.89	13.75	90.81	0.95	18.45	10.16	1.40	63321.13
13	11.45	5.38	94.11	0.79	17.53	10.64	1.40	60236.76
14	11.52	20.16	85.40	2.23	18.57	10.07	1.40	64359.77
15	15.28	5.85	96.75	5.18	17.98	10.64	1.40	62573.00
16	15.15	17.58	101.75	2.01	16.65	11.08	1.40	60947.41
17	12.52	7.34	102.18	0.15	17.86	10.88	1.41	59777.10
18	13.84	3.32	99.41	0.16	18.59	10.64	1.41	60198.44
19	12.82	6.56	89.00	0.18	17.58	10.58	1.40	60708.57
20	11.13	22.22	97.50	0.22	17.74	10.86	1.42	59177.39
21	10.47	8.63	87.88	0.55	17.45	10.49	1.40	58786.34
22	13.40	7.41	86.86	0.78	17.79	10.42	1.40	58924.02
23	12.99	6.21	94.45	0.20	18.93	10.51	1.41	60697.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	14.18	10.09	91.41	0.90	18.17	10.46	1.41	61905.21
最大值	23.58	53.02	105.27	5.18	19.78	11.14	1.44	66318.99
發生時間	7	8	5	15	0	7		1
最小值	10.47	2.04	78.88	0.15	16.65	9.47	1.37	58786.34
發生時間	21	4	2	17	16	1		21
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	-0.01 %	-0.10 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年09月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.44	19.08	67.05	1.15	21.25	8.70	1.30	84391.99
1	16.35	29.28	58.78	2.43	19.25	8.74	1.32	83812.90
2	15.60	16.88	50.82	2.12	17.89	9.51	1.32	76416.02
3	15.39	6.47	45.17	2.55	19.91	9.29	1.33	82318.89
4	17.04	11.61	56.55	2.21	19.95	8.78	1.32	87962.61
5	16.06	20.25	57.39	2.22	18.91	9.39	1.33	84229.22
6	15.06	26.15	45.02	1.98	18.81	8.99	1.31	83342.78
7	15.84	14.44	39.39	1.82	17.74	9.00	1.32	83046.32
8	22.57	29.02	49.95	1.93	18.85	9.35	1.33	79394.33
9	17.10	6.31	80.09	2.28	19.16	9.17	1.32	80597.13
10	17.72	33.71	66.15	3.88	17.49	9.52	1.33	78995.61
11	12.87	61.75	50.81	4.57	17.71	9.62	1.36	79113.99
12	10.24	10.45	60.18	2.15	19.31	9.47	1.35	82269.22
13	11.03	39.21	72.21	2.70	20.48	9.42	1.35	81453.43
14	11.61	無效	41.75	6.59	17.79	8.93	1.35	78061.22
15	17.37	32.77	49.89	3.79	17.27	10.18	1.36	76065.19
16	14.76	35.87	45.81	3.03	17.06	9.83	1.36	79901.80
17	19.67	7.9	63.33	2.77	16.78	10.54	1.36	76578.90
18	16.35	1.64	63.66	1.28	18.25	9.93	1.36	81530.37
19	17.03	6.76	72.16	1.51	19.12	9.64	1.34	81077.33
20	12.47	4.68	64.79	0.91	19.94	9.56	1.30	82667.46
21	18.30	34.56	56.71	2.54	19.29	9.33	1.32	83044.12
22	17.51	31.91	53.53	4.13	17.05	10.06	1.31	77880.01
23	14.80	5.73	74.56	1.25	19.83	10.27	1.32	77375.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	15.72	21.15	57.74	2.57	18.71	9.47	1.33	80896.93
最大值	22.57	61.75	80.09	6.59	21.25	10.54	1.37	87962.61
發生時間	8	11	9	14	0	17		4
最小值	10.24	1.64	39.39	0.91	16.78	8.70	1.29	76065.19
發生時間	12	18	7	20	17	0		15
零點偏移	0.00 %	0.00%	-0.03 %	-0.04 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.10%	-0.08 %	-0.09 %		0.02	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行