

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 2021年06月12日

報表日期: 2021年06月12日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.42	4.70	57.33	2.56	16.91	10.93	1.48	78648.99
1	7.03	5.30	68.10	2.94	15.57	11.59	1.47	73031.63
2	7.56	7.45	60.53	2.88	16.25	11.29	1.48	74577.53
3	8.08	3.54	72.22	3.11	16.20	11.10	1.47	77046.66
4	10.29	3.37	75.79	3.21	16.76	10.71	1.48	80369.49
5	7.63	2.96	81.54	3.27	16.47	10.85	1.48	79266.37
6	9.79	2.82	80.46	3.28	16.99	10.50	1.48	82389.19
7	12.18	2.52	81.72	3.67	16.75	10.63	1.48	81212.04
8	停機	停機	停機	停機	無效	停機	無效	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	12.25	13.03	80.89	5.23	16.37	10.62	無效	79788.38
監測時數	9	9	9	9	10	9	10	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	8	9
平均值	9.03	5.08	73.18	3.35	16.47	10.91	1.47	78481.14
最大值	12.25	13.03	81.72	5.23	16.99	11.59	1.49	82389.19
發生時間	23	23	7	23	6	1		6
最小值	6.42	2.52	57.33	2.56	15.57	10.50	1.40	73031.63
發生時間	0	7	0	0	1	6		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.00 %	-0.04 %		0.28	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	90.00 %	100.00 %	80.00 %	100.00 %