P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.65	3.11	77.58	3.31	14.36	13.66	1.51	73810.15
1	5.39	3.02	74.79	2.65	15.44	13.21	1.58	77681.60
2	7.78	55.23	46.94	2.77	16.03	12.74	1.64	80873.15
3	18.54	74.04	46.50	6.16	14.79	12.73	1.63	82550.27
4	14.45	2.29	76.78	3.16	15.09	13.43	1.57	75627.96
5	10.19	23.63	61.67	2.63	15.74	12.91	1.61	80491.84
6	5.92	2.85	79.60	3.29	14.40	13.78	1.56	70878.78
7	5.55	16.82	80.66	2.57	15.52	13.08	1.57	79206.09
8	10.84	7.75	60.68	3.29	14.19	13.10	1.60	79967.63
9	14.78	49.35	50.96	3.87	13.45	13.26	1.57	78426.60
10	12.01	38.51	60.34	5.18	13.51	13.92	1.57	72186.99
11	13.32	7.33	102.86	5.27	12.47	14.82	1.48	64222.06
12	15.40	7.51	81.46	4.94	12.40	14.21	1.51	70577.80
13	13.48	3.29	70.93	4.26	13.08	13.96	1.57	72318.18
14	8.96	3.50	76.40	4.51	13.08	14.48	1.62	66495.00
15	7.32	3.96	84.01	4.78	12.94	14.62	1.57	63819.24
16	5.79	6.11	69.76	4.04	13.61	14.19	1.58	69560.18
17	10.37	5.62	63.12	4.22	13.09	13.96	1.59	71953.34
18	10.02	3.92	68.15	3.77	13.57	13.73	1.53	73579.59
19	6.79	6.37	69.50	3.76	13.73	13.98	1.54	70536.85
20	10.46	17.26	70.51	3.82	13.64	14.07	1.47	70001.68
21	8.39	3.34	79.22	3.41	14.18	13.89	1.48	71342.19
22	7.26	2.72	81.63	3.69	13.82	14.22	1.53	68918.75
23	4.96	2.56	74.85	3.74	13.83	14.13	1.52	69075.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.78	14.59	71.20	3.88	14.00	13.75	1.56	73087.55
最 大 值	18.54	74.04	102.86	6.16	16.03	14.82	1.88	82550.27
發生時間	3	3	11	3	2	11		3
最 小 值	4.96	2.29	46.50	2.57	12.40	12.73	1.39	63819.24
發生時間	23	4	3	7	12	3		15
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	-0.02 %	-0.11 %	-0.08 %		0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.30	2.30	80.06	0.16	20.10	10.49	1.40	67053.06
1	7.74	2.19	76.79	0.15	20.57	10.05	1.41	69286.50
2	17.99	3.88	81.94	0.40	18.28	10.46	1.39	68508.21
3	7.83	2.35	79.03	0.13	19.34	10.58	1.40	67379.70
4	5.39	2.37	71.49	0.11	18.89	10.70	1.40	66404.79
5	7.25	2.41	71.59	0.16	18.53	10.68	1.39	66911.68
6	9.06	1.44	73.94	0.20	18.31	10.70	1.38	67252.75
7	8.09	1.87	73.48	0.17	19.26	10.11	1.35	69864.27
8	6.91	2.84	81.46	0.10	18.23	11.19	1.34	62527.74
9	4.53	7.98	82.77	0.17	17.09	11.99	1.34	58610.58
10	5.25	5.68	72.69	0.16	17.17	11.55	1.33	61126.72
11	4.52	6.11	70.97	0.38	16.26	11.38	1.32	61704.63
12	4.67	18.66	82.25	0.47	15.89	12.26	1.33	57530.98
13	5.78	4.88	83.87	0.09	18.18	11.37	1.32	62279.83
14	6.49	2.91	80.52	0.13	18.14	11.04	1.33	64624.27
15	6.11	4.78	63.69	0.35	17.10	11.02	1.33	65001.98
16	3.58	3.26	65.27	0.12	17.34	10.80	1.32	65710.03
17	2.53	10.62	69.87	0.22	16.29	11.44	1.34	61748.15
18	2.62	15.48	65.57	0.12	17.10	11.16	1.33	63135.68
19	5.57	16.01	59.22	0.10	18.89	10.85	1.34	65003.50
20	8.68	14.62	61.04	0.11	18.06	10.79	1.34	65771.17
21	6.82	10.46	63.29	0.14	18.08	10.91	1.34	64359.94
22	5.08	4.56	75.22	0.10	18.03	11.31	1.34	61558.71
23	5.79	3.53	71.95	0.09	18.51	11.19	1.34	62760.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.40	6.30	73.25	0.18	18.07	11.00	1.35	64421.47
最 大 值	17.99	18.66	83.87	0.47	20.57	12.26	1.42	69864.27
發生時間	2	12	13	12	1	12		7
最 小 值	2.53	1.44	59.22	0.09	15.89	10.05	1.31	57530.98
發生時間	17	6	19	13	12	1		12
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.09 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.26 %	-0.33 %		0.33	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.97	31.22	60.59	3.32	19.28	9.33	1.47	81947.39
1	5.65	5.36	65.69	3.06	19.57	9.87	1.48	87873.71
2	17.19	9.97	54.36	3.73	17.95	10.64	1.46	80178.05
3	10.21	25.86	46.46	4.06	20.07	9.12	1.44	85249.70
4	6.57	19.67	40.44	3.33	18.55	9.50	1.45	80059.24
5	8.14	3.82	53.53	3.72	19.77	9.42	1.46	83294.92
6	8.53	7.02	51.28	3.65	17.63	10.16	1.47	78557.22
7	4.43	2.74	63.10	3.23	18.34	10.43	1.49	78531.03
8	3.85	7.62	62.02	3.24	16.41	11.15	1.48	75416.91
9	7.02	3.44	52.02	3.17	17.33	10.43	1.48	77445.09
10	7.55	9.25	48.47	3.78	15.26	10.97	1.50	69873.17
11	13.17	19.44	49.90	5.49	15.32	10.61	1.52	70257.60
12	13.63	14.10	49.66	5.27	14.76	10.86	1.52	66989.02
13	9.61	5.71	54.10	3.90	15.12	10.97	1.50	67825.83
14	7.49	3.19	62.12	3.34	16.48	10.75	1.46	76710.98
15	4.91	13.77	75.24	3.47	15.34	11.86	1.47	68671.14
16	8.33	6.18	92.54	3.96	16.27	11.40	1.50	70711.85
17	9.56	4.05	84.36	4.21	14.88	10.92	1.52	72360.79
18	7.48	1.86	94.68	3.48	16.36	10.75	1.51	74300.34
19	6.89	2.50	97.56	3.48	16.42	11.18	1.51	72692.07
20	4.61	2.32	104.96	3.35	16.79	11.03	1.50	77209.77
21	7.66	3.70	91.45	3.31	16.82	10.75	1.47	81923.45
22	5.52	2.69	93.38	3.37	16.66	10.83	1.45	81112.78
23	5.66	2.96	101.43	3.60	16.36	11.42	1.48	75564.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.82	8.69	68.72	3.69	16.99	10.60	1.48	76448.19
最 大 值	17.19	31.22	104.96	5.49	20.07	11.86	1.53	87873.71
發生時間	2	0	20	11	3	15		1
最 小 值	3.85	1.86	40.44	3.06	14.76	9.12	1.44	66989.02
發生時間	8	18	4	1	12	3		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.16 %	-0.03 %	0.02 %	-0.07 %		0.24	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %