P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.09	1.09	96.10	9.59	13.89	11.91	1.24	103153.69
1	3.09	1.27	87.32	9.39	13.84	11.80	1.23	104629.27
2	3.26	2.58	88.57	10.13	14.37	12.32	1.23	97514.64
3	3.38	1.97	89.98	9.88	13.81	12.13	1.24	100377.42
4	3.98	1.15	91.38	9.65	14.12	11.89	1.25	103098.79
5	3.30	0.84	107.48	9.38	14.70	11.66	1.25	105294.19
6	4.11	2.09	89.28	10.02	12.59	12.20	1.28	100755.20
7	5.45	1.68	86.74	9.89	13.87	11.99	1.23	101694.19
8	5.51	1.25	93.78	9.67	14.48	11.87	1.21	102814.29
9	2.08	1.64	98.77	9.22	16.85	11.15	1.20	108204.25
10	9.34	5.82	102.28	9.68	13.86	11.53	1.30	106186.15
11	14.44	8.39	88.99	10.34	13.88	11.58	1.24	104044.59
12	5.32	5.35	109.03	9.11	15.71	11.26	1.20	107846.86
13	6.41	2.89	95.01	9.46	14.60	11.65	1.25	104418.57
14	9.98	4.85	103.07	9.47	14.26	11.51	1.25	105192.04
15	9.63	5.01	96.79	9.29	14.51	11.39	1.24	106676.33
16	4.51	1.94	107.91	9.21	14.92	11.50	1.26	104641.48
17	4.05	3.50	110.31	9.72	14.90	11.98	1.26	99005.64
18	2.83	3.05	123.86	9.43	15.09	11.76	1.28	101551.17
19	4.51	2.60	103.77	9.27	14.93	11.45	1.30	105001.98
20	6.36	13.06	93.63	9.76	15.64	11.40	1.28	104970.23
21	4.90	2.08	93.46	9.98	14.62	12.02	1.24	99691.78
22	4.49	2.38	87.99	10.03	13.51	12.33	1.22	97031.61
23	2.67	2.29	119.27	10.98	13.17	13.03	1.27	88780.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.28	3.28	98.53	9.69	14.42	11.80	1.25	102607.29
最 大 值	14.44	13.06	123.86	10.98	16.85	13.03	1.35	108204.25
發生時間	11	20	18	23	9	23		9
最 小 值	2.08	0.84	86.74	9.11	12.59	11.15	1.17	88780.58
發生時間	9	5	7	12	6	9		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	-0.07 %	0.06 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.68	3.25	89.07	5.33	13.21	12.10	0.97	75763.75
1	3.68	1.48	76.76	5.17	13.40	12.09	0.98	75296.93
2	2.51	31.94	69.15	5.26	17.59	11.86	0.99	73319.16
3	2.70	6.67	84.95	5.35	14.39	12.12	0.99	74263.24
4	3.30	7.90	73.06	5.27	12.91	12.27	1.01	73612.75
5	2.85	3.04	78.30	5.29	13.04	12.24	1.00	74054.63
6	2.76	0.76	78.80	5.23	13.75	12.13	1.02	74028.33
7	2.31	9.91	72.95	5.28	13.53	12.07	0.98	74589.07
8	2.46	0.77	76.65	5.19	14.18	11.90	0.99	75444.30
9	2.25	26.75	70.78	4.97	15.16	11.42	0.98	78201.14
10	2.67	8.57	69.63	5.16	13.83	11.66	1.00	77689.36
11	2.46	1.61	77.46	5.04	14.75	11.61	1.02	76920.61
12	1.98	19.80	77.70	5.12	14.80	11.68	1.01	76729.42
13	2.10	46.61	86.02	7.11	13.07	12.15	1.00	73596.84
14	3.53	3.52	90.20	5.46	12.82	12.21	1.01	73336.03
15	5.44	23.64	80.96	5.57	12.88	11.97	1.04	74987.19
16	3.17	8.62	81.17	5.22	14.23	12.00	1.02	74026.12
17	2.46	0.49	106.18	5.56	13.50	12.65	1.01	69695.57
18	2.13	1.63	117.69	5.88	12.51	13.29	1.02	65206.79
19	1.83	1.22	95.56	5.14	14.13	12.06	1.02	73733.93
20	1.84	16.50	65.62	4.85	18.62	11.37	1.03	74758.84
21	1.62	4.25	66.24	4.96	16.10	11.54	1.05	76136.80
22	1.97	1.14	95.80	5.41	13.84	12.44	1.07	70769.29
23	1.64	7.85	94.42	5.16	14.68	11.97	1.08	74181.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.64	9.91	82.30	5.33	14.21	12.03	1.01	74180.91
最 大 值	5.44	46.61	117.69	7.11	18.62	13.29	1.10	78201.14
發生時間	15	13	18	13	20	18		9
最 小 值	1.62	0.49	65.62	4.85	12.51	11.37	0.95	65206.79
發生時間	21	17	20	20	18	20		18
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.19	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.30 %	0.11 %	0.06 %	-0.09 %		0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.57	4.96	125.31	12.55	8.99	14.46	2.01	73999.32
1	1.58	8.28	133.18	12.91	8.76	14.59	2.02	72592.28
2	1.40	9.64	121.33	11.75	9.95	13.65	1.98	82101.11
3	1.36	4.81	126.30	11.47	9.61	13.70	1.98	81146.99
4	1.40	14.71	128.59	11.96	9.02	13.99	2.00	77723.02
5	1.33	3.23	108.21	11.04	10.07	13.49	1.95	83442.95
6	1.27	3.06	105.29	10.97	10.39	13.36	1.91	84323.04
7	1.44	6.22	92.77	10.76	9.96	13.33	1.91	85194.61
8	1.75	10.91	103.52	12.19	9.67	13.67	1.93	79673.22
9	1.67	5.61	98.07	11.78	10.11	13.48	1.94	82841.87
10	1.41	4.42	108.51	12.16	9.55	13.77	1.95	79291.49
11	1.38	8.27	84.55	11.10	10.12	13.34	1.97	82985.02
12	1.75	19.43	77.99	11.03	9.95	13.44	1.92	81251.76
13	1.71	16.40	86.38	11.80	9.53	13.89	1.94	75627.01
14	1.27	5.27	96.59	12.56	9.40	14.30	1.98	73161.92
15	1.07	2.35	107.64	12.61	9.70	14.24	1.98	73393.00
16	1.05	3.71	119.77	13.59	8.56	14.71	2.00	69586.68
17	1.01	5.68	127.06	14.04	8.48	14.93	2.03	67510.82
18	0.98	2.50	105.69	12.68	9.04	14.36	1.99	72909.04
19	0.91	3.05	105.92	12.72	9.09	14.34	1.98	72298.55
20	0.83	5.32	111.16	12.69	9.26	14.21	1.98	73775.82
21	0.80	2.19	95.38	11.62	9.86	13.75	1.97	78690.04
22	0.82	2.61	96.63	12.23	9.53	14.13	1.97	75171.81
23	0.85	10.90	84.34	12.62	8.91	14.35	1.99	72597.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.28	6.81	106.26	12.12	9.48	13.98	1.97	77137.03
最 大 值	1.75	19.43	133.18	14.04	10.39	14.93	2.08	85194.61
發生時間	8	12	1	17	6	17		7
最 小 值	0.80	2.19	77.99	10.76	8.48	13.33	1.89	67510.82
發生時間	21	21	12	7	17	7		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	-0.10 %	0.05 %	0.04 %		-0.49	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %