P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.60	2.27	85.68	0.82	17.17	10.76	1.33	74060.87
1	15.70	5.50	77.61	0.94	17.30	11.25	1.31	70454.45
2	13.19	14.48	65.12	1.24	16.37	10.93	1.25	72652.07
3	14.82	6.00	60.21	1.50	15.79	11.17	1.23	70930.72
4	15.40	7.05	55.02	0.95	17.11	11.19	1.25	70154.86
5	15.92	11.80	51.35	1.29	16.18	11.09	1.23	71424.50
6	18.96	7.22	53.59	1.44	16.20	11.37	1.23	70013.33
7	14.73	13.07	51.98	1.39	15.72	11.35	1.23	69180.30
8	15.18	24.57	50.38	1.45	15.36	11.32	1.25	70786.92
9	11.80	22.40	54.90	1.39	15.19	11.46	1.27	71841.22
10	13.52	5.13	58.60	1.42	15.37	11.33	1.27	73118.59
11	12.42	4.00	63.43	1.44	15.40	11.68	1.24	69949.60
12	12.10	28.97	59.94	1.21	16.05	11.20	1.27	70455.76
13	15.10	14.32	72.58	1.11	16.84	11.34	1.28	71605.55
14	11.41	3.99	61.24	1.44	15.61	11.51	1.28	71071.45
15	10.29	15.14	54.73	1.49	15.40	11.70	1.27	71071.56
16	19.46	14.64	55.66	2.17	15.13	12.01	1.25	65767.67
17	15.47	15.39	61.78	1.59	17.16	11.39	1.25	67626.14
18	13.52	9.30	58.22	1.41	17.35	10.88	1.30	70061.24
19	12.79	7.23	65.75	1.41	17.35	10.96	1.31	69265.40
20	15.01	5.91	57.55	1.32	17.85	10.79	1.29	70651.42
21	14.20	7.35	58.12	1.44	16.86	11.11	1.29	68123.24
22	13.68	7.58	64.82	1.19	17.82	11.14	1.29	67223.04
23	8.81	8.72	75.68	1.24	17.23	11.97	1.27	62036.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.09	10.92	61.41	1.35	16.41	11.29	1.27	69980.28
最 大 值	19.46	28.97	85.68	2.17	17.85	12.01	1.36	74060.87
發生時間	16	12	0	16	20	16		0
最 小 值	8.81	2.27	50.38	0.82	15.13	10.76	1.22	62036.93
發生時間	23	0	8	0	16	0		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-1.25	-61.53 %
全幅偏移	0.24 %	-0.08 %	0.09 %	0.04 %		-0.05	18.75	34.05 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.46	3.80	101.30	0.10	17.16	11.21	1.38	62177.85
1	13.12	2.45	96.19	0.17	17.64	10.76	1.41	62102.74
2	14.93	3.25	84.76	0.75	16.35	10.74	1.40	60443.31
3	16.75	3.01	95.36	0.72	16.33	11.16	1.39	58191.68
4	13.33	1.55	87.31	0.24	17.56	10.69	1.38	61212.65
5	13.75	1.31	91.37	0.41	17.04	10.99	1.36	60258.69
6	14.08	3.26	102.09	0.28	16.12	11.60	1.37	57949.85
7	13.07	2.78	93.17	0.21	15.91	11.18	1.40	60473.65
8	16.97	8.51	89.81	0.60	15.51	11.23	1.42	60056.67
9	15.65	4.81	81.71	0.40	16.57	10.69	1.40	62847.31
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	13.16	5.09	88.40	0.15	19.12	10.03	1.42	65093.10
16	14.60	1.68	93.50	0.20	18.33	10.75	1.42	63114.37
17	14.02	0.91	78.38	0.15	21.07	9.95	1.41	63475.43
18	13.59	1.35	75.46	0.17	21.79	9.61	1.42	65937.41
19	13.08	1.64	75.20	0.15	20.04	10.26	1.41	63209.54
20	14.21	9.73	81.66	0.20	16.84	10.84	1.44	62399.73
21	13.63	9.89	89.85	0.20	17.36	11.08	1.44	61009.45
22	13.68	3.02	88.60	0.12	17.63	11.10	1.44	60704.20
23	12.04	1.59	100.92	0.15	18.58	11.21	1.44	59140.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	14.11	3.66	89.21	0.28	17.73	10.79	1.41	61568.32
最 大 值	16.97	9.89	102.09	0.75	21.79	11.60	1.45	65937.41
發生時間	8	21	6	2	18	6		18
最 小 值	12.04	0.91	75.20	0.10	15.51	9.61	1.36	57949.85
發生時間	23	17	19	0	8	18		6
零點偏移	-0.10 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.01	-1.40	-50.59 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	-0.14 %	0.01 %		0.06	18.60	48.04 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.98	17.61	65.59	2.46	18.09	9.86	1.32	83594.46
1	12.55	14.55	60.08	2.35	18.22	10.07	1.29	80207.85
2	14.70	26.99	57.77	2.77	17.14	9.90	1.30	79057.20
3	14.87	34.79	58.56	3.14	17.76	9.64	1.29	81171.48
4	13.69	7.93	61.95	2.69	17.54	9.71	1.29	79874.75
5	18.82	19.95	57.42	2.75	16.97	9.88	1.29	82612.54
6	12.02	5.07	62.55	2.30	16.72	10.21	1.30	81659.10
7	14.60	4.86	66.52	2.01	18.24	10.01	1.31	82001.58
8	20.85	15.33	54.91	2.22	17.24	9.88	1.34	78332.25
9	13.87	8.67	46.36	1.82	16.38	9.61	1.33	79122.12
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	28.55	24.10	64.95	3.35	17.87	10.00	1.35	80147.85
16	14.81	8.27	69.76	2.22	18.29	10.01	1.33	80333.77
17	12.52	15.95	65.17	2.35	17.13	9.95	1.29	77985.91
18	12.75	14.28	68.83	2.22	18.81	9.83	1.30	77913.43
19	13.32	29.45	64.41	2.51	16.60	10.03	1.30	76469.79
20	15.16	17.43	81.44	2.56	19.01	9.86	1.29	79114.89
21	15.23	23.33	69.33	2.32	18.00	10.11	1.29	79830.91
22	13.01	3.13	62.76	1.93	19.55	9.67	1.29	83940.33
23	13.88	3.75	83.32	2.29	19.76	10.13	1.30	80410.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	15.22	15.55	64.30	2.43	17.86	9.91	1.30	80198.97
最 大 值	28.55	34.79	83.32	3.35	19.76	10.21	1.35	83940.33
發生時間	15	3	23	15	23	6		22
最 小 值	12.02	3.13	46.36	1.82	16.38	9.61	1.27	76469.79
發生時間	6	22	9	9	9	9		19
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %		-0.01	-1.36	-58.47 %
全幅偏移	0.08 %	0.07 %	-0.11 %	-0.04 %		0.10	18.62	37.04 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %