P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.91	3.91	66.76	1.71	15.40	13.64	1.54	67952.34
1	2.87	3.19	78.28	1.85	15.63	14.22	1.59	60284.82
2	2.37	6.84	50.09	1.35	15.95	12.99	1.61	69414.10
3	2.55	6.61	52.91	1.69	15.30	13.48	1.64	65581.26
4	2.67	10.92	65.97	2.14	14.94	13.86	1.61	63256.52
5	2.64	4.00	74.29	2.22	14.63	14.06	1.58	61809.61
6	2.57	3.16	81.08	1.92	14.70	14.33	1.69	58516.56
7	2.62	3.00	85.01	1.96	14.75	14.34	1.63	59427.03
8	2.58	4.10	67.06	1.57	14.83	13.68	1.62	65908.23
9	2.60	5.53	60.92	1.42	15.49	13.64	1.58	65754.53
10	2.61	4.36	50.87	1.01	15.97	13.04	1.59	68986.68
11	2.74	12.29	55.21	0.99	15.94	13.06	1.61	69423.81
12	2.74	16.74	54.20	1.37	15.34	13.40	1.58	66511.37
13	2.78	7.14	57.03	1.38	15.22	13.47	1.52	68032.44
14	2.62	26.20	56.67	1.14	15.85	13.36	1.51	69179.00
15	2.45	30.98	48.77	3.62	16.31	12.78	1.52	73747.96
16	2.94	16.67	56.42	1.51	15.17	13.49	1.49	68026.41
17	2.89	23.73	52.73	1.26	15.18	12.89	1.47	72416.34
18	4.33	23.33	58.61	2.27	13.97	13.33	1.48	70977.55
19	5.40	22.16	59.71	2.34	13.86	13.54	1.45	67429.52
20	4.40	2.98	73.04	2.49	13.49	13.96	1.45	64389.36
21	4.51	10.54	65.10	2.46	13.30	13.64	1.46	67619.94
22	4.02	3.47	87.67	2.07	13.94	13.93	1.43	65326.22
23	3.32	7.30	66.82	1.89	14.36	13.85	1.46	65108.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.09	10.80	63.55	1.82	14.98	13.58	1.54	66461.68
最 大 值	5.40	30.98	87.67	3.62	16.31	14.34	1.92	73747.96
發生時間	19	15	22	15	15	7		15
最 小 值	2.37	2.98	48.77	0.99	13.30	12.78	1.36	58516.56
發生時間	2	20	15	11	21	15		6
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.19 %	0.10 %		0.17	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.50	44.25	99.84	0.12	15.95	13.26	1.42	50996.07
1	0.74	40.07	95.19	0.18	15.81	13.17	1.47	51297.50
2	1.16	22.72	84.30	0.17	18.10	12.10	1.41	57363.40
3	4.30	29.83	81.13	0.22	16.53	12.38	1.41	55607.55
4	0.27	14.71	107.30	0.15	17.61	13.13	1.50	51139.46
5	0.87	5.62	73.40	0.15	18.77	11.27	1.40	63011.65
6	2.06	13.24	74.53	0.12	17.07	12.10	1.40	57357.70
7	1.19	32.82	82.48	0.13	16.98	12.49	1.42	55433.42
8	1.53	9.68	68.93	0.15	17.96	11.34	1.43	62438.76
9	3.25	7.26	65.06	0.15	19.40	10.60	1.44	65945.39
10	3.87	21.76	57.97	0.14	19.59	10.25	1.47	67907.59
11	4.14	3.46	58.50	0.14	19.01	10.70	1.44	66027.99
12	4.19	4.31	60.42	0.13	18.77	10.77	1.42	66379.82
13	5.03	2.31	63.90	0.14	19.01	10.57	1.41	67476.79
14	8.69	3.40	67.00	0.23	18.54	10.78	1.43	66453.02
15	9.95	7.28	64.11	1.39	19.14	10.59	1.44	67323.02
16	12.38	6.77	58.32	1.51	18.65	10.54	1.45	67325.74
17	10.87	30.83	63.63	0.27	17.33	11.52	1.47	61829.71
18	8.27	5.43	73.17	0.14	18.09	11.62	1.47	60354.32
19	5.19	12.26	75.05	0.14	17.66	11.98	1.47	57902.82
20	5.10	3.53	62.91	0.15	19.49	10.54	1.46	67183.58
21	4.82	6.31	56.53	0.11	17.67	11.02	1.46	63580.76
22	2.69	32.49	85.96	0.14	17.22	12.65	1.47	53410.72
23	2.74	8.16	73.42	0.15	17.65	11.70	1.46	60007.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.37	15.35	73.04	0.26	18.00	11.54	1.44	60989.75
最 大 值	12.38	44.25	107.30	1.51	19.59	13.26	1.74	67907.59
發生時間	16	0	4	16	10	0		10
最 小 值	0.27	2.31	56.53	0.11	15.81	10.25	1.40	50996.07
發生時間	4	13	21	21	1	10		0
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.19 %	0.16 %	0.03 %		0.07	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.55	45.82	90.83	3.79	15.40	13.22	1.42	62360.27
1	2.89	11.69	72.79	2.44	16.29	11.86	1.42	74564.15
2	4.85	14.10	55.57	2.21	17.58	10.91	1.42	83141.26
3	6.97	26.02	64.52	3.22	14.56	11.82	1.40	75445.34
4	5.08	39.34	81.96	2.90	15.93	12.65	1.46	67387.49
5	4.06	10.93	68.14	2.45	16.39	11.61	1.42	76122.65
6	5.89	26.15	73.21	2.74	16.19	12.09	1.43	72309.06
7	4.43	4.86	65.43	2.41	17.58	11.14	1.40	76354.66
8	4.00	4.77	54.80	1.91	16.44	11.30	1.46	77819.88
9	5.97	5.05	58.36	2.10	17.62	10.82	1.47	82410.73
10	6.90	3.19	57.63	2.42	18.15	10.61	1.47	83105.46
11	4.24	5.02	59.76	1.93	17.19	11.12	1.47	79432.06
12	6.04	17.57	50.61	2.06	17.39	11.03	1.48	76834.72
13	8.48	3.11	45.35	2.38	17.98	9.83	1.47	89023.26
14	11.51	25.37	45.08	2.81	19.25	9.66	1.48	89263.54
15	9.01	24.40	41.17	2.10	20.07	9.03	1.48	90264.46
16	4.24	17.43	36.99	1.72	19.04	9.66	1.48	76622.39
17	3.66	14.40	47.50	1.55	17.23	11.28	1.47	71698.55
18	4.05	8.92	46.78	1.87	19.39	9.85	1.46	84231.05
19	7.60	46.98	36.35	2.19	18.62	9.42	1.47	86857.21
20	5.64	44.81	36.61	1.85	19.44	9.17	1.48	85476.84
21	7.30	19.02	36.95	1.90	18.37	9.72	1.46	81705.30
22	7.42	5.15	51.57	2.03	18.26	10.89	1.45	75715.89
23	5.24	4.75	47.28	1.82	18.69	10.04	1.44	83216.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.79	17.87	55.22	2.28	17.63	10.78	1.45	79223.44
最 大 值	11.51	46.98	90.83	3.79	20.07	13.22	1.61	90264.46
發生時間	14	19	0	0	15	0		15
最 小 值	2.89	3.11	36.35	1.55	14.56	9.03	1.38	62360.27
發生時間	1	13	19	17	3	15		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.08 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.13 %	-0.03 %		0.14	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %