

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.40	15.26	62.96	2.31	14.41	11.40	1.30	67728.57
1	19.36	5.40	67.11	1.77	15.57	11.31	1.32	67841.42
2	13.64	7.00	53.69	1.13	16.92	11.42	1.34	65976.35
3	28.34	89.37	58.40	2.33	15.35	11.44	1.36	68303.08
4	26.87	29.37	66.17	2.92	15.76	10.88	1.36	71063.89
5	19.42	30.51	61.85	1.88	15.56	11.36	1.35	67877.98
6	20.17	8.55	62.25	3.02	13.93	12.24	1.32	62542.70
7	15.73	25.77	80.73	1.88	15.15	12.91	1.29	57673.30
8	15.27	11.79	56.77	1.74	15.44	12.55	1.28	59778.28
9	15.59	5.10	69.59	1.62	15.67	12.19	1.28	61742.03
10	10.03	27.00	59.14	2.63	14.54	12.77	1.29	58119.00
11	26.35	75.86	60.74	2.28	15.63	11.07	1.32	68476.57
12	41.98	無效	57.73	3.91	13.53	11.47	1.32	68104.27
13	20.65	無效	65.02	4.36	12.00	12.22	1.31	66122.21
14	16.80	無效	73.72	3.79	11.41	12.13	1.31	65937.51
15	13.58	72.96	83.10	3.32	12.09	12.26	1.32	64254.91
16	19.39	5.27	85.68	2.72	13.21	12.17	1.31	64476.34
17	14.61	14.27	59.85	2.12	13.92	11.84	1.29	66502.82
18	15.71	11.36	53.34	1.66	15.25	11.53	1.28	67205.68
19	15.79	4.69	67.06	1.66	15.20	11.29	1.28	69080.98
20	16.28	4.49	61.80	1.71	15.14	11.26	1.29	69376.97
21	22.06	6.67	54.83	2.99	14.13	11.65	1.30	68499.10
22	17.56	30.09	47.54	2.71	13.27	12.35	1.30	64884.38
23	18.19	19.02	47.43	2.19	14.13	12.03	1.29	64720.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	21	24	24	24	24	24	24
平均值	19.53	23.80	63.19	2.44	14.47	11.82	1.31	65678.69
最大值	41.98	89.37	85.68	4.36	16.92	12.91	1.38	71063.89
發生時間	12	3	16	13	2	7		4
最小值	10.03	4.49	47.43	1.13	11.41	10.88	1.25	57673.30
發生時間	10	20	23	2	14	4		7
零點偏移	-0.01 %	-0.01%	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	-0.09%	0.07 %	-0.02 %		-0.00	-0.03	0.41 %
有效比率	100.00 %	87.50%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月30日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月30日

[illegible]