P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.51	5.21	88.99	1.73	15.95	11.70	1.38	67960.27
1	18.95	6.79	86.64	1.57	16.27	11.71	1.37	67932.12
2	15.80	5.00	95.61	1.28	16.88	11.68	1.38	67982.20
3	16.84	3.50	94.08	1.43	17.29	11.06	1.37	72225.65
4	17.49	3.57	102.76	1.52	16.48	11.76	1.36	67381.86
5	16.93	4.18	110.59	1.49	16.37	11.87	1.37	66618.56
6	21.87	8.18	69.98	1.39	16.39	11.42	1.36	70345.97
7	26.11	18.55	78.90	1.51	16.16	11.69	1.35	68292.80
8	21.57	7.41	82.91	1.43	15.69	12.07	1.34	66428.98
9	17.45	11.76	84.09	0.76	16.85	11.74	1.34	67677.74
10	17.38	6.41	91.14	1.13	16.33	11.55	1.33	69248.65
11	16.29	4.20	100.08	0.91	16.02	11.46	1.36	67811.84
12	17.13	3.74	107.49	0.93	16.21	11.88	1.36	66650.72
13	16.14	4.02	95.31	0.83	16.73	11.35	1.35	67863.17
14	16.77	7.06	73.49	1.21	15.75	11.38	1.35	67813.75
15	17.51	30.87	72.22	1.98	14.41	11.77	1.35	65911.92
16	16.21	18.20	68.50	1.34	15.64	11.75	1.36	66216.63
17	15.51	3.72	110.31	0.32	17.82	11.89	1.40	65329.20
18	16.29	3.96	104.33	0.40	17.89	11.59	1.40	67858.65
19	15.55	4.47	94.54	0.63	17.25	11.81	1.38	66760.01
20	15.55	4.69	99.14	0.57	17.22	11.81	1.40	66883.95
21	15.57	4.19	91.21	0.55	17.41	11.80	1.40	66503.39
22	15.36	3.66	102.73	0.51	17.68	11.90	1.40	65562.41
23	15.46	3.53	92.84	0.47	17.94	11.33	1.40	69403.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.38	7.37	91.58	1.08	16.61	11.67	1.37	67611.00
最 大 值	26.11	30.87	110.59	1.98	17.94	12.07	1.46	72225.65
發生時間	7	15	5	15	23	8		3
最 小 值	15.36	3.50	68.50	0.32	14.41	11.06	1.32	65329.20
發生時間	22	3	16	17	15	3		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.44 %	0.13 %	-0.05 %	-0.02 %		0.10	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.81	27.23	73.99	0.11	18.43	10.20	1.40	61731.26
1	16.65	9.07	71.51	0.21	18.64	10.27	1.40	58672.69
2	14.62	4.87	73.99	0.17	17.64	10.48	1.39	58911.64
3	14.07	13.32	86.49	0.18	17.60	10.85	1.39	60456.47
4	13.90	1.39	89.16	0.26	18.57	10.37	1.39	61489.61
5	16.61	17.41	79.31	0.35	18.62	9.97	1.39	64801.38
6	14.12	11.91	71.88	0.12	18.32	10.15	1.38	62910.15
7	15.51	2.78	79.00	0.28	18.09	10.57	1.40	62415.98
8	15.15	24.88	75.76	0.58	18.54	10.26	1.40	64089.99
9	15.06	20.53	73.81	0.32	17.80	10.03	1.39	62552.93
10	16.00	18.59	79.98	0.56	17.49	10.00	1.40	61209.50
11	16.01	13.04	102.54	0.47	18.01	10.11	1.41	61941.34
12	14.84	35.07	73.65	0.48	17.83	9.95	1.40	61742.59
13	18.59	50.62	86.60	1.15	16.29	10.40	1.39	61946.29
14	22.18	65.66	97.09	1.93	15.50	10.37	1.40	58421.36
15	18.69	4.12	113.58	0.87	16.12	10.82	1.43	58827.01
16	16.23	5.87	72.80	0.27	18.32	10.29	1.43	60521.70
17	14.18	7.68	86.35	0.16	20.34	10.23	1.44	60215.69
18	14.84	23.48	75.72	0.16	21.81	9.66	1.45	64098.25
19	15.03	17.14	65.44	0.13	21.39	9.35	1.44	66525.79
20	15.76	7.17	69.71	0.22	18.73	10.54	1.44	62431.32
21	15.06	5.34	66.19	0.20	18.69	10.07	1.44	61075.71
22	14.36	3.05	75.81	0.11	18.65	10.51	1.44	57412.05
23	13.81	10.28	76.47	0.13	19.36	10.41	1.45	59727.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.67	16.69	79.87	0.39	18.37	10.24	1.41	61422.02
最 大 值	22.18	65.66	113.58	1.93	21.81	10.85	1.45	66525.79
發生時間	14	14	15	14	18	3		19
最 小 值	13.81	1.39	65.44	0.11	15.50	9.35	1.38	57412.05
發生時間	23	4	19	0	14	19		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.48 %	0.19 %	-0.09 %	0.06 %		0.09	-0.04	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.29	8.70	90.60	3.24	16.09	10.97	1.33	78348.46
1	15.38	12.61	85.94	3.24	17.39	10.85	1.31	78951.77
2	18.86	5.70	88.17	3.74	16.57	10.59	1.29	81609.08
3	14.82	14.41	90.82	3.30	16.13	11.24	1.28	77169.28
4	14.53	5.91	98.37	3.16	16.44	11.22	1.29	76685.84
5	15.46	2.39	106.89	3.49	18.03	10.16	1.28	83299.49
6	16.33	3.15	103.26	3.69	15.68	10.88	1.27	79595.13
7	16.18	9.17	89.42	3.81	15.04	11.22	1.27	77203.88
8	13.31	4.07	90.29	2.34	16.88	10.91	1.29	78347.42
9	15.90	4.27	88.26	2.75	16.81	10.70	1.31	80666.92
10	16.21	9.77	79.27	4.82	15.26	10.80	1.34	77438.82
11	16.34	6.71	90.19	3.61	14.72	10.94	1.34	77219.18
12	16.26	7.80	88.50	3.03	15.58	10.88	1.33	75577.89
13	15.11	13.20	92.01	2.65	16.38	10.50	1.32	77713.70
14	18.73	9.43	86.69	3.32	14.90	10.47	1.34	75496.38
15	17.19	9.42	101.65	3.94	15.66	10.36	1.35	76950.19
16	15.60	11.81	84.48	2.46	18.06	10.03	1.34	80457.02
17	15.29	7.64	83.75	2.50	18.25	10.00	1.35	79354.30
18	15.06	3.73	91.13	2.47	18.37	10.03	1.35	80642.36
19	14.87	3.31	96.06	2.63	18.46	10.60	1.34	76935.03
20	14.90	23.02	84.56	2.12	19.16	10.16	1.34	80217.21
21	14.89	6.19	75.34	2.41	16.30	10.64	1.33	75988.92
22	14.80	3.26	83.30	2.27	17.94	10.45	1.34	76022.45
23	14.96	12.43	75.85	2.24	18.34	10.10	1.34	81916.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.76	8.25	89.37	3.05	16.77	10.61	1.32	78491.96
最 大 值	18.86	23.02	106.89	4.82	19.16	11.24	1.38	83299.49
發生時間	2	20	5	10	20	3		5
最 小 值	13.31	2.39	75.34	2.12	14.72	10.00	1.26	75496.38
發生時間	8	5	21	20	11	17		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.06 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.08 %	0.06 %		0.33	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %