

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.00	1.90	74.82	8.56	16.05	11.07	0.85	77019.37
1	2.61	1.42	77.21	8.44	16.62	10.74	0.86	78830.52
2	2.32	8.77	65.84	8.59	17.06	10.86	0.91	73716.41
3	1.71	17.29	64.91	8.86	16.93	11.12	1.39	76173.73
4	1.74	2.32	69.88	8.81	15.34	11.38	0.98	81327.02
5	1.93	4.45	74.59	8.83	14.94	11.47	0.93	73645.15
6	1.62	4.79	75.49	8.76	15.20	11.37	0.92	72835.11
7	1.96	2.64	64.13	8.39	16.09	10.95	0.93	71295.92
8	2.11	4.54	72.47	8.26	16.56	10.76	0.96	70266.95
9	2.22	12.00	58.47	8.20	15.48	10.86	0.94	75178.38
10	2.30	6.73	62.41	8.36	14.54	11.11	0.93	71414.09
11	2.56	4.53	66.05	8.30	13.06	11.07	0.99	70721.69
12	4.22	24.86	62.19	8.44	14.12	11.24	1.29	69366.35
13	2.64	13.88	59.53	8.09	15.09	10.83	1.13	71534.52
14	2.39	15.02	69.74	7.94	15.71	10.58	1.07	71384.43
15	2.76	15.85	72.51	7.97	14.65	10.68	1.08	69718.89
16	3.12	38.81	55.19	7.96	13.83	10.66	1.08	68482.40
17	2.96	19.79	57.64	7.79	15.45	10.48	1.12	66864.49
18	2.85	19.19	77.16	8.12	15.56	10.84	1.12	62952.72
19	2.81	2.66	90.92	8.54	14.55	11.38	0.98	59622.02
20	2.94	3.05	84.74	9.37	12.75	12.13	1.03	55365.96
21	2.71	16.51	69.74	8.46	14.91	11.23	0.95	58812.29
22	2.83	12.83	64.70	8.71	13.10	11.52	1.00	57445.82
23	2.88	無效	58.72	8.78	12.93	11.47	1.00	57142.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	2.51	11.04	68.71	8.44	15.02	11.08	1.02	69213.18
最大值	4.22	38.81	90.92	9.37	17.06	12.13	3.32	81327.02
發生時間	12	16	19	20	2	20		4
最小值	1.62	1.42	55.19	7.79	12.75	10.48	0.78	55365.96
發生時間	6	1	16	17	20	17		20
零點偏移	-0.00 %	-0.02%	-0.06 %	0.00 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	-0.08%	0.03 %	-0.10 %		-0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月16日

[illegible]