P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.50	4.55	55.67	4.73	15.67	11.61	0.85	104920.42
1	4.13	9.43	56.63	4.50	16.82	11.33	0.86	106407.01
2	3.78	2.69	63.33	4.50	18.01	11.28	0.85	106036.70
3	4.11	2.11	64.01	4.61	16.54	11.40	0.86	107187.83
4	5.97	2.32	61.54	4.84	15.92	11.44	0.86	106547.94
5	5.27	2.50	72.88	4.97	15.22	11.91	0.90	99831.02
6	4.38	3.32	59.47	4.73	15.65	11.26	0.89	108976.04
7	5.20	2.78	62.74	4.90	14.99	11.67	0.88	103694.63
8	5.27	6.79	58.23	5.13	14.45	11.71	0.87	104002.10
9	7.91	16.61	65.09	5.73	14.05	11.93	0.90	100749.57
10	5.17	18.62	68.36	5.68	13.54	12.47	0.89	92635.78
11	6.20	32.48	56.83	5.49	13.31	11.70	0.90	102483.27
12	8.99	21.32	58.65	5.39	14.04	11.50	0.93	104424.15
13	9.72	28.21	55.39	5.13	14.49	11.36	0.93	106478.38
14	12.09	10.59	57.39	5.51	13.86	11.59	0.91	104257.24
15	17.03	22.40	58.94	5.51	14.07	11.43	0.89	102609.03
16	13.77	48.79	59.66	5.84	13.37	11.60	0.96	97259.31
17	7.98	4.14	53.25	4.63	15.71	11.07	0.93	103174.74
18	11.76	18.26	52.90	5.06	14.88	11.32	0.93	103206.55
19	13.24	11.92	57.47	5.14	15.65	11.29	0.89	106219.43
20	7.80	34.29	51.23	4.94	14.95	11.31	0.89	104262.41
21	8.48	7.00	57.36	4.70	15.62	11.26	0.90	102851.61
22	10.76	3.30	57.16	4.81	15.94	11.01	0.89	105321.72
23	6.29	3.69	65.88	4.55	16.39	11.44	0.88	101876.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.91	13.25	59.59	5.04	15.13	11.50	0.89	103558.88
最 大 值	17.03	48.79	72.88	5.84	18.01	12.47	1.00	108976.04
發生時間	15	16	5	16	2	10		6
最 小 值	3.78	2.11	51.23	4.50	13.31	11.01	0.83	92635.78
發生時間	2	3	20	1	11	22		10
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.94	11.28	89.26	4.60	15.78	11.86	0.59	78561.88
1	1.93	10.33	72.11	4.43	15.35	11.44	0.59	82073.58
2	1.91	2.27	80.15	4.68	15.86	11.97	0.61	77147.63
3	1.88	0.70	83.14	4.44	15.90	11.56	0.59	81152.59
4	1.78	15.88	70.99	4.41	15.47	11.42	0.56	82267.30
5	1.96	1.33	74.37	4.56	15.04	11.74	0.54	79800.68
6	1.95	2.62	70.15	4.47	14.66	11.58	0.56	81355.58
7	1.95	1.97	80.35	4.71	14.55	11.90	0.58	78365.61
8	1.88	31.64	76.95	4.81	15.43	11.48	0.62	81549.16
9	2.01	1.38	79.27	4.83	14.02	12.21	0.57	76272.18
10	2.02	4.85	89.39	4.96	12.96	12.54	0.57	73523.01
11	2.57	10.05	77.92	4.75	12.54	12.10	0.57	78380.32
12	2.63	16.56	74.11	4.55	13.34	11.71	0.56	81514.62
13	2.66	24.00	73.24	4.55	13.84	11.66	0.61	80912.83
14	2.06	20.71	76.00	4.56	13.68	11.80	0.60	80239.89
15	1.47	2.18	76.07	4.59	13.87	11.81	0.60	79993.51
16	1.49	6.60	80.31	4.64	13.32	11.92	0.58	79265.74
17	1.61	8.64	77.21	4.56	14.23	11.75	0.62	79737.37
18	1.38	57.40	78.29	4.63	14.68	11.66	0.60	81054.90
19	1.39	4.60	75.34	4.62	13.88	11.87	0.65	80190.75
20	1.88	20.00	76.24	4.76	13.97	11.82	0.61	80084.61
21	1.95	2.65	74.46	4.63	13.98	11.81	0.61	80538.65
22	1.64	9.33	78.17	4.58	14.61	11.86	0.62	79435.72
23	1.29	28.74	70.81	4.36	16.33	11.38	0.70	82052.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.88	12.32	77.26	4.61	14.47	11.79	0.59	79811.28
最 大 值	2.66	57.40	89.39	4.96	16.33	12.54	0.91	82267.30
發生時間	13	18	10	10	23	10		4
最 小 值	1.29	0.70	70.15	4.36	12.54	11.38	0.47	73523.01
發生時間	23	3	6	23	11	23		10
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.07 %		-0.09	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.12 %	0.08 %	-0.09 %	-0.09 %		-0.36	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.93	36.20	63.79	6.66	20.32	8.39	1.19	91677.62
1	13.36	8.85	81.28	7.52	21.08	8.82	1.21	97964.32
2	6.63	2.84	86.57	6.23	23.43	8.49	1.19	99403.78
3	10.92	12.33	78.25	6.79	21.82	8.27	1.19	98807.27
4	11.48	7.24	76.00	7.24	19.36	9.07	1.19	90856.95
5	9.33	3.03	89.99	7.22	20.44	9.23	1.19	90273.12
6	13.81	3.24	80.05	7.87	19.52	8.94	1.19	91297.20
7	4.94	12.41	80.85	6.87	19.82	9.02	1.20	90671.62
8	6.00	2.69	85.21	7.21	19.32	9.30	1.20	90869.82
9	8.62	13.24	86.87	7.10	19.40	9.54	1.19	87847.62
10	20.42	48.80	77.23	8.04	17.98	9.30	1.20	86808.51
11	26.76	24.41	72.31	7.66	17.72	8.80	1.21	88267.37
12	25.95	43.10	70.38	9.01	17.62	9.06	1.21	83054.82
13	16.09	22.22	75.83	7.48	17.60	9.23	1.21	84006.06
14	13.02	11.02	81.76	7.36	18.58	9.47	1.20	83117.82
15	6.95	26.77	81.75	6.93	20.07	8.86	1.19	83882.61
16	21.56	18.14	73.33	7.79	19.48	8.72	1.18	87747.10
17	11.91	4.33	76.54	6.91	20.67	8.85	1.19	89450.94
18	7.99	3.12	83.77	6.77	20.43	9.06	1.19	91442.13
19	8.58	4.21	82.64	6.89	20.48	9.03	1.19	95333.07
20	10.06	14.21	80.27	7.04	18.90	9.42	1.19	91848.34
21	10.36	13.69	80.79	6.93	19.07	9.39	1.19	92858.61
22	13.80	16.33	79.92	7.08	19.98	8.98	1.19	94679.09
23	9.28	3.95	87.21	6.73	21.36	9.07	1.19	96984.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.36	14.85	79.69	7.22	19.77	9.01	1.19	90797.93
最 大 值	26.76	48.80	89.99	9.01	23.43	9.54	1.22	99403.78
發生時間	11	10	5	12	2	9		2
最 小 值	4.94	2.69	63.79	6.23	17.60	8.27	1.17	83054.82
發生時間	7	8	0	2	13	3		12
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.16 %	0.03 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %