P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月04日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.70	12.22	57.85	0.11	16.97	12.92	1.46	70738.47
1	12.55	11.46	48.85	0.12	17.55	12.87	1.46	71213.94
2	13.33	7.02	49.22	0.07	19.61	11.63	1.47	79776.05
3	15.29	7.80	43.78	1.01	17.48	11.63	1.48	81850.06
4	14.47	16.12	51.98	1.54	16.61	11.66	1.46	80362.00
5	12.22	6.43	55.56	0.66	17.18	11.91	1.45	82692.04
6	2.59	9.86	49.11	0.41	16.57	11.50	1.45	83034.31
7	1.50	10.06	47.40	1.27	14.77	12.75	1.44	62027.36
8	2.72	6.10	50.69	1.75	14.28	13.25	1.41	58807.91
9	11.20	2.02	35.51	2.08	15.86	12.53	1.39	69169.54
10	11.73	3.04	29.43	2.36	14.72	12.54	1.41	69231.45
11	9.00	0.77	43.71	1.63	15.38	12.95	1.42	69387.06
12	12.43	0.40	44.15	1.30	15.19	12.60	1.39	74490.81
13	13.63	1.85	36.56	1.56	15.03	12.51	1.41	76741.84
14	11.04	0.51	38.84	1.45	14.78	12.27	1.41	78415.90
15	13.89	0.40	39.05	1.78	14.93	12.36	1.41	77250.50
16	11.72	0.69	45.54	1.10	14.95	12.26	1.41	77547.79
17	14.50	0.95	35.46	0.99	16.10	11.74	1.39	81294.17
18	13.10	6.23	58.26	0.65	16.68	11.48	1.41	83417.37
19	12.57	4.76	67.94	0.59	16.44	11.81	1.41	80334.02
20	15.18	3.80	70.33	0.53	16.90	11.76	1.41	81548.81
21	13.06	5.78	52.49	0.72	16.54	12.23	1.42	77911.80
22	13.39	6.07	48.19	0.74	17.23	11.75	1.44	81338.22
23	13.50	6.40	48.99	0.64	17.14	11.99	1.43	79304.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.47	5.45	47.87	1.04	16.20	12.20	1.43	76161.93
最 大 值	15.29	16.12	70.33	2.36	19.61	13.25	1.49	83417.37
發生時間	3	4	20	10	2	8		18
最 小 值	1.50	0.40	29.43	0.07	14.28	11.48	1.38	58807.91
發生時間	7	12	10	2	8	18		8
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.20	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.58 %	-0.02 %	-0.20 %	0.03 %		-0.01	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月04日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.97	3.51	49.15	0.15	20.18	10.52	1.44	88134.81
1	13.60	4.33	44.00	0.16	20.51	10.02	1.43	92962.02
2	13.32	15.87	57.08	2.79	22.26	9.37	1.43	98055.03
3	13.34	5.94	54.92	0.25	17.86	10.25	1.43	91057.77
4	14.10	1.82	51.00	0.13	18.82	10.61	1.43	85303.06
5	11.72	0.89	65.84	0.14	18.57	10.75	1.43	84571.01
6	14.55	9.69	48.21	0.14	18.08	10.88	1.44	82393.37
7	11.88	5.47	52.65	0.16	16.62	11.59	1.43	77007.55
8	12.46	1.44	79.11	0.13	16.14	12.36	1.44	74670.87
9	13.51	3.32	49.66	0.29	16.25	11.98	1.48	81874.29
10	13.04	2.44	41.04	0.14	16.94	11.62	1.49	84863.76
11	11.79	4.70	43.23	0.21	16.12	12.43	1.49	78581.18
12	11.42	1.43	47.55	0.07	15.40	12.35	1.49	75519.52
13	13.05	1.00	40.78	0.09	16.01	11.62	1.48	80311.39
14	12.09	1.06	38.26	0.10	15.39	11.44	1.47	85380.94
15	14.59	1.63	36.95	0.14	16.41	11.01	1.50	89319.57
16	14.34	1.23	33.96	0.08	16.40	10.66	1.49	89364.89
17	15.08	0.87	31.39	0.18	16.56	10.79	1.49	86719.09
18	11.69	10.92	64.05	0.13	15.80	11.71	1.48	79564.60
19	12.34	4.29	51.18	0.16	15.72	11.13	1.49	85014.93
20	14.30	3.86	52.05	0.21	17.86	11.13	1.49	84588.36
21	10.63	9.19	45.50	0.11	17.63	11.23	1.46	83939.94
22	14.74	8.39	53.65	0.13	19.11	10.58	1.46	91184.01
23	13.81	2.32	50.55	0.14	19.72	10.67	1.47	87838.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.14	4.40	49.24	0.26	17.52	11.11	1.46	84925.86
最 大 值	15.08	15.87	79.11	2.79	22.26	12.43	1.51	98055.03
發生時間	17	2	8	2	2	11		2
最 小 值	10.63	0.87	31.39	0.07	15.39	9.37	1.41	74670.87
發生時間	21	17	17	12	14	2		8
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.34	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.96 %	0.05 %	0.07 %	0.01 %		0.08	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月04日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.00	3.41	56.85	1.53	18.55	10.71	1.25	67683.07
1	13.94	3.51	48.83	1.56	19.68	9.67	1.25	76209.08
2	13.94	7.11	46.40	1.54	20.09	9.68	1.27	76692.34
3	13.69	9.56	51.91	2.05	18.18	9.93	1.25	72980.49
4	14.73	11.14	49.27	2.16	18.45	9.10	1.25	78555.40
5	14.78	3.13	52.31	2.20	17.53	10.02	1.26	72389.16
6	13.70	5.30	49.48	2.34	17.36	9.92	1.26	73990.79
7	3.11	10.68	46.31	2.18	14.58	11.14	1.34	60190.59
8	2.78	1.90	58.81	2.46	14.54	11.74	1.36	57484.52
9	4.16	4.14	49.98	2.61	15.50	10.64	1.35	64944.95
10	4.76	1.34	59.82	2.66	14.16	11.67	1.34	58915.88
11	3.81	0.22	56.75	1.77	16.57	10.83	1.37	62146.63
12	3.21	0.31	62.35	1.80	16.38	11.23	1.39	60182.71
13	10.59	0.35	61.40	2.09	16.64	9.65	1.38	71102.29
14	13.30	0.67	57.16	2.42	15.03	10.33	1.38	68522.41
15	13.75	2.48	43.32	1.97	16.34	9.91	1.38	69591.97
16	24.80	2.48	42.50	2.77	18.00	9.07	1.37	77440.99
17	16.00	0.89	44.41	2.25	16.24	10.30	1.35	77339.11
18	11.62	9.10	49.78	1.78	16.27	10.15	1.36	73250.14
19	14.79	8.16	47.01	1.89	16.45	10.02	1.34	74470.97
20	14.17	6.52	49.02	1.80	18.03	9.44	1.32	77229.30
21	14.59	10.55	52.95	1.73	17.05	9.85	1.32	77574.70
22	13.08	2.45	56.07	1.89	18.23	10.01	1.33	74040.59
23	14.13	10.53	55.55	2.03	18.71	9.71	1.34	74804.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.64	4.83	52.01	2.06	17.02	10.20	1.32	70738.84
最 大 值	24.80	11.14	62.35	2.77	20.09	11.74	1.40	78555.40
發生時間	16	4	12	16	2	8		4
最 小 值	2.78	0.22	42.50	1.53	14.16	9.07	1.24	57484.52
發生時間	8	11	16	0	10	16		8
零點偏移(率)	-0.17 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.51 %	0.22 %	-0.17 %	0.06 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								