P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.53	3.14	96.69	1.02	18.47	11.09	0.93	71727.48
1	12.72	4.77	86.55	1.32	17.25	11.30	0.92	70857.32
2	15.44	4.65	84.76	1.58	16.39	11.57	0.90	69728.01
3	13.15	14.75	79.23	1.92	15.38	11.64	0.88	68579.17
4	15.11	26.76	79.69	2.21	15.24	11.65	0.88	68810.17
5	17.72	16.96	85.44	2.58	16.09	11.66	0.87	67927.50
6	17.61	11.54	87.10	1.70	16.87	11.20	0.87	71034.98
7	16.04	7.99	97.11	1.92	15.71	11.69	0.86	69053.65
8	23.02	11.65	96.18	2.82	15.08	11.58	0.85	70079.41
9	15.93	12.51	90.02	2.03	15.54	11.53	0.88	69795.49
10	14.83	10.93	82.58	2.19	14.98	11.95	0.82	66183.74
11	16.37	12.87	79.28	2.12	15.41	11.64	0.79	69229.34
12	17.56	27.29	75.22	2.56	15.22	11.38	0.89	67907.45
13	15.99	19.99	71.83	1.53	16.89	11.47	0.93	67015.82
14	21.42	23.47	73.16	1.91	17.47	11.14	0.93	70693.90
15	21.99	20.98	78.43	2.33	15.88	11.40	0.99	68152.63
16	21.07	11.93	77.16	2.16	15.42	11.64	0.98	67100.52
17	18.61	8.81	72.60	2.76	15.24	11.41	0.93	67729.36
18	17.86	17.64	71.80	2.62	15.87	11.04	0.90	68870.92
19	16.87	28.40	77.68	2.29	16.77	10.94	0.93	68750.70
20	16.48	8.34	84.64	1.63	17.58	10.90	1.02	69971.79
21	27.34	26.21	68.93	2.54	15.75	11.82	1.02	67901.89
22	16.65	21.80	76.30	1.98	16.79	11.28	1.01	68468.08
23	16.61	10.26	79.32	2.11	16.99	10.89	1.00	69977.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.50	15.15	81.32	2.08	16.18	11.41	0.91	68981.13
最 大 值	27.34	28.40	97.11	2.82	18.47	11.95	1.03	71727.48
發生時間	21	19	7	8	0	10		0
最 小 值	12.72	3.14	68.93	1.02	14.98	10.89	0.73	66183.74
發生時間	1	0	21	0	10	23		10
零點偏移	-0.07 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.10 %	0.11 %		0.12	0.02	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.05	1.49	95.33	0.14	19.71	10.84	1.44	60082.37
1	13.21	1.64	89.94	0.13	19.38	10.02	1.41	67526.16
2	11.47	1.33	86.81	0.21	16.89	10.71	1.41	63776.00
3	14.17	7.65	83.10	0.72	15.04	11.27	1.40	59318.08
4	12.11	8.90	87.45	0.87	15.54	11.07	1.39	60398.54
5	21.71	4.47	91.65	1.11	17.21	10.74	1.40	64601.81
6	13.30	3.48	90.42	0.50	16.70	10.68	1.40	64348.60
7	17.73	14.67	97.16	1.27	14.09	11.19	1.40	62773.10
8	14.40	12.73	94.50	0.74	15.06	11.08	1.40	62631.49
9	15.46	29.99	85.09	1.20	15.16	11.07	1.44	60188.35
10	14.32	24.90	87.00	0.71	15.89	11.07	1.39	60371.87
11	15.56	53.74	96.55	0.74	16.00	10.69	1.39	59320.07
12	15.12	22.68	86.83	0.69	16.72	10.41	1.41	62163.52
13	18.86	18.03	90.15	0.91	16.94	10.83	1.42	61275.05
14	18.28	9.56	66.08	1.57	16.46	10.48	1.39	61935.08
15	17.50	8.57	72.73	0.93	16.06	10.58	1.40	60723.63
16	15.80	12.66	80.96	0.61	16.19	10.80	1.41	61455.64
17	15.20	4.81	81.47	0.53	17.17	10.60	1.39	60282.28
18	15.62	19.33	101.34	2.66	17.43	10.39	1.37	64031.47
19	15.75	4.52	99.96	0.41	17.14	10.77	1.39	63186.86
20	15.80	2.17	86.89	0.24	18.25	10.18	1.39	64222.25
21	14.38	1.81	79.96	0.22	17.96	10.25	1.40	62981.07
22	13.63	2.65	78.26	0.33	17.47	10.21	1.42	62685.37
23	16.92	3.11	75.45	0.44	17.27	10.48	1.44	61820.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.31	11.45	86.88	0.74	16.74	10.68	1.40	62170.78
最 大 值	21.71	53.74	101.34	2.66	19.71	11.27	1.45	67526.16
發生時間	5	11	18	18	0	3		1
最 小 值	11.05	1.33	66.08	0.13	14.09	10.02	1.36	59318.08
發生時間	0	2	14	1	7	1		3
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.39 %	0.99 %	0.22 %	0.39 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.19	2.17	92.35	2.87	17.91	10.54	1.29	75429.57
1	12.32	3.86	78.83	2.91	18.39	10.24	1.29	75054.27
2	13.46	16.74	103.41	3.53	15.69	10.42	1.29	77065.36
3	13.77	1.93	119.56	3.77	14.63	11.04	1.29	73068.45
4	15.57	23.49	97.64	4.79	12.98	11.02	1.29	71126.13
5	15.36	27.41	96.89	4.49	14.03	11.19	1.29	72215.59
6	14.67	11.55	103.33	4.39	13.76	10.95	1.29	74041.42
7	13.86	3.79	98.91	3.92	14.46	10.57	1.29	75467.85
8	14.78	8.40	106.74	4.54	13.52	11.06	1.29	72313.96
9	17.33	45.78	103.56	6.30	13.13	10.68	1.29	73506.81
10	13.35	5.63	115.51	3.98	14.64	10.70	1.29	72166.97
11	15.29	2.38	119.20	4.84	14.46	10.90	1.29	75807.92
12	14.69	18.28	88.00	3.79	15.18	10.55	1.29	75474.26
13	16.32	3.61	95.34	3.51	14.78	11.00	1.30	74607.57
14	14.86	10.32	85.04	3.65	15.05	10.73	1.29	73113.09
15	15.32	3.12	95.27	3.82	15.01	11.04	1.29	77424.83
16	21.02	14.91	90.04	4.61	14.46	11.15	1.27	73022.48
17	31.16	27.27	96.40	6.72	13.43	11.33	1.28	72098.41
18	18.30	7.93	89.25	4.62	15.01	10.74	1.27	75738.22
19	18.97	4.09	84.60	4.16	15.79	10.45	1.29	73988.27
20	14.30	6.79	75.20	3.34	16.88	9.91	1.29	74687.56
21	15.40	4.52	82.90	3.53	17.09	9.66	1.29	77426.29
22	14.80	1.16	104.61	3.61	16.12	10.07	1.29	76651.58
23	17.02	2.81	105.96	4.21	14.78	10.16	1.29	75757.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.00	10.75	97.02	4.16	15.05	10.67	1.29	74468.92
最 大 值	31.16	45.78	119.56	6.72	18.39	11.33	1.32	77426.29
發生時間	17	9	3	17	1	17		21
最 小 值	12.19	1.16	75.20	2.87	12.98	9.66	1.25	71126.13
發生時間	0	22	20	0	4	21		4
零點偏移	-0.11 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.28 %	0.14 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %