P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	13.15	60.86	56.57	2.28	13.38	13.46	1.27	73994.61
6	7.14	47.33	46.36	1.54	14.94	12.72	1.21	80301.50
7	8.36	4.71	49.30	1.95	12.93	13.14	1.22	77064.25
8	8.20	10.04	66.27	1.68	13.28	13.51	1.20	72714.24
9	6.32	5.33	65.08	1.25	13.32	13.45	1.20	74509.18
10	6.63	17.95	61.62	1.95	12.65	13.31	1.22	75991.38
11	9.93	80.47	60.74	3.20	11.40	13.57	1.26	70399.02
12	13.58	17.57	58.17	3.16	12.01	13.28	1.23	73145.10
13	15.31	27.72	55.59	4.27	11.49	13.58	1.24	70398.48
14	10.82	8.47	54.48	2.63	12.40	13.28	1.21	73238.52
15	15.31	15.96	58.59	2.42	12.24	13.17	1.23	74955.39
16	10.81	5.01	60.50	1.96	12.54	13.18	1.23	75513.36
17	14.37	17.75	59.85	2.14	12.72	13.27	1.23	74373.28
18	7.72	2.77	64.86	0.86	13.75	13.09	1.18	77566.54
19	5.38	3.51	63.41	0.71	13.74	13.09	1.17	79032.62
20	5.15	3.39	64.54	0.81	13.71	13.20	1.16	78071.59
21	4.69	2.48	69.37	0.31	14.40	13.12	1.16	78879.53
22	4.40	2.75	76.81	0.39	14.20	13.62	1.16	74707.56
23	3.82	2.58	84.55	0.54	14.16	13.85	1.16	73173.91
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	9.00	17.72	61.93	1.79	13.12	13.31	1.20	75159.48
最 大 值	15.31	80.47	84.55	4.27	14.94	13.85	1.40	80301.50
發生時間	13	11	23	13	6	23		6
最 小 值	3.82	2.48	46.36	0.31	11.40	12.72	1.14	70398.48
發生時間	23	21	6	21	11	6		13
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.18 %	-0.03 %	0.07 %		0.11	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.30	11.20	93.75	0.21	17.88	10.39	1.26	65559.57
1	9.86	9.09	91.01	0.32	17.13	10.45	1.27	65874.85
2	11.38	5.68	108.33	0.40	17.19	11.76	1.27	56174.73
3	5.34	16.29	133.49	0.41	14.79	12.14	1.29	54964.37
4	13.64	6.14	83.38	0.98	16.49	10.37	1.26	66526.36
5	16.79	21.93	72.74	1.72	15.26	10.64	1.27	65261.20
6	15.73	4.34	81.90	1.41	16.37	10.36	1.27	66124.01
7	8.49	2.33	134.16	0.09	18.08	11.16	1.31	60031.39
8	13.61	15.62	102.28	0.36	17.45	10.97	1.33	62533.70
9	15.00	4.99	83.22	0.84	15.86	11.13	1.32	60857.36
10	19.05	8.15	87.49	1.67	14.66	11.02	1.32	64924.51
11	17.38	5.37	95.00	1.24	14.39	11.36	1.31	62834.39
12	17.16	25.32	90.48	2.17	13.85	11.39	1.29	59888.64
13	20.67	44.03	95.74	3.64	13.14	11.52	1.31	60139.76
14	17.82	5.91	89.98	1.94	14.14	11.18	1.32	61926.77
15	17.37	9.53	88.85	1.43	13.78	11.34	1.32	59269.98
16	20.34	32.60	103.33	1.60	13.69	11.38	1.31	62830.92
17	21.05	20.20	94.67	1.67	14.02	11.21	1.30	62812.94
18	15.12	3.30	103.65	0.97	15.16	11.24	1.29	63234.50
19	13.02	5.85	94.95	0.76	15.57	11.13	1.29	63849.63
20	13.44	4.39	99.09	0.77	15.88	11.13	1.30	64681.94
21	11.95	4.99	109.39	0.42	16.36	11.72	1.29	58269.31
22	13.75	8.81	102.30	0.30	17.32	11.11	1.30	62728.07
23	14.82	17.93	85.28	0.51	17.46	10.35	1.31	67875.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.71	12.25	96.85	1.08	15.66	11.10	1.30	62465.60
最 大 值	21.05	44.03	134.16	3.64	18.08	12.14	1.34	67875.54
發生時間	17	13	7	13	7	3		23
最 小 值	5.34	2.33	72.74	0.09	13.14	10.35	1.25	54964.37
發生時間	3	7	5	7	13	23		3
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.10	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-1.01 %	-2.99 %	0.14 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.39	4.84	80.85	2.00	14.40	11.14	1.17	78091.37
1	14.05	3.77	84.86	2.08	14.65	11.29	1.19	79191.15
2	20.29	10.56	77.82	2.71	13.68	11.79	1.19	76590.16
3	10.64	5.54	127.63	2.64	13.55	13.07	1.20	66159.41
4	9.78	3.31	115.23	2.44	13.66	12.16	1.19	76942.87
5	18.74	8.57	75.95	4.35	13.05	11.48	1.18	79237.68
6	19.03	12.50	72.38	4.42	12.77	11.42	1.20	78629.07
7	12.06	5.63	102.66	2.92	13.52	12.60	1.18	70534.63
8	11.72	8.37	93.12	3.09	13.16	12.21	1.20	73981.03
9	15.45	28.13	80.61	3.60	12.16	12.16	1.22	74293.91
10	16.28	17.54	79.85	3.52	13.71	11.34	1.23	78956.81
11	18.11	8.76	72.95	3.79	13.01	11.14	1.24	74209.22
12	16.88	19.11	69.44	4.00	11.69	11.76	1.21	73158.00
13	16.82	20.63	72.59	5.17	11.49	11.81	1.19	71885.35
14	17.24	6.14	68.54	5.08	11.73	11.39	1.19	75426.57
15	11.95	4.40	73.36	3.27	12.68	11.10	1.21	77453.18
16	33.39	38.49	81.22	5.08	12.37	11.23	1.23	76902.80
17	19.89	11.91	76.30	3.64	12.67	11.15	1.22	76247.84
18	13.59	2.39	90.60	2.04	14.87	10.87	1.22	81159.87
19	10.41	4.29	98.40	1.98	14.56	11.35	1.20	77240.50
20	12.50	5.00	76.55	2.25	14.13	11.22	1.19	80935.85
21	11.69	2.92	75.50	2.04	14.40	11.20	1.20	78624.90
22	9.95	3.16	81.14	1.84	14.64	11.53	1.21	75693.71
23	10.55	2.92	91.21	1.72	15.25	11.55	1.22	78683.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.18	9.95	84.11	3.15	13.41	11.58	1.20	76259.56
最 大 值	33.39	38.49	127.63	5.17	15.25	13.07	1.26	81159.87
發生時間	16	16	3	13	23	3		18
最 小 值	9.78	2.39	68.54	1.72	11.49	10.87	1.17	66159.41
發生時間	4	18	14	23	13	18		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.23 %	-2.04 %	-0.35 %		-0.05	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %