P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.00	2.58	83.32	9.03	14.55	11.60	0.94	89165.91
1	1.93	1.66	101.70	9.05	15.60	11.65	0.93	85833.34
2	1.38	3.89	81.61	9.08	17.65	11.23	0.95	81793.05
3	1.20	8.17	67.84	9.26	19.53	11.03	0.97	75054.52
4	1.17	3.40	70.41	8.87	16.60	11.03	0.95	74110.76
5	2.00	1.11	90.96	8.72	16.01	11.28	1.06	88815.74
6	1.68	6.72	80.91	8.73	15.80	11.30	0.95	89599.92
7	3.20	1.68	77.82	9.01	14.58	11.57	0.89	90589.79
8	1.60	1.77	112.85	9.80	15.17	12.40	0.93	79339.36
9	1.46	3.39	90.61	9.02	16.64	11.39	0.94	87916.75
10	1.49	2.41	74.16	8.56	16.06	11.04	0.94	93740.33
11	1.87	2.06	75.31	8.74	15.35	11.30	0.92	93273.34
12	1.74	2.37	82.65	8.90	15.60	11.43	0.91	90219.72
13	1.44	2.40	80.86	8.74	15.75	11.26	0.92	85175.80
14	1.64	10.81	79.66	8.58	15.43	11.15	0.93	80052.34
15	14.55	22.18	84.80	9.11	15.15	11.44	1.03	87775.94
16	3.97	3.11	77.55	8.69	15.29	11.20	0.89	92678.06
17	24.94	31.16	80.15	9.97	12.77	11.79	0.91	91219.68
18	8.85	17.86	76.79	9.26	13.49	11.56	0.88	91083.70
19	3.28	6.54	77.51	8.50	16.45	10.93	0.89	88421.82
20	2.41	3.26	77.21	8.61	16.30	11.05	0.91	81409.19
21	3.86	3.00	77.65	8.67	16.31	11.08	0.91	87269.03
22	3.16	3.25	79.75	8.67	15.69	11.20	0.90	93217.78
23	2.88	2.77	80.54	8.81	15.89	11.33	0.90	91041.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.99	6.15	81.78	8.93	15.74	11.34	0.93	87033.23
最 大 值	24.94	31.16	112.85	9.97	19.53	12.40	1.68	93740.33
發生時間	17	17	8	17	3	8		10
最 小 值	1.17	1.11	67.84	8.50	12.77	10.93	0.84	74110.76
發生時間	4	5	3	19	17	19		4
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.31 %	-0.03 %	0.06 %		-0.11	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.29	28.14	58.09	4.82	14.77	11.45	0.54	75724.84
1	1.74	16.45	63.48	4.92	14.87	11.76	0.54	76538.26
2	1.76	5.53	69.38	5.16	14.24	12.07	0.50	74661.64
3	1.62	36.64	62.79	4.94	15.20	11.55	0.49	78127.68
4	1.69	3.48	79.98	5.16	14.42	12.16	0.49	74066.91
5	1.55	5.01	65.21	4.90	15.28	11.64	0.50	77011.44
6	1.71	14.31	65.38	4.91	13.86	11.83	0.50	76677.83
7	1.55	1.30	73.58	5.05	14.33	11.99	0.49	74734.14
8	1.51	4.37	108.03	5.67	14.10	13.00	0.50	66751.04
9	1.32	19.54	77.36	4.81	16.12	11.63	0.51	76230.96
10	1.37	61.86	65.48	5.06	14.61	11.49	0.54	78598.06
11	2.47	55.74	81.60	4.96	12.97	11.85	0.54	76751.43
12	3.31	6.70	73.88	4.87	14.85	11.74	0.53	76560.69
13	1.89	1.44	107.07	5.18	15.22	12.28	0.54	71766.62
14	1.73	37.37	74.33	4.80	15.24	11.52	0.53	77814.73
15	2.18	34.19	71.38	4.86	14.33	11.72	0.55	76961.88
16	2.53	30.36	65.09	4.91	14.69	11.53	0.54	77824.10
17	3.06	25.19	66.57	4.85	13.84	11.67	0.55	78103.56
18	2.12	15.86	71.32	4.74	15.62	11.50	0.54	77840.74
19	1.68	46.88	71.87	4.55	17.92	11.20	0.54	77940.63
20	1.71	27.22	56.25	4.70	16.21	11.33	0.54	78770.81
21	2.03	22.41	62.93	4.82	15.32	11.40	0.54	78720.52
22	2.81	4.23	67.07	4.85	14.78	11.62	0.55	76825.59
23	2.15	1.16	85.23	4.85	15.55	11.66	0.54	76355.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.99	21.06	72.64	4.93	14.93	11.73	0.53	76306.64
最 大 值	3.31	61.86	108.03	5.67	17.92	13.00	0.61	78770.81
發生時間	12	10	8	8	19	8		20
最 小 值	1.32	1.16	56.25	4.55	12.97	11.20	0.47	66751.04
發生時間	9	23	20	19	11	19		8
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.06 %	-0.06 %	-0.05 %	0.06 %		0.04	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.90	23.04	76.14	9.12	11.62	12.42	1.42	90910.54
1	1.67	13.60	78.70	8.60	12.95	11.87	1.43	95711.55
2	1.82	11.44	57.98	7.91	12.78	11.43	1.43	100062.21
3	1.61	42.59	57.46	7.69	14.00	11.40	1.42	99145.28
4	1.62	14.20	55.52	8.23	12.34	11.73	1.41	97022.21
5	1.64	6.12	66.89	8.68	12.38	12.05	1.39	94097.44
6	1.56	35.69	60.34	8.24	12.89	11.69	1.39	97768.45
7	1.54	16.57	61.17	8.09	12.53	11.62	1.39	98608.93
8	1.55	30.16	60.34	8.40	12.05	11.77	1.39	96815.93
9	1.63	4.29	77.13	9.26	12.45	12.68	1.41	86987.19
10	1.42	9.83	62.92	7.79	14.39	11.68	1.41	96299.81
11	1.39	14.99	54.38	7.26	14.76	11.23	1.39	100751.07
12	1.40	29.90	57.00	7.94	13.27	11.51	1.39	99545.95
13	1.54	16.09	64.84	8.44	12.95	12.06	1.41	93699.57
14	1.56	1.03	102.37	9.99	12.45	12.97	1.44	85034.50
15	1.33	0.91	80.44	8.22	14.05	11.85	1.44	95556.41
16	1.38	2.85	69.69	8.41	13.12	11.96	1.42	94760.43
17	1.47	5.71	59.51	7.94	12.61	11.50	1.41	100646.41
18	3.05	24.39	61.59	8.36	11.32	11.89	1.40	97381.95
19	2.14	12.04	63.81	7.97	13.24	11.61	1.41	98941.28
20	1.88	19.52	65.45	8.05	13.50	11.68	1.41	97920.30
21	1.93	4.38	60.62	8.07	12.65	11.64	1.41	98588.79
22	1.83	13.20	66.52	8.05	13.20	11.55	1.42	99320.03
23	3.05	11.37	66.07	8.43	11.85	11.94	1.42	96279.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.75	15.16	66.12	8.30	12.89	11.82	1.41	96327.33
最 大 值	3.05	42.59	102.37	9.99	14.76	12.97	1.50	100751.07
發生時間	18	3	14	14	11	14		11
最 小 值	1.33	0.91	54.38	7.26	11.32	11.23	1.36	85034.50
發生時間	15	15	11	11	18	11		14
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	0.08 %	0.15 %	0.21 %		0.34	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %