P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.54	3.16	57.11	0.73	14.42	13.88	1.27	72570.29
1	3.11	2.22	66.59	0.35	15.13	13.38	1.26	77111.66
2	2.86	2.00	68.67	0.29	15.21	13.46	1.26	75765.95
3	2.66	7.90	70.82	0.54	14.68	13.32	1.32	77796.14
4	2.54	30.88	57.32	1.21	14.01	13.56	1.29	76355.54
5	2.59	8.97	55.31	1.05	13.88	13.48	1.28	76207.71
6	2.33	5.45	57.93	1.13	13.72	13.86	1.25	73614.92
7	2.50	3.46	59.79	0.99	14.04	13.67	1.21	75063.43
8	2.75	3.08	66.30	1.10	13.79	13.45	1.26	76189.78
9	2.99	2.32	81.37	0.58	14.34	13.26	1.27	77988.71
10	3.79	31.30	61.42	1.77	12.98	13.56	1.30	75731.66
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	3.79	2.67	89.45	1.81	13.19	14.11	1.27	70685.96
16	3.55	4.42	65.42	1.50	13.45	13.47	1.31	76585.98
17	3.81	5.73	51.64	1.44	14.01	13.51	1.30	75727.18
18	3.86	12.23	57.23	1.62	13.58	13.68	1.25	73908.68
19	4.68	31.08	54.78	2.05	13.61	13.59	1.20	75573.63
20	5.22	6.85	56.68	1.82	13.64	13.82	1.22	73338.19
21	4.64	4.37	57.83	1.71	13.32	13.62	1.21	75738.53
22	4.03	4.36	61.14	1.97	12.88	14.10	1.26	70431.42
23	3.96	4.29	96.21	2.37	12.99	15.04	1.26	61968.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	3.46	8.84	64.65	1.30	13.84	13.69	1.26	74417.71
最 大 值	5.22	31.30	96.21	2.37	15.21	15.04	1.44	77988.71
發生時間	20	10	23	23	2	23		9
最 小 值	2.33	2.00	51.64	0.29	12.88	13.26	1.18	61968.84
發生時間	6	2	17	2	22	9		23
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.19 %	-0.06 %		0.01	-0.00	0.25 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.99	2.70	97.50	0.14	21.36	9.99	1.29	68311.33
1	1.94	1.31	143.56	0.17	20.22	11.03	1.31	63005.30
2	1.33	23.33	124.92	0.31	21.76	9.82	1.29	70407.15
3	3.46	13.94	104.29	0.12	20.79	9.80	1.29	69673.72
4	5.56	17.49	114.40	0.11	19.83	10.05	1.31	68807.32
5	6.99	19.99	90.85	0.23	19.55	9.98	1.33	67777.63
6	7.81	8.93	105.50	0.17	20.08	10.06	1.33	66776.26
7	6.43	29.10	110.98	0.16	20.75	9.30	1.33	72136.77
8	10.06	19.07	119.60	0.29	18.06	11.36	1.28	49051.56
9	2.06	29.68	74.87	5.55	18.23	9.52	1.31	53640.43
10	5.86	18.99	73.01	0.44	20.57	8.78	1.31	65929.06
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	20.55	12.38	89.93	1.82	17.42	10.65	1.31	65672.03
16	9.90	13.28	79.64	0.38	17.76	10.20	1.30	66235.25
17	6.30	2.44	84.91	0.08	19.31	9.86	1.30	67265.56
18	3.21	2.19	125.20	0.14	19.47	10.79	1.34	63054.79
19	4.93	5.31	96.41	0.13	20.49	9.77	1.34	70437.79
20	7.62	20.30	75.77	0.08	19.57	9.71	1.32	68345.75
21	8.85	5.93	93.67	0.08	19.31	9.98	1.31	68032.03
22	6.41	4.28	93.55	0.12	19.47	10.42	1.29	65515.18
23	8.85	29.26	79.60	0.09	19.68	9.83	1.27	71424.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	6.66	14.00	98.91	0.53	19.68	10.04	1.31	66074.96
最 大 值	20.55	29.68	143.56	5.55	21.76	11.36	1.39	72136.77
發生時間	15	9	1	9	2	8		7
最 小 值	1.33	1.31	73.01	0.08	17.42	8.78	1.19	49051.56
發生時間	2	1	10	17	15	10		8
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	1.33 %	0.01 %	0.07 %	-0.30 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.47	5.35	41.96	0.25	18.76	10.45	1.48	87527.93
1	2.33	4.35	48.65	0.32	18.12	11.03	1.48	82057.50
2	1.91	3.83	43.70	0.20	17.61	10.94	1.48	84237.45
3	2.07	5.85	44.21	0.38	16.98	10.81	1.48	84229.32
4	2.31	5.40	46.81	0.48	16.93	11.17	1.49	81225.08
5	2.53	26.90	55.78	2.69	18.54	10.37	1.49	87499.62
6	2.56	45.81	36.26	1.18	17.41	10.09	1.48	77250.69
7	3.10	31.87	37.38	0.80	16.28	10.55	1.49	81854.35
8	2.69	7.20	43.61	0.44	17.01	10.59	1.50	81830.68
9	3.86	24.87	32.90	0.38	18.08	9.55	1.52	90788.43
10	4.33	9.63	45.32	0.69	15.40	11.12	1.53	77403.08
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	17.91	6.39	74.70	2.25	14.34	10.79	1.51	86543.54
16	12.98	3.20	77.58	1.61	15.95	10.44	1.53	82622.38
17	5.92	3.03	80.43	0.94	17.64	10.13	1.50	85714.67
18	6.01	5.73	63.62	0.98	16.04	10.65	1.51	85742.36
19	9.78	6.77	65.88	0.88	17.81	10.35	1.52	89028.38
20	6.08	5.73	67.96	0.78	16.89	10.39	1.51	86943.94
21	6.59	4.56	66.01	1.24	15.65	10.66	1.52	81731.22
22	4.03	2.79	89.21	0.93	17.05	11.19	1.51	79047.72
23	7.94	5.71	56.61	1.18	15.61	10.37	1.48	85164.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	5.37	10.75	55.93	0.93	16.90	10.58	1.50	83922.12
最 大 值	17.91	45.81	89.21	2.69	18.76	11.19	1.54	90788.43
發生時間	15	6	22	5	0	22		9
最 小 值	1.91	2.79	32.90	0.20	14.34	9.55	1.47	77250.69
發生時間	2	22	9	2	15	9		6
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.24 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.03 %	-0.16 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %