P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.48	2.08	59.94	4.09	16.17	11.62	0.75	105532.97
1	3.02	9.26	58.38	3.97	17.70	11.55	0.75	103896.23
2	2.87	2.59	55.33	3.97	17.81	11.31	0.74	107634.25
3	5.07	3.10	56.73	4.65	14.67	11.68	0.75	106338.84
4	5.43	3.94	52.13	4.18	15.88	11.33	0.78	109845.06
5	4.02	3.60	57.32	4.03	17.41	11.28	0.80	107250.91
6	4.17	2.02	54.28	4.48	15.24	11.46	0.84	105990.38
7	5.40	1.91	59.59	4.49	15.08	11.79	0.82	103370.64
8	5.85	2.18	58.53	4.44	15.13	11.61	0.80	105684.03
9	14.57	6.77	54.96	6.29	13.74	11.77	0.86	102934.24
10	16.75	10.88	57.57	5.86	13.49	11.66	0.85	104556.82
11	9.75	3.58	59.94	4.61	15.11	11.57	0.81	105155.54
12	4.68	2.30	65.17	4.18	15.60	11.42	0.81	107837.24
13	4.65	1.97	68.15	4.27	14.94	11.56	0.81	107028.60
14	5.69	4.76	55.74	4.48	14.84	11.34	0.81	108981.65
15	8.32	10.90	56.92	4.34	15.55	11.27	0.80	109045.41
16	6.28	2.86	62.21	4.03	16.02	11.29	0.80	109481.53
17	3.36	1.78	60.50	3.73	17.86	10.98	0.84	111263.59
18	3.58	1.79	56.54	4.01	16.35	11.50	0.84	107985.41
19	3.15	1.94	51.60	3.82	17.72	11.04	0.81	109567.26
20	3.79	15.45	48.12	4.41	15.98	11.73	0.79	105308.86
21	10.54	3.22	55.57	4.85	14.30	11.75	0.77	106496.16
22	5.56	2.06	58.46	4.38	14.87	11.60	0.78	104126.99
23	3.65	2.31	59.11	4.19	15.36	11.59	0.78	104479.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.98	4.30	57.62	4.41	15.70	11.49	0.80	106658.00
最 大 值	16.75	15.45	68.15	6.29	17.86	11.79	0.89	111263.59
發生時間	10	20	13	9	17	7		17
最 小 值	2.87	1.78	48.12	3.73	13.49	10.98	0.71	102934.24
發生時間	2	17	20	17	10	17		9
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15 %	0.10 %	0.05 %	-0.04 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.55	4.11	56.18	4.38	16.30	11.43	0.71	81823.43
1	0.61	8.82	62.37	4.67	14.97	11.90	0.71	78575.49
2	0.57	39.69	64.44	4.74	16.54	11.75	0.71	79107.86
3	0.58	18.91	67.15	4.45	15.66	11.43	0.79	82235.81
4	0.56	23.22	67.21	4.39	16.03	11.27	0.90	83406.53
5	0.58	32.55	63.47	4.44	14.63	11.47	0.89	83064.81
6	0.74	2.74	72.66	4.41	14.74	11.42	0.90	83773.26
7	0.71	3.02	68.14	4.12	15.63	11.27	0.86	83694.91
8	0.70	1.22	71.92	4.35	14.79	11.60	0.84	81217.91
9	0.67	23.61	66.61	4.44	14.05	11.64	0.85	80875.84
10	0.71	46.64	72.21	4.48	13.16	11.94	0.84	79098.90
11	1.11	40.18	70.08	4.70	12.39	12.05	0.83	75876.79
12	0.93	32.50	68.90	4.42	13.47	11.84	0.84	78572.85
13	0.90	14.79	67.22	4.35	13.61	11.55	0.84	81152.60
14	1.15	28.82	68.33	4.52	13.09	11.58	0.85	83341.12
15	0.96	7.37	74.15	4.39	14.50	11.65	0.86	79782.41
16	0.81	1.53	88.14	4.25	16.45	11.52	0.85	80972.21
17	0.73	22.19	82.58	4.35	15.32	11.57	0.83	81512.98
18	0.70	13.54	71.67	4.28	15.02	11.49	0.84	83356.86
19	0.70	21.79	69.40	4.38	16.58	11.51	0.87	80116.47
20	0.66	31.38	67.01	4.48	15.11	11.58	0.85	81557.21
21	1.08	15.17	71.07	4.46	13.52	11.67	0.84	83115.07
22	1.13	1.40	82.64	4.43	14.01	11.92	0.80	79518.14
23	0.78	18.97	85.31	4.47	15.28	11.79	0.83	80078.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.78	18.92	70.79	4.43	14.79	11.62	0.83	81076.16
最 大 值	1.15	46.64	88.14	4.74	16.58	12.05	0.96	83773.26
發生時間	14	10	16	2	19	11		6
最 小 值	0.55	1.22	56.18	4.12	12.39	11.27	0.66	75876.79
發生時間	0	8	0	7	11	4		11
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.63 %	0.20 %	0.07 %	-0.03 %		0.18	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.06	0.97	69.46	5.91	21.41	8.58	1.12	101478.39
1	16.73	0.36	70.59	6.51	20.61	9.05	1.13	98698.63
2	13.47	1.76	68.53	6.56	20.38	9.01	1.14	100275.87
3	16.34	0.30	73.18	6.97	19.84	8.97	1.12	99736.39
4	16.46	0.27	79.72	6.97	19.95	9.43	1.13	95807.41
5	17.05	0.40	74.78	6.76	19.29	9.40	1.15	99885.14
6	14.89	1.22	78.88	6.76	18.79	9.53	1.14	97090.11
7	12.89	0.34	74.64	6.58	19.01	9.22	1.15	92281.32
8	11.89	0.18	75.22	6.68	19.25	9.10	1.15	94808.55
9	25.50	12.24	73.16	7.76	18.03	9.13	1.15	95518.68
10	27.07	39.84	78.08	8.04	17.48	9.42	1.15	95239.49
11	16.83	22.25	82.96	7.88	18.10	9.43	1.15	94428.83
12	9.50	3.20	76.88	6.26	19.41	9.36	1.14	94101.66
13	7.10	18.30	66.58	5.96	17.53	9.13	1.14	95635.81
14	9.28	49.04	66.85	6.69	17.02	9.09	1.13	90834.44
15	15.70	27.97	86.90	9.20	19.43	8.97	1.13	93979.88
16	7.12	2.81	80.03	5.70	20.62	8.53	1.14	98583.61
17	6.26	7.95	71.64	5.96	19.68	9.01	1.14	95253.09
18	6.02	3.63	74.85	6.07	19.35	9.13	1.12	95542.38
19	5.69	2.29	77.73	6.00	20.77	9.12	1.14	95588.10
20	14.40	4.68	81.87	6.62	19.25	9.23	1.14	96895.66
21	18.93	3.42	88.17	7.07	17.50	9.75	1.13	92677.22
22	14.78	5.62	94.81	6.79	17.84	10.41	1.14	83985.63
23	9.48	2.48	85.40	6.39	19.45	9.39	1.14	90198.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.64	8.81	77.12	6.75	19.17	9.22	1.14	95355.20
最 大 值	27.07	49.04	94.81	9.20	21.41	10.41	1.17	101478.39
發生時間	10	14	22	15	0	22		0
最 小 值	5.69	0.18	66.58	5.70	17.02	8.53	1.11	83985.63
發生時間	19	8	13	16	14	16		22
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.26 %	-0.04 %	-0.18 %		-0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %