

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.64	8.73	42.76	1.03	16.51	13.13	1.40	75241.15
1	3.55	8.12	39.32	0.94	16.42	13.12	1.49	74982.23
2	3.58	7.00	53.02	1.71	15.03	13.57	1.52	72245.03
3	3.64	3.90	63.36	1.86	14.87	14.02	1.49	68096.01
4	3.38	6.93	58.10	1.30	15.74	13.25	1.44	73856.46
5	2.95	20.79	34.40	6.67	16.47	12.57	1.43	80293.24
6	2.39	37.72	38.86	0.91	16.30	12.84	1.50	70046.66
7	無效	無效	無效	無效	無效	無效	1.53	無效
8	3.59	30.12	39.20	1.04	16.01	13.13	1.52	75075.58
9	4.36	48.42	37.71	1.34	15.75	12.81	1.55	79290.15
10	5.11	7.26	38.76	1.08	16.04	12.73	1.54	79184.56
11	4.19	19.95	38.12	12.13	17.05	12.20	1.62	81091.90
12	6.66	15.06	34.98	2.90	14.61	12.96	1.58	75827.57
13	5.70	28.69	50.54	1.52	15.21	13.50	1.51	72113.44
14	5.02	58.65	38.87	1.16	15.95	13.05	1.52	75412.18
15	3.95	51.33	35.12	0.76	16.63	12.76	1.52	77121.72
16	12.51	31.95	47.50	1.67	15.45	13.46	1.53	71747.83
17	40.36	58.72	35.50	3.15	15.99	12.88	1.72	76330.35
18	10.31	36.12	47.63	1.79	15.89	13.04	1.57	76892.19
19	7.76	8.72	63.56	1.67	15.81	13.49	1.55	73294.46
20	14.97	16.87	63.80	1.52	16.84	13.06	1.60	76259.01
21	22.73	41.93	62.02	2.42	15.56	13.14	1.63	76402.11
22	19.52	11.07	70.88	2.03	15.64	13.65	1.69	71491.38
23	7.48	21.82	68.40	1.00	16.04	13.45	1.64	74159.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平 均 值	8.62	25.21	47.93	2.24	15.90	13.12	1.54	75063.23
最 大 值	40.36	58.72	70.88	12.13	17.05	14.02	2.01	81091.90
發生時間	17	17	22	11	11	3		11
最 小 值	2.39	3.90	34.40	0.76	14.61	12.20	1.34	68096.01
發生時間	6	3	5	15	12	11		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.02 %	-0.16 %	0.10 %		-0.05	0.02	0.25 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月06日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月06日

[illegible]