P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.66	2.65	68.52	1.32	14.93	11.46	1.07	93020.04
1	4.69	2.70	61.65	1.54	14.50	11.43	1.07	93285.36
2	3.76	2.09	103.37	1.77	14.11	12.90	1.10	79112.48
3	2.55	3.52	69.33	0.42	17.28	11.00	1.10	94444.81
4	2.31	3.44	49.81	0.87	15.35	11.14	1.10	94289.22
5	2.71	2.99	57.97	1.77	13.41	11.67	1.09	93030.65
6	2.70	1.79	67.13	1.83	14.31	11.51	1.10	92495.76
7	2.75	2.15	82.77	1.46	14.65	11.93	1.10	89369.03
8	2.66	1.93	67.25	1.36	15.09	11.48	1.10	93353.49
9	2.50	1.73	55.73	1.16	15.14	11.12	1.07	96181.00
10	2.83	1.68	59.33	1.22	15.20	11.00	1.07	97191.25
11	10.01	15.87	60.51	3.04	13.20	11.62	1.08	92895.28
12	8.07	7.97	60.36	2.49	13.41	11.44	1.09	94399.97
13	5.66	10.71	64.57	2.62	13.79	11.69	1.10	91013.33
14	9.52	8.92	60.45	2.79	13.28	11.73	1.12	92436.09
15	15.49	8.66	64.61	3.66	13.52	11.84	1.10	90599.37
16	10.83	5.79	60.08	2.94	13.50	11.56	1.10	94620.78
17	7.35	4.94	61.68	2.35	13.33	11.63	1.09	93219.45
18	6.52	2.42	65.16	1.72	14.67	11.55	1.08	92719.36
19	24.24	20.63	63.26	2.98	13.86	11.43	1.10	94216.41
20	25.82	6.63	62.31	3.61	12.55	11.70	1.10	92823.66
21	23.71	2.63	66.31	2.98	13.15	11.89	1.08	89989.48
22	11.97	3.38	65.54	2.20	13.92	11.57	1.08	92910.88
23	16.54	9.99	61.03	2.72	13.54	11.81	1.08	91195.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.79	5.63	64.95	2.12	14.15	11.59	1.09	92450.51
最 大 值	25.82	20.63	103.37	3.66	17.28	12.90	1.17	97191.25
發生時間	20	19	2	15	3	2		10
最 小 值	2.31	1.68	49.81	0.42	12.55	11.00	1.04	79112.48
發生時間	4	10	4	3	20	3		2
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.13	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.07 %	0.01 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.47	0.62	87.38	2.74	10.15	13.25	1.04	55890.21
1	1.51	14.20	72.58	2.83	10.35	13.37	1.03	54453.42
2	1.40	1.42	70.07	2.38	10.79	13.05	1.04	56039.17
3	1.43	0.38	75.25	2.55	10.56	13.07	1.04	55649.68
4	1.46	0.69	75.75	2.65	10.43	13.26	1.04	55008.65
5	1.51	0.93	74.00	3.28	9.44	13.54	1.04	52761.59
6	1.62	3.11	75.98	3.36	9.11	13.47	1.04	53575.93
7	1.76	0.65	75.87	3.29	10.01	13.40	1.03	53280.65
8	1.90	1.34	72.17	3.55	9.09	13.45	1.12	54692.76
9	2.80	0.62	87.90	3.53	9.55	13.70	1.25	60925.82
10	2.94	0.23	95.64	2.68	10.84	13.32	1.03	61379.83
11	2.44	0.64	92.94	2.32	11.19	13.09	1.04	62331.69
12	2.34	6.49	67.77	2.93	10.20	13.15	1.09	61781.26
13	2.38	4.74	69.60	3.48	9.30	13.32	1.10	59060.34
14	2.28	5.20	66.94	3.20	9.66	13.15	1.12	60027.27
15	3.44	2.92	74.12	3.62	9.27	13.61	1.12	58097.50
16	2.89	0.81	68.33	2.46	10.96	12.71	1.13	68182.56
17	2.24	0.20	76.35	2.96	10.06	13.01	1.07	71687.57
18	2.32	0.37	70.89	3.01	9.96	13.03	1.06	72993.91
19	2.54	26.09	69.29	3.82	9.65	13.02	1.06	73567.90
20	3.05	4.96	69.28	3.15	9.81	13.07	1.05	73131.08
21	3.59	10.96	75.53	2.94	10.32	13.00	1.05	73101.97
22	2.87	1.38	75.16	2.64	10.63	12.92	1.04	73103.86
23	2.34	0.38	70.48	2.99	10.21	13.19	1.04	71524.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.27	3.72	75.39	3.02	10.06	13.21	1.06	62177.07
最 大 值	3.59	26.09	95.64	3.82	11.19	13.70	1.82	73567.90
發生時間	21	19	10	19	11	9		19
最 小 值	1.40	0.20	66.94	2.32	9.09	12.71	1.00	52761.59
發生時間	2	17	14	11	8	16		5
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.07 %	-0.20 %		-0.16	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.24	3.87	91.40	5.99	15.56	10.84	1.20	78790.83
1	15.14	3.53	92.71	5.49	16.82	10.04	1.21	82224.43
2	11.45	3.38	103.35	5.33	16.56	10.60	1.20	75964.77
3	7.02	2.96	139.30	5.49	17.41	10.95	1.21	71910.94
4	8.32	2.91	91.60	5.21	17.10	10.39	1.20	75382.45
5	10.63	2.93	73.47	5.13	15.83	10.61	1.19	73785.91
6	7.58	3.09	83.08	5.08	16.66	10.63	1.21	72047.16
7	10.17	15.24	65.28	5.19	15.72	10.42	1.20	71084.37
8	5.67	4.59	72.35	5.37	14.78	10.75	1.22	72994.60
9	11.68	4.11	82.20	5.34	16.58	10.44	1.22	76548.66
10	11.46	3.96	68.65	5.15	15.92	10.11	1.25	78489.60
11	13.44	25.47	64.11	5.22	15.39	10.12	1.25	76848.19
12	16.62	7.73	71.20	6.31	13.29	10.94	1.22	76325.92
13	15.06	7.12	83.17	5.70	15.36	10.55	1.23	76618.46
14	17.71	4.65	98.04	6.28	14.96	10.87	1.22	75738.89
15	15.42	4.66	88.65	6.54	13.33	11.32	1.23	73023.47
16	18.61	8.71	88.23	7.01	12.95	11.34	1.23	74514.72
17	19.13	4.71	86.34	6.06	14.33	10.85	1.25	80414.36
18	17.92	8.98	89.82	5.70	15.00	10.50	1.25	85860.47
19	15.94	3.25	91.93	5.86	14.52	10.82	1.25	82660.28
20	15.42	21.24	91.81	7.05	11.95	11.86	1.24	76010.73
21	22.06	35.26	87.94	7.07	12.15	11.44	1.23	80311.72
22	20.90	18.01	95.27	6.45	13.92	11.20	1.23	82818.18
23	14.14	3.35	100.03	5.97	14.65	11.23	1.23	82245.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.07	8.49	87.50	5.83	15.03	10.78	1.22	77192.28
最 大 值	22.06	35.26	139.30	7.07	17.41	11.86	1.27	85860.47
發生時間	21	21	3	21	3	20		18
最 小 值	5.67	2.91	64.11	5.08	11.95	10.04	1.19	71084.37
發生時間	8	4	11	6	20	1		7
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.11 %		0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.02 %	-0.05 %		0.41	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %