P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.50	10.44	74.22	7.94	15.15	10.86	1.12	72974.70
1	1.66	6.27	68.65	8.16	15.59	11.05	0.94	70425.53
2	1.69	2.84	70.63	8.06	16.17	10.76	1.21	72926.42
3	1.57	1.48	99.83	8.63	16.18	11.53	1.50	69162.99
4	1.49	2.69	80.02	8.36	16.06	11.15	1.01	70213.93
5	1.49	2.19	91.49	8.99	15.07	11.91	2.19	69042.93
6	1.43	2.25	92.74	9.21	15.63	11.95	1.00	69607.72
7	1.39	3.25	72.17	8.86	15.36	11.66	1.06	69048.65
8	1.60	2.55	73.81	9.13	14.01	12.04	1.03	65102.54
9	1.57	1.88	70.81	8.59	14.95	11.54	1.36	67515.82
10	1.39	39.78	60.09	9.37	16.74	10.64	1.21	73724.33
11	1.36	26.85	56.67	8.25	14.47	10.82	1.12	71753.20
12	1.74	17.29	63.07	8.30	13.39	11.22	1.04	68896.49
13	1.76	70.51	59.25	7.95	15.33	10.62	1.03	71239.26
14	1.96	25.82	65.64	8.23	12.97	11.07	1.19	69086.24
15	2.29	53.16	68.05	8.59	12.68	11.43	1.04	65716.19
16	2.29	24.61	63.41	8.24	13.76	11.14	1.04	65240.22
17	1.89	32.79	69.54	8.21	15.25	10.99	1.44	69305.82
18	1.76	3.28	86.92	8.86	15.72	11.68	1.22	67945.33
19	1.47	4.52	81.07	8.74	17.01	11.32	1.11	67355.00
20	1.61	18.26	87.77	8.09	14.78	11.04	1.03	69963.97
21	1.81	19.82	84.60	8.06	14.78	11.04	1.03	68263.72
22	1.97	16.15	77.18	8.04	15.06	10.91	1.06	66985.93
23	2.04	5.21	79.69	8.26	15.53	11.15	1.03	63886.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.70	16.41	74.89	8.46	15.07	11.23	1.16	68974.30
最 大 值	2.29	70.51	99.83	9.37	17.01	12.04	5.12	73724.33
發生時間	15	13	3	10	19	8		10
最 小 值	1.36	1.48	56.67	7.94	12.68	10.62	0.89	63886.20
發生時間	11	3	11	0	15	13		23
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	-0.02 %	-0.07 %	-0.14 %		0.00	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.03	9.57	67.03	4.79	14.49	11.74	0.50	78008.88
1	1.03	10.63	65.22	4.72	14.78	11.63	0.52	79039.10
2	1.05	2.50	68.55	4.82	16.88	11.64	0.52	76887.08
3	1.02	1.38	88.44	4.93	15.77	11.90	0.53	75942.84
4	1.02	4.64	69.72	4.97	14.35	11.93	0.52	77027.47
5	1.10	1.98	78.32	5.08	14.16	12.19	0.51	74785.45
6	1.09	1.93	80.58	5.09	15.09	12.13	0.52	74293.79
7	0.95	3.92	67.38	4.82	14.53	11.92	0.53	75540.83
8	0.99	11.93	72.47	5.15	14.20	12.32	0.50	72753.64
9	0.96	10.86	63.68	4.68	14.59	11.63	0.51	78700.54
10	1.00	32.29	65.86	4.74	14.03	11.71	0.50	78244.65
11	1.09	25.77	65.29	4.64	13.59	11.72	0.56	77578.79
12	1.18	10.26	68.77	4.68	13.72	11.76	0.51	77878.54
13	1.36	12.97	73.18	4.73	12.98	11.90	0.53	76362.04
14	2.61	34.83	76.75	5.23	11.69	12.08	0.57	76519.30
15	7.00	43.56	83.67	5.72	11.42	12.17	0.57	72713.49
16	4.23	20.78	78.88	4.78	13.78	11.65	0.56	75489.46
17	2.20	1.30	87.30	4.67	13.79	11.74	0.51	77759.42
18	1.88	28.45	84.55	4.84	14.37	12.03	0.49	73856.38
19	1.41	53.51	86.72	5.03	14.27	12.27	0.51	71886.91
20	1.81	26.07	81.42	4.84	13.12	12.15	0.54	71779.21
21	1.37	2.85	81.01	4.83	13.94	12.06	0.54	73567.93
22	1.27	1.70	85.33	4.86	14.26	12.07	0.52	73592.57
23	1.10	3.54	72.50	4.81	14.25	11.86	0.50	76025.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.66	14.88	75.53	4.89	14.09	11.93	0.52	75676.42
最 大 值	7.00	53.51	88.44	5.72	16.88	12.32	0.62	79039.10
發生時間	15	19	3	15	2	8		1
最 小 值	0.95	1.30	63.68	4.64	11.42	11.63	0.46	71779.21
發生時間	7	17	9	11	15	1		20
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.37 %	-0.13 %	0.16 %	0.05 %		0.06	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.65	16.45	64.75	8.10	12.02	11.91	1.42	98404.90
1	1.70	2.75	80.39	9.03	11.49	12.66	1.43	90804.54
2	1.66	3.32	83.64	9.12	11.83	12.82	1.44	89018.35
3	1.59	1.80	95.46	9.26	11.51	12.78	1.45	89672.89
4	1.64	4.71	93.43	9.59	11.03	13.15	1.48	85536.41
5	1.60	2.16	92.11	9.28	10.73	12.97	1.46	88663.32
6	1.46	1.57	70.75	8.13	12.57	11.71	1.44	100167.20
7	1.51	7.58	68.49	7.68	13.40	11.53	1.47	100381.51
8	1.40	2.95	69.43	7.85	13.13	11.68	1.48	98531.97
9	1.42	4.50	63.85	7.86	12.58	11.61	1.51	99750.74
10	1.60	8.25	54.56	7.72	12.25	11.67	1.48	98581.45
11	1.85	36.04	56.44	7.89	12.11	11.66	1.51	97622.68
12	2.11	37.64	57.58	7.94	11.44	11.86	1.51	95464.46
13	2.72	28.19	59.12	8.00	11.40	11.69	1.54	97503.79
14	2.30	18.17	63.49	8.10	11.46	11.93	1.52	94473.37
15	3.92	27.74	71.30	8.18	11.06	11.87	1.50	95675.10
16	6.43	27.76	63.09	8.06	10.28	11.95	1.49	95607.24
17	2.96	28.80	66.14	8.15	11.81	11.86	1.52	92201.69
18	2.58	14.48	70.54	8.19	11.81	11.90	1.48	93637.40
19	2.48	6.83	69.79	8.49	11.37	12.36	1.45	91581.15
20	2.03	17.04	77.74	8.30	10.95	12.08	1.45	94472.97
21	2.84	17.49	63.94	8.06	10.65	12.03	1.46	95502.09
22	2.09	2.30	79.38	8.98	10.85	12.78	1.47	87308.86
23	1.76	3.11	91.67	9.66	10.81	13.25	1.48	82389.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.22	13.40	71.96	8.40	11.61	12.15	1.47	93873.08
最 大 值	6.43	37.64	95.46	9.66	13.40	13.25	1.55	100381.51
發生時間	16	12	3	23	7	23		7
最 小 值	1.40	1.57	54.56	7.68	10.28	11.53	1.41	82389.92
發生時間	8	6	10	7	16	7		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.31 %	-0.05 %	-0.26 %	-0.04 %		0.34	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %