P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.75	23.10	63.55	1.89	12.48	13.84	1.19	74669.27
1	4.74	5.27	64.05	1.43	12.95	13.66	1.17	74654.85
2	4.30	12.31	59.36	0.88	13.93	13.50	1.20	74545.82
3	5.02	18.13	66.44	2.03	12.10	14.02	1.20	74297.36
4	5.13	24.22	61.39	1.96	12.05	13.76	1.19	75752.61
5	5.74	26.53	59.20	2.11	11.60	13.47	1.13	80453.63
6	5.13	22.36	87.37	1.42	13.38	13.48	1.13	77586.11
7	5.58	18.41	70.48	2.30	12.19	13.97	1.18	74808.85
8	6.15	14.69	52.69	1.99	12.60	13.79	1.19	75551.91
9	6.27	7.49	59.30	2.06	12.45	13.76	1.18	75546.41
10	8.71	6.73	66.06	2.28	11.94	13.81	1.17	76577.58
11	6.58	11.87	63.69	2.22	12.16	13.99	1.14	74511.97
12	6.42	17.74	67.02	2.38	11.75	13.85	1.13	75739.69
13	6.08	15.88	55.95	2.29	12.05	13.83	1.15	73890.83
14	6.29	3.39	73.71	2.11	12.56	14.12	1.17	72304.58
15	5.23	2.95	73.01	1.87	12.87	14.12	1.17	73471.46
16	4.85	3.67	78.27	0.99	13.87	13.56	1.14	76969.99
17	4.73	2.26	76.27	1.08	13.74	13.58	1.17	76949.18
18	4.93	2.87	74.18	0.98	13.87	13.54	1.18	77527.56
19	4.67	2.26	70.09	0.77	14.14	13.37	1.18	79620.66
20	4.58	2.43	66.83	1.20	13.34	13.56	1.18	77809.31
21	4.55	3.17	68.41	1.03	13.66	13.59	1.16	78009.30
22	5.13	2.66	64.21	1.09	13.63	13.45	1.13	79327.61
23	5.16	2.17	60.96	1.24	13.37	13.50	1.14	78512.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.53	10.52	66.77	1.65	12.86	13.71	1.16	76212.06
最 大 值	8.71	26.53	87.37	2.38	14.14	14.12	1.36	80453.63
發生時間	10	5	6	12	19	14		5
最 小 值	4.30	2.17	52.69	0.77	11.60	13.37	1.09	72304.58
發生時間	2	23	8	19	5	19		14
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.16 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	-0.02 %	-0.09 %		-0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	31.95	4.79	69.24	0.69	17.47	10.59	1.29	64650.21
1	25.35	21.45	67.71	0.51	16.53	11.08	1.29	63492.58
2	27.59	16.95	63.20	0.28	17.68	10.66	1.29	65191.46
3	26.60	15.82	62.52	0.96	16.17	11.03	1.27	63115.14
4	13.78	13.09	69.11	0.98	14.74	11.61	1.27	61039.47
5	29.87	4.73	67.32	1.51	16.13	10.73	1.25	63193.19
6	37.15	6.14	81.22	1.19	16.35	10.95	1.27	66776.15
7	28.21	0.70	89.98	0.63	17.49	10.99	1.29	64751.36
8	34.53	1.44	77.73	1.02	16.97	10.98	1.29	64845.54
9	35.68	2.14	82.00	1.76	16.44	10.65	1.30	66401.53
10	26.83	17.15	73.29	1.42	15.98	11.17	1.29	63321.56
11	27.29	13.49	73.41	1.43	16.27	10.91	1.30	61819.96
12	27.24	3.51	72.82	0.95	16.64	10.80	1.33	63312.72
13	22.81	3.45	65.95	0.56	16.98	10.89	1.36	64148.03
14	24.59	8.13	66.51	0.84	16.49	11.10	1.38	63755.90
15	25.55	10.59	68.12	0.70	17.22	10.84	1.36	63539.46
16	19.69	4.12	66.04	0.59	17.21	10.77	1.36	63364.47
17	24.59	3.50	73.81	0.76	18.38	10.23	1.34	67563.62
18	23.72	3.15	68.13	0.49	18.33	10.54	1.32	67035.02
19	26.40	2.88	71.70	0.60	18.55	10.52	1.32	66834.76
20	26.61	17.78	70.78	0.81	17.39	10.71	1.30	66407.27
21	18.42	1.44	89.18	0.12	18.95	10.48	1.30	66389.53
22	22.16	16.08	66.95	0.36	18.10	10.48	1.32	66942.64
23	17.64	9.44	63.56	0.40	17.83	10.58	1.35	66529.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	26.01	8.42	71.68	0.81	17.10	10.80	1.31	64767.53
最 大 值	37.15	21.45	89.98	1.76	18.95	11.61	1.38	67563.62
發生時間	6	1	7	9	21	4		17
最 小 值	13.78	0.70	62.52	0.12	14.74	10.23	1.25	61039.47
發生時間	4	7	3	21	4	17		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	0.19 %	0.37 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.08	23.83	56.86	2.65	13.41	11.48	1.38	79437.76
1	27.82	10.26	55.38	2.59	13.62	11.48	1.38	77000.87
2	30.20	6.14	53.78	2.29	14.61	11.27	1.38	78869.37
3	13.22	5.14	60.61	1.39	14.81	11.43	1.39	78336.36
4	24.88	6.83	56.69	2.71	12.93	11.28	1.39	79181.33
5	25.36	5.45	61.92	2.29	14.25	11.24	1.41	79997.78
6	34.25	19.32	54.03	3.22	13.23	11.27	1.40	77180.55
7	28.96	6.93	48.60	2.62	14.64	10.93	1.39	76055.51
8	28.47	8.01	52.89	2.30	15.33	10.38	1.40	79540.08
9	26.09	21.81	49.45	2.95	13.34	10.92	1.40	74105.51
10	22.70	5.80	49.11	2.00	14.43	10.82	1.38	75971.47
11	10.05	7.24	49.64	1.57	14.04	11.07	1.38	73268.72
12	26.10	16.11	61.15	1.60	14.92	10.97	1.38	81511.17
13	19.08	6.13	65.62	1.68	15.03	10.92	1.37	79681.98
14	21.10	17.23	50.45	1.88	14.50	10.74	1.38	80484.63
15	9.56	6.21	66.12	1.07	15.68	10.60	1.39	83224.75
16	20.75	5.12	62.97	1.96	14.43	11.03	1.39	82055.10
17	22.43	5.58	51.56	1.76	14.67	10.80	1.38	82265.72
18	28.52	4.13	62.92	1.97	14.98	10.83	1.38	86065.68
19	17.16	3.96	65.09	1.33	15.32	11.20	1.38	85188.85
20	23.67	8.64	65.94	1.41	15.33	11.30	1.38	85924.08
21	17.94	4.16	67.60	1.36	15.00	11.37	1.41	86185.76
22	22.16	7.82	66.87	2.15	13.67	11.79	1.41	82431.57
23	16.72	5.54	65.42	1.89	14.26	11.39	1.39	84174.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	22.55	9.06	58.36	2.03	14.43	11.10	1.39	80339.13
最 大 值	34.25	23.83	67.60	3.22	15.68	11.79	1.42	86185.76
發生時間	6	0	21	6	15	22		21
最 小 值	9.56	3.96	48.60	1.07	12.93	10.38	1.36	73268.72
發生時間	15	19	7	15	4	8		11
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.12 %	0.18 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %