P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.67	4.19	92.79	0.07	17.61	11.32	1.31	70104.82
1	11.41	4.01	90.42	0.14	16.44	12.26	1.33	63149.04
2	11.84	6.06	92.26	0.08	17.30	11.88	1.37	63025.24
3	12.74	4.83	84.33	0.08	17.27	11.35	1.35	66465.22
4	9.23	8.24	92.13	0.22	16.08	12.34	1.36	59611.51
5	10.89	7.00	91.12	0.10	17.04	12.00	1.34	61216.92
6	11.12	6.72	99.63	0.11	16.47	11.92	1.36	60416.65
7	10.85	8.62	95.60	0.29	15.89	12.25	1.37	59492.02
8	10.33	11.85	92.43	0.38	15.52	12.32	1.39	58484.17
9	12.84	3.36	90.13	0.08	17.09	10.90	1.39	67800.49
10	13.01	4.40	86.19	0.08	16.89	11.33	1.34	65002.85
11	11.74	4.53	84.38	0.08	17.83	10.93	1.36	65057.62
12	12.57	2.79	102.14	0.08	18.32	10.62	1.40	67513.41
13	14.31	8.05	84.73	0.07	18.14	10.56	1.36	68426.57
14	15.69	25.64	75.57	0.37	16.51	10.89	1.37	65106.53
15	17.98	9.00	67.72	1.38	15.99	10.90	1.36	65363.12
16	7.26	9.44	76.06	1.21	15.54	11.56	1.36	61796.09
17	10.16	5.29	76.05	0.46	16.92	11.26	1.38	65210.89
18	12.42	40.25	55.84	2.72	15.01	11.45	1.35	64233.76
19	22.14	12.34	61.43	1.52	16.59	10.85	1.34	68284.17
20	22.12	3.18	80.27	1.38	17.12	10.89	1.39	67414.83
21	18.79	9.84	71.83	1.28	16.92	10.84	1.37	67901.05
22	21.49	29.60	73.39	0.46	17.91	10.57	1.36	67861.54
23	23.79	6.10	80.48	1.89	16.91	11.18	1.35	65880.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.14	9.81	83.20	0.61	16.80	11.35	1.36	64784.11
最 大 值	23.79	40.25	102.14	2.72	18.32	12.34	1.49	70104.82
發生時間	23	18	12	18	12	4		0
最 小 值	7.26	2.79	55.84	0.07	15.01	10.56	1.28	58484.17
發生時間	16	12	18	0	18	13		8
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.00 %	0.02 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.53	2.68	123.28	0.18	18.22	12.26	1.30	53538.33
1	3.61	4.07	120.63	0.20	19.37	11.73	1.33	55297.79
2	2.90	1.08	102.96	0.18	19.62	11.23	1.29	56674.14
3	2.74	2.16	98.65	0.19	19.72	11.19	1.29	56264.32
4	2.52	2.56	86.80	0.17	20.27	10.56	1.29	58347.89
5	2.69	2.33	83.15	0.16	19.28	10.56	1.29	57657.69
6	9.30	18.31	81.95	0.19	17.16	11.33	1.30	54374.23
7	12.90	1.82	85.22	0.15	18.89	10.87	1.33	58034.23
8	14.78	1.15	99.14	0.27	19.06	11.44	1.35	57146.89
9	17.00	0.82	109.65	0.30	19.41	11.07	1.36	62275.33
10	14.68	1.66	104.81	0.21	18.49	11.56	1.37	56807.91
11	13.14	21.32	123.38	0.15	18.44	11.49	1.40	58207.05
12	13.94	6.51	103.03	0.09	16.96	11.50	1.40	57233.62
13	10.76	23.09	105.02	0.18	17.34	11.11	1.40	58274.96
14	13.22	17.41	98.74	0.29	17.06	10.99	1.40	62666.09
15	13.24	13.94	93.74	0.11	17.48	10.73	1.40	62319.53
16	12.59	14.37	91.62	0.15	17.55	10.74	1.40	60215.82
17	19.30	14.15	90.94	0.59	17.26	10.55	1.40	59696.99
18	14.41	3.96	96.09	0.29	17.17	10.68	1.40	59392.10
19	22.55	7.34	93.36	1.23	17.00	10.44	1.41	60634.17
20	13.93	18.60	82.84	1.02	16.08	10.42	1.40	61311.73
21	18.41	2.13	97.18	1.10	16.63	10.81	1.40	60857.93
22	13.68	4.33	102.59	0.29	16.65	11.24	1.40	56368.87
23	15.29	4.08	98.10	0.37	16.98	10.53	1.40	61169.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.80	7.91	98.87	0.34	18.00	11.04	1.36	58531.96
最 大 值	22.55	23.09	123.38	1.23	20.27	12.26	1.46	62666.09
發生時間	19	13	11	19	4	0		14
最 小 值	2.52	0.82	81.95	0.09	16.08	10.42	1.28	53538.33
發生時間	4	9	6	12	20	20		0
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.24 %	0.18 %	-0.02 %		-0.05	-0.04	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.52	4.47	73.87	0.67	17.58	11.44	1.33	76153.02
1	13.06	4.97	69.42	0.62	18.60	10.84	1.33	77386.34
2	12.30	16.24	63.43	0.36	20.44	9.75	1.33	80170.76
3	12.89	6.11	63.09	0.48	19.02	10.25	1.33	75709.99
4	12.26	10.11	66.10	0.58	18.16	10.68	1.33	71491.90
5	12.30	23.05	60.00	0.59	18.99	9.92	1.33	75015.60
6	13.37	26.08	55.93	0.68	18.89	9.82	1.33	74563.25
7	13.78	15.78	51.64	0.45	19.45	9.76	1.34	74819.57
8	14.20	25.96	52.27	0.69	18.84	9.59	1.36	76084.23
9	13.29	25.55	55.39	0.42	21.17	9.43	1.38	77678.91
10	14.26	42.91	46.66	0.87	18.18	9.68	1.39	74137.59
11	11.80	33.10	46.07	0.48	18.63	9.72	1.37	71375.95
12	10.41	33.11	39.55	0.62	19.42	8.85	1.34	72732.41
13	11.93	33.84	42.77	1.24	19.64	8.62	1.34	78858.87
14	18.00	7.16	51.57	1.66	17.72	9.60	1.35	74538.31
15	21.34	8.18	51.99	4.50	17.51	9.87	1.35	72371.05
16	11.44	7.47	57.26	6.21	17.25	10.04	1.38	74935.91
17	11.20	7.64	53.89	4.34	17.99	9.90	1.35	75319.16
18	16.14	26.03	48.12	13.02	16.63	9.77	1.35	76477.74
19	24.95	20.00	54.52	12.91	17.00	10.07	1.35	73516.31
20	18.60	5.18	54.77	9.76	18.71	9.69	1.37	75136.12
21	21.18	30.42	50.70	9.75	17.23	9.66	1.34	73956.05
22	15.90	24.37	50.97	6.78	15.18	10.61	1.31	68619.39
23	22.57	14.07	60.43	6.32	15.77	10.60	1.33	74190.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.03	18.82	55.02	3.50	18.25	9.92	1.34	74801.64
最 大 值	24.95	42.91	73.87	13.02	21.17	11.44	1.40	80170.76
發生時間	19	10	0	18	9	0		2
最 小 值	10.41	4.47	39.55	0.36	15.18	8.62	1.29	68619.39
發生時間	12	0	12	2	22	13		22
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.11 %	-0.02 %		0.14	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %