

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年08月07日

報表日期: 111年08月07日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	10.49	1.98	64.87	0.26	19.91	11.39	1.65	81659.16
1	12.55	2.84	69.93	0.22	19.82	10.94	1.68	85610.67
2	13.46	5.58	56.62	0.39	18.65	11.11	1.66	84144.72
3	14.90	4.27	60.20	0.51	18.56	11.37	1.65	82870.20
4	14.22	4.55	66.08	0.20	18.37	11.79	1.66	79814.21
5	14.51	5.41	64.15	0.06	18.73	11.39	1.62	82961.66
6	14.45	5.44	51.44	0.23	18.31	11.03	1.59	83614.86
7	14.44	4.73	50.20	0.20	17.86	11.13	1.64	82615.54
8	15.22	5.71	55.84	0.32	17.73	11.29	1.62	81802.73
9	8.01	9.31	72.56	0.09	17.76	12.29	1.61	74200.47
10	9.76	3.60	52.91	0.19	18.96	11.22	1.65	84137.87
11	13.97	2.85	49.80	0.06	19.00	11.17	1.61	84518.89
12	14.16	2.32	45.07	0.09	20.03	10.87	1.59	86268.64
13	11.01	9.40	42.97	0.11	19.04	11.06	1.59	85678.36
14	14.82	2.54	43.43	0.14	18.46	11.14	1.59	84859.81
15	13.73	5.14	43.68	0.21	18.40	11.28	1.59	84002.43
16	14.73	5.71	52.88	0.13	18.84	11.15	1.59	84514.86
17	14.56	2.71	48.68	0.11	18.94	11.07	1.60	84932.23
18	14.69	2.60	47.48	0.17	18.10	11.24	1.64	84235.93
19	13.05	5.47	48.24	0.20	17.49	11.33	1.63	84686.17
20	12.45	6.49	54.08	0.09	19.24	11.05	1.60	85050.79
21	13.55	7.90	51.30	0.17	17.75	11.11	1.58	85625.13
22	12.88	5.97	49.46	0.07	17.87	11.31	1.60	83895.68
23	12.43	7.78	53.06	0.07	18.82	10.88	1.59	87274.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.25	5.01	53.96	0.18	18.61	11.23	1.62	83707.30
最 大 值	15.22	9.40	72.56	0.51	20.03	12.29	1.70	87274.15
發生時間	8	13	9	3	12	9		23
最 小 值	8.01	1.98	42.97	0.06	17.49	10.87	1.57	74200.47
發生時間	9	0	13	5	19	12		9
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.38 %	0.11 %	0.02 %	0.31 %		-0.04	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年08月07日

[illegible]