

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年01月30日

[illegible]

## P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年01月30日

[illegible]

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年01月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.85	6.56	46.48	1.88	15.26	10.43	1.47	76113.98
1	13.31	5.80	46.50	1.75	16.53	10.44	1.48	74307.68
2	17.43	19.53	44.81	2.20	15.36	10.01	1.48	78375.26
3	11.83	5.63	49.12	2.64	13.46	10.80	1.48	74705.66
4	13.39	2.67	51.77	1.98	15.20	10.42	1.50	77935.64
5	14.52	3.30	48.97	2.02	15.77	10.22	1.51	76289.17
6	13.59	無效	45.73	25.73	24.18	9.98	1.52	74602.20
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	7	7	7	7	7	7	7	7
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	7	6	7	7	7	7	7	7
平均值	13.85	7.25	47.63	5.46	16.54	10.33	1.49	76047.08
最大值	17.43	19.53	51.77	25.73	24.18	10.80	1.54	78375.26
發生時間	2	2	4	6	6	3		2
最小值	11.83	2.67	44.81	1.75	13.46	9.98	1.46	74307.68
發生時間	3	4	2	1	3	6		1
零點偏移	-0.06 %	0.00%	-0.01 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.08%	0.14 %	0.11 %		0.01	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	85.71%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %