

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年04月08日

項目 單位	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	15.37	10.07	51.52	3.04	13.02	13.14	1.38	75432.24
2	13.68	15.45	53.20	2.59	12.85	13.66	1.42	72050.13
3	15.16	27.46	48.38	3.30	12.46	13.59	1.41	72420.07
4	11.66	7.46	54.00	3.62	11.53	13.60	1.37	73692.46
5	19.12	41.67	55.20	4.50	11.09	13.76	1.31	72948.84
6	9.41	15.11	61.73	2.36	12.93	13.54	1.27	72824.97
7	6.71	7.98	56.10	1.92	13.09	13.28	1.40	75532.77
8	11.93	26.21	50.28	2.44	12.85	13.31	1.36	74709.56
9	6.99	20.65	61.28	0.93	14.52	13.06	1.34	76175.89
10	7.79	40.62	60.08	2.38	12.85	13.15	1.41	76840.50
11	11.26	無效	40.94	1.84	13.87	13.01	1.44	76066.34
12	19.67	26.47	60.50	2.67	12.96	13.35	1.49	73348.25
13	8.20	9.73	56.58	1.49	13.42	13.28	1.47	75247.90
14	9.55	17.9	59.32	1.83	13.70	13.06	1.49	75540.42
15	11.55	39.32	53.67	2.02	13.67	13.03	1.48	77129.75
16	12.36	14.39	54.20	2.87	12.96	13.49	1.43	73829.63
17	8.03	10.94	53.05	2.14	12.90	13.47	1.41	73594.64
18	11.05	5.6	52.78	2.22	12.72	13.43	1.47	74949.35
19	7.51	40.32	57.14	1.33	14.03	13.57	1.40	72316.24
20	4.96	6.41	60.63	0.93	14.08	12.98	1.36	78703.60
21	8.76	32.54	52.07	2.08	13.29	13.18	1.34	77324.58
22	11.46	10.77	53.16	2.29	13.32	13.38	1.32	76436.11
23	13.86	4.79	58.25	2.15	13.62	13.37	1.34	76501.76
24	15.42	32.14	51.14	2.75	13.17	13.32	1.42	77159.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	11.31	20.17	54.80	2.32	13.12	13.33	1.40	75032.30
最大值	19.67	41.67	61.73	4.50	14.52	13.76	1.69	78703.60
發生時間	11	4	5	4	8	4		19
最小值	4.96	4.79	40.94	0.93	11.09	12.98	1.22	72050.13
發生時間	19	22	10	8	4	19		1
零點偏移	-0.00 %	-0.02%	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03%	0.13 %	0.12 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

報表日期: 2021年04月08日

[illegible]

報表日期: 2021年04月08日

[illegible]