P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.26	4.39	43.96	0.35	18.09	11.62	1.57	65077.69
1	12.30	7.45	46.99	0.33	18.27	11.96	1.57	62668.66
2	12.40	3.40	46.92	0.39	18.40	11.37	1.57	66455.90
3	11.19	4.29	55.47	0.22	17.94	12.06	1.57	61933.73
4	12.98	6.41	47.53	0.42	18.33	11.49	1.54	66380.66
5	13.41	8.49	47.23	0.83	18.68	10.88	1.50	72162.28
6	13.07	3.96	33.40	0.69	18.03	11.41	1.51	67267.34
7	13.53	11.51	40.07	0.38	18.31	11.42	1.53	67157.95
8	13.06	3.25	39.86	0.58	18.93	11.19	1.52	68125.71
9	13.35	2.28	42.09	0.72	19.19	10.95	1.56	68472.41
10	12.76	1.82	45.98	0.52	19.05	11.21	1.56	67110.76
11	11.68	5.57	40.11	0.77	16.87	11.63	1.57	64832.74
12	14.09	3.50	42.56	0.72	18.95	11.19	1.56	67009.52
13	13.38	3.95	47.29	0.70	19.34	11.25	1.57	66259.46
14	11.09	2.86	58.63	0.65	18.39	11.76	1.57	63795.15
15	12.66	9.62	42.01	0.95	18.22	11.46	1.57	66115.40
16	10.32	3.17	43.38	0.54	19.01	11.69	1.55	64062.07
17	10.21	3.48	45.06	0.69	19.34	11.42	1.53	66020.92
18	11.16	2.56	48.94	0.53	20.66	10.88	1.55	69015.83
19	10.13	2.61	50.05	0.23	20.13	11.01	1.57	67656.04
20	12.60	2.24	57.82	0.26	20.14	11.09	1.57	67521.64
21	11.16	1.91	50.98	0.10	21.16	10.89	1.57	68482.82
22	11.49	2.28	47.24	0.09	20.76	11.35	1.57	65418.02
23	9.33	3.73	50.60	0.06	19.80	12.06	1.57	61624.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.11	4.36	46.42	0.49	19.00	11.39	1.55	66276.12
最 大 值	14.09	11.51	58.63	0.95	21.16	12.06	1.58	72162.28
發生時間	12	7	14	15	21	3		5
最 小 值	9.33	1.82	33.40	0.06	16.87	10.88	1.49	61624.22
發生時間	23	10	6	23	11	5		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.93 %	0.47 %	-0.96 %	0.62 %		-0.04	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.46	2.72	56.97	0.27	17.23	11.02	1.41	85347.04
1	13.31	8.92	48.72	0.32	17.41	10.86	1.42	86379.12
2	10.24	1.28	62.88	0.21	17.49	11.45	1.41	79093.52
3	9.50	2.74	63.35	0.15	18.90	10.45	1.41	88417.46
4	12.82	1.46	51.07	0.48	18.05	10.55	1.41	86686.19
5	14.31	1.43	47.72	1.01	17.41	10.34	1.41	88359.45
6	11.99	3.76	46.94	0.38	16.83	10.47	1.43	92407.86
7	12.71	4.35	49.60	0.60	17.07	10.79	1.43	86703.34
8	11.34	5.38	56.94	0.78	15.71	11.94	1.43	77326.12
9	12.82	1.34	52.51	0.39	18.35	10.79	1.43	84113.56
10	12.48	1.63	47.78	0.79	16.72	10.84	1.47	84549.02
11	12.10	1.42	54.40	0.42	16.85	11.19	1.46	81192.22
12	13.16	1.55	57.08	0.42	16.95	11.14	1.45	82103.18
13	10.63	1.48	67.06	0.31	15.96	11.75	1.46	74823.60
14	11.10	1.73	63.37	0.50	15.15	12.11	1.44	72495.96
15	12.17	1.86	59.56	0.60	15.92	12.05	1.43	72887.25
16	14.96	2.21	56.76	0.92	16.16	11.30	1.42	81479.85
17	11.89	1.88	60.23	0.28	16.05	11.72	1.42	77704.94
18	11.92	1.59	60.11	0.17	16.60	11.90	1.43	75664.56
19	11.28	3.15	57.36	0.14	16.15	11.99	1.43	74665.14
20	9.45	1.71	59.95	0.14	18.31	11.03	1.43	83197.89
21	8.25	1.87	64.13	0.14	18.52	10.83	1.43	83563.30
22	10.55	1.95	69.26	0.09	16.11	12.17	1.43	73092.22
23	4.47	1.71	65.88	0.12	16.63	12.21	1.44	73209.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.41	2.46	57.48	0.40	16.94	11.29	1.43	81060.95
最 大 值	14.96	8.92	69.26	1.01	18.90	12.21	1.49	92407.86
發生時間	16	1	22	5	3	23		6
最 小 值	4.47	1.28	46.94	0.09	15.15	10.34	1.39	72495.96
發生時間	23	2	6	22	14	5		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.90 %	0.65 %	0.05 %	0.37 %		-0.16	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.07	15.31	52.78	2.38	15.62	10.37	1.73	72958.73
1	13.12	5.54	55.72	2.39	17.72	10.05	1.75	75392.42
2	13.40	14.71	46.94	2.55	16.17	10.07	1.75	76804.05
3	13.60	12.35	45.23	2.69	15.09	10.40	1.77	75231.27
4	16.80	2.02	61.26	3.07	16.27	10.48	1.74	78172.08
5	5.88	2.52	62.46	2.28	16.88	10.23	1.71	78125.39
6	16.00	19.11	49.16	3.77	14.72	10.59	1.73	75352.06
7	10.69	10.70	46.51	2.26	15.33	10.73	1.71	73354.17
8	13.20	6.74	46.50	2.56	14.81	10.76	1.70	70114.62
9	13.74	8.84	44.81	2.35	17.81	9.82	1.73	76928.57
10	12.76	12.91	42.59	2.22	15.97	10.17	1.71	78125.12
11	14.38	5.84	44.82	2.57	16.34	10.23	1.74	75383.42
12	12.02	1.25	45.03	2.42	16.04	10.49	1.76	72869.32
13	11.81	1.00	41.19	2.30	17.40	9.85	1.73	73377.57
14	12.22	8.75	40.58	2.99	16.20	10.03	1.74	74757.79
15	10.75	1.73	43.90	3.30	15.29	10.47	1.72	70234.01
16	12.83	0.61	49.10	2.88	16.32	10.85	1.70	66539.01
17	13.04	3.20	43.77	3.18	19.20	9.48	1.74	75545.80
18	10.85	6.01	42.28	2.21	18.06	9.93	1.73	73923.83
19	12.63	1.77	47.80	2.36	18.05	9.78	1.77	74314.81
20	7.45	4.55	42.31	1.82	18.73	9.67	1.79	73095.55
21	12.57	5.45	39.80	2.01	21.61	8.46	1.73	81996.14
22	13.55	6.74	37.88	2.80	16.57	9.62	1.73	71477.65
23	11.61	3.67	35.37	2.59	18.74	9.40	1.75	72745.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.37	6.72	46.16	2.58	16.87	10.08	1.74	74450.77
最 大 值	16.80	19.11	62.46	3.77	21.61	10.85	1.84	81996.14
發生時間	4	6	5	6	21	16		21
最 小 值	5.88	0.61	35.37	1.82	14.72	8.46	1.67	66539.01
發生時間	5	16	23	20	6	21		16
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.08 %	-0.02 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.29 %	0.52 %	-0.60 %	0.21 %		0.28	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								