P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.86	2.29	52.65	4.36	14.68	11.49	1.08	99457.52
1	3.91	2.79	57.09	4.17	16.54	11.54	1.09	97804.25
2	2.69	1.14	73.97	4.10	17.34	11.70	1.11	93443.79
3	2.83	2.63	53.21	3.99	15.76	10.88	1.12	102396.77
4	3.35	4.40	47.68	4.42	14.46	11.18	1.12	99014.43
5	3.34	2.09	52.94	4.31	14.96	11.29	1.12	98446.89
6	2.83	2.21	60.74	4.01	16.39	11.12	1.11	101791.35
7	3.26	3.44	50.07	4.11	15.65	10.87	1.12	101826.96
8	3.80	2.43	46.20	4.25	15.42	10.91	1.11	103274.46
9	4.23	2.43	60.39	4.54	15.19	11.63	1.04	103026.79
10	4.79	24.40	53.29	4.66	14.66	11.57	1.05	104323.91
11	5.17	2.43	56.52	4.80	14.19	11.56	1.03	103987.72
12	7.07	3.34	57.82	4.96	14.27	11.61	1.08	101735.85
13	4.84	2.22	80.22	4.37	14.88	11.31	1.11	103483.08
14	8.68	3.49	67.29	5.45	13.34	11.54	1.09	103261.00
15	24.93	30.48	52.27	8.03	13.16	11.59	1.07	103648.89
16	22.81	44.74	50.88	7.93	13.29	11.77	1.06	101462.58
17	16.10	25.59	58.42	5.77	15.07	11.48	1.07	101735.62
18	14.73	38.94	57.14	5.64	14.94	11.54	1.03	102838.52
19	6.10	3.12	65.91	4.54	15.47	11.84	1.04	97856.30
20	3.46	3.22	58.89	4.13	15.60	11.45	1.05	102937.44
21	3.08	4.43	48.64	4.23	14.73	11.35	1.04	106685.82
22	4.15	6.09	53.21	4.60	14.68	11.61	1.04	102215.88
23	6.10	5.66	55.38	4.91	14.62	11.64	1.02	103102.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.92	9.33	57.12	4.84	14.97	11.44	1.07	101656.59
最 大 值	24.93	44.74	80.22	8.03	17.34	11.84	1.18	106685.82
發生時間	15	16	13	15	2	19		21
最 小 值	2.69	1.14	46.20	3.99	13.16	10.87	1.00	93443.79
發生時間	2	2	8	3	15	7		2
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.20 %	0.07 %	0.05 %		0.00	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.60	0.96	73.51	4.48	14.25	11.99	1.01	77459.99
1	0.56	0.56	101.24	4.74	14.74	12.37	0.99	73695.89
2	0.42	0.84	90.37	4.61	16.37	12.19	1.01	74679.23
3	0.27	1.87	86.82	4.60	14.60	12.02	0.98	76654.71
4	0.28	2.60	76.41	4.45	14.02	11.88	0.94	79401.08
5	0.25	1.62	73.71	4.36	14.87	11.70	0.99	79712.37
6	0.28	0.35	86.79	4.35	15.22	11.69	0.99	79714.19
7	0.56	1.58	113.76	4.26	15.20	11.80	1.05	78700.35
8	0.75	0.90	92.38	4.18	15.10	11.44	1.11	81136.11
9	0.66	2.76	60.84	4.38	14.26	11.74	1.12	79835.97
10	0.57	6.64	58.33	4.34	14.03	11.67	1.05	80242.30
11	0.66	3.10	67.09	4.34	13.99	11.66	1.07	79510.73
12	0.79	15.86	65.16	4.38	13.27	11.75	1.09	78866.15
13	1.69	31.23	93.49	4.48	14.09	11.79	1.03	79966.07
14	1.94	0.77	91.17	4.34	14.20	11.78	1.08	78857.96
15	1.19	1.34	78.38	4.45	14.66	11.76	1.09	78014.07
16	1.06	2.24	72.00	4.37	14.28	11.65	1.10	79529.85
17	1.10	1.07	71.56	4.30	14.42	11.56	1.06	81526.77
18	1.12	1.22	72.25	4.30	14.21	11.63	1.09	80988.39
19	1.03	3.25	69.12	4.42	15.62	11.94	1.09	77056.73
20	0.88	3.72	65.79	4.34	15.40	11.55	1.08	81060.82
21	0.85	1.93	66.71	4.42	13.66	11.81	1.03	78819.22
22	0.78	0.81	70.08	4.43	13.90	11.91	1.09	76099.28
23	0.90	7.91	66.78	4.54	13.32	11.98	1.10	76553.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.80	3.96	77.66	4.41	14.49	11.80	1.05	78670.06
最 大 值	1.94	31.23	113.76	4.74	16.37	12.37	1.22	81526.77
發生時間	14	13	7	1	2	1		17
最 小 值	0.25	0.35	58.33	4.18	13.27	11.44	0.87	73695.89
發生時間	5	6	10	8	12	8		1
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.21 %	0.05 %	-0.02 %		0.08	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	27.80	18.77	95.60	7.77	18.78	9.67	1.15	91404.72
1	15.66	2.72	114.04	7.07	19.95	9.94	1.16	91721.55
2	21.85	3.44	93.45	6.79	21.10	9.00	1.15	104728.19
3	18.22	3.77	87.19	6.96	19.37	9.61	1.12	100114.98
4	24.90	3.38	88.39	7.15	18.97	9.39	1.12	99330.25
5	25.19	3.03	83.15	7.27	19.51	9.00	1.11	100844.49
6	16.56	2.89	83.14	7.01	20.16	9.12	1.11	100187.72
7	11.62	2.74	93.31	6.37	20.71	9.05	1.14	99016.93
8	9.17	60.65	79.20	7.50	22.41	7.86	1.18	102202.23
9	18.69	23.18	81.84	6.79	16.29	9.43	1.18	88164.45
10	6.88	11.93	72.72	6.06	15.83	9.59	1.19	93490.66
11	4.92	3.97	76.99	6.02	16.69	9.21	1.19	94285.02
12	4.34	13.61	81.15	6.19	16.78	9.46	1.18	93364.41
13	3.67	15.63	77.04	6.20	16.65	9.59	1.18	92577.71
14	6.30	53.10	82.09	6.92	14.02	9.79	1.16	87232.65
15	7.04	9.62	76.90	6.75	15.28	9.78	1.16	87188.74
16	5.44	8.71	79.81	6.14	16.82	9.49	1.17	95740.89
17	18.31	36.18	79.76	8.06	15.36	9.86	1.17	94509.17
18	37.97	32.81	78.55	7.65	15.70	9.79	1.16	93579.66
19	15.84	14.50	86.83	7.64	17.50	10.09	1.17	92885.36
20	20.75	9.77	84.24	7.57	17.08	9.61	1.16	97353.42
21	16.71	10.85	85.50	7.30	15.61	9.99	1.16	93135.87
22	36.34	14.70	79.32	8.59	15.17	9.88	1.16	93893.99
23	6.75	17.50	89.98	7.11	15.79	10.13	1.15	93860.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.87	15.73	84.59	7.04	17.56	9.51	1.16	95033.88
最 大 值	37.97	60.65	114.04	8.59	22.41	10.13	1.20	104728.19
發生時間	18	8	1	22	8	23		2
最 小 值	3.67	2.72	72.72	6.02	14.02	7.86	1.11	87188.74
發生時間	13	1	10	11	14	8		15
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	-0.01 %	0.08 %	-0.11 %		0.34	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %