P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月17日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 4.98 | 3.03 | 67.87 | 4.93 | 14.24 | 12.46 | 0.84 | 97326.39 |
| 1 | 4.56 | 2.39 | 59.54 | 4.26 | 15.73 | 11.59 | 0.81 | 105688.39 |
| 2 | 7.50 | 6.32 | 59.94 | 4.50 | 16.52 | 11.72 | 0.79 | 103652.99 |
| 3 | 21.56 | 4.54 | 60.35 | 5.67 | 13.99 | 11.89 | 0.80 | 102866.30 |
| 4 | 17.22 | 3.57 | 58.14 | 5.04 | 14.93 | 11.44 | 0.80 | 107097.14 |
| 5 | 16.86 | 3.05 | 53.22 | 5.16 | 13.99 | 11.45 | 0.82 | 108282.40 |
| 6 | 7.78 | 2.30 | 53.47 | 4.12 | 16.39 | 10.90 | 0.83 | 110416.12 |
| 7 | 10.91 | 2.56 | 45.29 | 4.70 | 14.79 | 11.14 | 0.87 | 107098.07 |
| 8 | 11.37 | 1.36 | 56.51 | 4.89 | 14.57 | 11.59 | 0.85 | 104091.40 |
| 9 | 10.02 | 2.30 | 61.92 | 4.45 | 15.86 | 11.31 | 0.81 | 106346.03 |
| 10 | 11.96 | 8.01 | 69.27 | 4.98 | 14.30 | 11.32 | 0.83 | 110002.64 |
| 11 | 9.69 | 2.38 | 54.54 | 4.50 | 14.98 | 11.62 | 0.86 | 103740.41 |
| 12 | 6.40 | 2.34 | 53.14 | 4.02 | 15.94 | 11.23 | 0.84 | 105503.75 |
| 13 | 6.26 | 1.84 | 63.60 | 4.23 | 15.35 | 11.77 | 0.85 | 99821.97 |
| 14 | 3.58 | 16.64 | 55.45 | 3.89 | 15.70 | 11.25 | 0.81 | 107598.55 |
| 15 | 6.23 | 2.75 | 51.75 | 4.12 | 15.39 | 11.45 | 0.79 | 106187.60 |
| 16 | 13.18 | 5.36 | 51.65 | 4.81 | 13.93 | 11.59 | 0.83 | 106064.91 |
| 17 | 19.08 | 3.79 | 55.10 | 5.36 | 13.77 | 11.77 | 0.85 | 103117.69 |
| 18 | 14.23 | 2.52 | 52.09 | 4.86 | 14.44 | 11.63 | 0.84 | 104505.19 |
| 19 | 11.49 | 2.19 | 58.21 | 5.08 | 15.51 | 11.69 | 0.81 | 103566.84 |
| 20 | 5.44 | 6.83 | 56.65 | 3.88 | 17.02 | 11.08 | 0.78 | 109521.73 |
| 21 | 6.00 | 2.04 | 53.04 | 4.01 | 15.91 | 11.32 | 0.76 | 107929.78 |
| 22 | 6.18 | 7.70 | 53.51 | 4.11 | 16.46 | 11.27 | 0.77 | 106232.62 |
| 23 | 4.40 | 1.78 | 61.11 | 3.94 | 15.86 | 11.30 | 0.78 | 105790.12 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 9.87 | 4.07 | 56.89 | 4.56 | 15.23 | 11.49 | 0.82 | 105518.71 |
| 最 大 值 | 21.56 | 16.64 | 69.27 | 5.67 | 17.02 | 12.46 | 0.89 | 110416.12 |
| 發生時間 | 3 | 14 | 10 | 3 | 20 | 0 |  | 6 |
| 最 小 值 | 3.58 | 1.36 | 45.29 | 3.88 | 13.77 | 10.90 | 0.74 | 97326.39 |
| 發生時間 | 14 | 8 | 7 | 20 | 17 | 6 |  | 0 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % |  | -0.05 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.01 % | 0.13 % | 0.13 % |  | -0.12 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月17日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 1.13 | 3.11 | 63.16 | 4.35 | 15.11 | 11.37 | 0.77 | 82236.88 |
| 1 | 1.18 | 18.72 | 68.11 | 4.25 | 16.13 | 11.29 | 0.85 | 82802.28 |
| 2 | 1.10 | 20.09 | 72.99 | 4.31 | 16.27 | 11.21 | 0.85 | 82693.21 |
| 3 | 1.47 | 6.72 | 68.31 | 4.66 | 13.69 | 11.78 | 0.96 | 80529.97 |
| 4 | 1.22 | 15.30 | 68.49 | 4.46 | 14.74 | 11.55 | 0.95 | 81852.08 |
| 5 | 1.29 | 24.72 | 81.68 | 4.38 | 15.06 | 11.30 | 0.96 | 83794.10 |
| 6 | 1.37 | 0.47 | 92.16 | 4.33 | 14.46 | 11.38 | 0.96 | 82204.45 |
| 7 | 1.25 | 0.74 | 93.70 | 4.27 | 14.87 | 11.43 | 0.91 | 82866.66 |
| 8 | 1.44 | 0.64 | 81.37 | 4.38 | 14.96 | 11.29 | 0.89 | 83340.37 |
| 9 | 1.67 | 1.86 | 84.90 | 4.52 | 14.11 | 11.63 | 0.89 | 81004.44 |
| 10 | 1.47 | 1.96 | 74.77 | 4.44 | 13.77 | 11.65 | 0.88 | 81983.19 |
| 11 | 1.35 | 8.19 | 62.04 | 4.53 | 13.53 | 11.93 | 0.87 | 79421.64 |
| 12 | 1.23 | 2.41 | 83.80 | 4.76 | 13.92 | 12.28 | 0.85 | 74741.37 |
| 13 | 0.97 | 4.64 | 81.57 | 4.39 | 15.48 | 11.68 | 0.70 | 79620.14 |
| 14 | 0.92 | 6.73 | 67.94 | 4.35 | 15.25 | 11.58 | 0.75 | 80844.89 |
| 15 | 0.97 | 2.63 | 66.98 | 4.42 | 14.33 | 11.61 | 0.85 | 79805.93 |
| 16 | 0.97 | 0.89 | 71.49 | 4.55 | 13.74 | 11.89 | 0.86 | 78384.35 |
| 17 | 0.97 | 2.35 | 73.62 | 4.70 | 13.10 | 12.22 | 0.87 | 76334.42 |
| 18 | 0.92 | 1.54 | 71.86 | 4.52 | 15.13 | 11.95 | 0.87 | 78119.51 |
| 19 | 0.87 | 0.71 | 74.36 | 4.32 | 15.96 | 11.44 | 0.90 | 80943.29 |
| 20 | 0.91 | 4.56 | 68.77 | 4.41 | 14.64 | 11.61 | 0.89 | 80605.72 |
| 21 | 0.94 | 1.00 | 73.06 | 4.38 | 14.58 | 11.58 | 0.88 | 81310.88 |
| 22 | 0.96 | 27.36 | 81.25 | 8.61 | 14.67 | 11.60 | 0.85 | 81042.96 |
| 23 | 0.83 | 1.10 | 70.59 | 4.25 | 15.97 | 11.36 | 0.87 | 81719.31 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 1.14 | 6.60 | 74.87 | 4.61 | 14.73 | 11.61 | 0.87 | 80758.42 |
| 最 大 值 | 1.67 | 27.36 | 93.70 | 8.61 | 16.27 | 12.28 | 1.00 | 83794.10 |
| 發生時間 | 9 | 22 | 7 | 22 | 2 | 12 | | 5 |
| 最 小 值 | 0.83 | 0.47 | 62.04 | 4.25 | 13.10 | 11.21 | 0.65 | 74741.37 |
| 發生時間 | 23 | 6 | 11 | 1 | 17 | 2 | | 12 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.00 % | -0.01 % | -0.05 % | | -0.05 | -0.00 | -0.20 % |
| 全幅偏移 | 0.46 % | 0.00 % | 0.08 % | -0.07 % | | -0.11 | -0.02 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月17日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 27.71 | 14.82 | 76.24 | 6.44 | 18.52 | 9.26 | 1.12 | 93617.06 |
| 1 | 25.49 | 4.22 | 81.29 | 6.46 | 19.08 | 9.29 | 1.13 | 95437.30 |
| 2 | 15.62 | 2.15 | 82.66 | 6.40 | 20.01 | 9.32 | 1.14 | 94853.86 |
| 3 | 25.75 | 2.95 | 75.40 | 6.50 | 18.76 | 8.97 | 1.12 | 97982.93 |
| 4 | 27.74 | 5.85 | 78.83 | 6.82 | 18.42 | 9.30 | 1.11 | 88446.26 |
| 5 | 16.65 | 20.15 | 70.80 | 6.53 | 19.36 | 8.75 | 1.11 | 85482.01 |
| 6 | 16.82 | 2.50 | 67.41 | 6.50 | 19.39 | 8.86 | 1.11 | 85827.13 |
| 7 | 18.28 | 2.47 | 68.04 | 6.56 | 19.35 | 8.65 | 1.12 | 88898.13 |
| 8 | 27.56 | 4.36 | 69.26 | 6.61 | 16.96 | 9.68 | 1.13 | 83948.88 |
| 9 | 15.33 | 1.25 | 77.86 | 6.34 | 19.51 | 9.00 | 1.15 | 89029.04 |
| 10 | 16.49 | 16.06 | 73.28 | 6.38 | 19.08 | 8.86 | 1.15 | 87798.00 |
| 11 | 18.52 | 16.54 | 74.39 | 6.22 | 18.43 | 9.08 | 1.13 | 85223.43 |
| 12 | 12.43 | 1.89 | 78.84 | 6.16 | 19.40 | 9.32 | 1.15 | 89206.81 |
| 13 | 17.47 | 8.84 | 70.43 | 6.04 | 18.61 | 9.08 | 1.16 | 93988.33 |
| 14 | 14.87 | 15.51 | 74.82 | 6.10 | 18.37 | 9.32 | 1.15 | 92693.25 |
| 15 | 13.78 | 2.61 | 75.04 | 6.11 | 18.65 | 9.33 | 1.14 | 92347.28 |
| 16 | 17.90 | 4.38 | 72.86 | 6.07 | 18.31 | 9.43 | 1.13 | 91096.66 |
| 17 | 12.75 | 3.63 | 83.85 | 6.36 | 18.36 | 9.83 | 1.15 | 89111.08 |
| 18 | 12.73 | 3.15 | 80.07 | 6.09 | 19.04 | 9.38 | 1.15 | 91369.34 |
| 19 | 9.98 | 3.49 | 81.22 | 5.87 | 20.94 | 8.85 | 1.18 | 92143.50 |
| 20 | 12.66 | 27.23 | 73.33 | 6.07 | 20.31 | 8.80 | 1.17 | 92418.33 |
| 21 | 19.51 | 3.30 | 68.57 | 6.33 | 19.00 | 9.19 | 1.13 | 88944.86 |
| 22 | 14.39 | 3.56 | 71.70 | 6.09 | 19.22 | 9.28 | 1.14 | 88341.46 |
| 23 | 8.99 | 1.85 | 81.11 | 5.90 | 20.95 | 9.12 | 1.14 | 95036.11 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 17.48 | 7.20 | 75.30 | 6.29 | 19.08 | 9.16 | 1.14 | 90551.71 |
| 最 大 值 | 27.74 | 27.23 | 83.85 | 6.82 | 20.95 | 9.83 | 1.37 | 97982.93 |
| 發生時間 | 4 | 20 | 17 | 4 | 23 | 17 | | 3 |
| 最 小 值 | 8.99 | 1.25 | 67.41 | 5.87 | 16.96 | 8.65 | 1.10 | 83948.88 |
| 發生時間 | 23 | 9 | 6 | 19 | 8 | 7 | | 8 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.02 % | -0.00 % | | -0.00 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.31 % | 0.23 % | 0.11 % | 0.02 % | | -0.01 | 0.02 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |