P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.85	1.73	128.08	12.71	12.89	12.60	0.57	87198.80
1	4.78	17.00	134.82	13.51	12.58	13.08	0.58	84674.46
2	4.17	22.95	133.76	13.65	12.97	13.17	0.63	86053.40
3	6.03	2.26	119.20	12.68	13.84	12.48	0.48	95147.40
4	6.18	4.74	112.53	13.25	13.55	12.83	0.51	91692.68
5	6.81	2.14	107.69	12.06	14.80	11.86	0.48	103622.66
6	4.57	1.52	96.75	11.59	14.77	11.69	0.54	104284.98
7	6.31	1.79	102.81	11.88	14.35	11.92	0.57	101313.89
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	4.84	2.97	98.31	12.04	15.04	11.79	0.63	94355.90
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	9	9
平 均 值	5.39	6.34	114.88	12.60	13.87	12.38	0.56	94260.46
最 大 值	6.81	22.95	134.82	13.65	15.04	13.17	0.80	104284.98
發生時間	5	2	1	2	23	2		6
最 小 值	4.17	1.52	96.75	11.59	12.58	11.69	0.47	84674.46
發生時間	2	6	6	6	1	6		1
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	-0.00 %	-0.04 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.74	1.23	99.07	5.93	12.55	12.96	0.49	70313.29
1	1.64	1.63	102.93	5.83	12.64	12.92	0.45	70984.93
2	1.52	1.37	96.44	5.50	13.00	12.47	0.51	74338.82
3	1.84	3.79	82.98	5.49	13.06	12.24	0.55	76320.68
4	1.93	18.33	92.88	5.36	13.97	11.98	0.55	77605.41
5	1.88	6.37	71.17	5.01	14.29	11.65	0.54	79521.01
6	1.90	6.73	82.52	5.19	14.38	11.96	0.50	77216.91
7	2.23	2.33	84.11	5.03	13.95	12.12	0.51	76444.08
8	2.33	0.67	80.92	5.02	13.85	11.99	0.55	77321.34
9	2.74	2.37	75.77	4.87	14.06	11.66	0.58	79604.50
10	2.85	24.21	83.45	5.19	14.48	11.59	0.54	79984.80
11	2.66	1.69	87.33	4.87	14.39	11.82	0.54	77820.79
12	2.49	1.03	85.48	4.75	15.49	11.53	0.56	78858.51
13	2.35	1.54	76.31	4.67	15.20	11.30	0.56	81162.49
14	2.44	17.36	86.31	4.80	15.80	11.27	0.60	81210.46
15	2.25	2.19	69.90	4.66	15.51	11.28	0.58	80794.44
16	2.28	2.11	88.19	5.20	14.17	12.31	0.55	73735.26
17	2.17	6.97	104.04	5.55	13.69	12.74	0.50	69970.06
18	1.80	17.49	72.55	4.78	14.50	11.49	0.51	79782.35
19	2.04	0.73	90.15	4.84	14.56	11.72	0.56	77526.57
20	2.27	2.12	74.97	4.76	14.50	11.53	0.55	79634.74
21	2.16	1.99	94.48	5.05	14.48	12.07	0.50	74888.33
22	1.85	22.57	79.06	4.80	14.84	11.48	0.51	79714.99
23	1.98	1.05	83.07	4.96	14.02	11.90	0.51	77058.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.14	6.16	85.17	5.09	14.22	11.92	0.53	77158.88
最 大 值	2.85	24.21	104.04	5.93	15.80	12.96	0.63	81210.46
發生時間	10	10	17	0	14	0		14
最 小 值	1.52	0.67	69.90	4.66	12.55	11.27	0.41	69970.06
發生時間	2	8	15	15	0	14		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.29 %	0.41 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.71	12.15	114.09	10.22	17.54	10.29	1.44	86543.68
1	17.11	45.48	123.26	10.62	16.09	11.45	1.51	76143.35
2	18.75	27.06	119.16	10.24	16.07	10.92	1.45	78991.30
3	27.18	8.79	107.50	10.81	17.60	9.81	1.42	88203.53
4	25.11	14.39	93.75	10.21	18.17	9.28	1.44	94753.35
5	27.51	16.91	108.29	10.10	16.37	10.73	1.43	84509.04
6	17.72	3.24	105.01	10.03	19.12	9.59	1.42	87131.56
7	18.57	4.69	109.06	10.35	17.99	10.56	1.43	76962.22
8	21.66	13.68	98.35	10.60	18.60	9.42	1.47	83122.78
9	17.10	32.56	83.22	9.61	19.46	8.62	1.47	87721.85
10	22.54	41.06	75.98	11.00	18.06	8.64	1.51	84613.77
11	21.14	25.47	85.55	9.68	17.20	9.47	1.50	80072.78
12	18.49	11.54	100.61	9.48	18.10	9.62	1.47	81633.44
13	17.44	8.73	108.00	9.79	18.48	9.61	1.47	91587.11
14	16.30	2.07	120.40	9.81	18.46	10.06	1.60	90740.83
15	13.18	4.94	100.18	9.40	18.64	9.58	1.48	97586.77
16	18.62	8.63	97.58	9.39	18.05	9.69	1.49	95841.46
17	15.63	2.89	113.93	9.81	19.81	9.44	1.47	95984.07
18	19.27	5.36	102.09	9.46	18.30	9.54	1.50	97949.82
19	18.85	3.68	110.75	9.58	19.29	9.41	1.50	97201.84
20	20.07	7.55	108.63	9.76	17.82	9.97	1.50	95823.07
21	17.52	14.37	117.39	9.80	18.45	10.00	1.57	96550.16
22	21.26	55.26	111.83	10.04	16.24	10.59	1.46	93564.53
23	26.93	15.07	111.08	9.68	18.45	9.71	1.44	98910.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.90	16.07	105.24	9.98	18.02	9.83	1.47	89255.93
最 大 值	27.51	55.26	123.26	11.00	19.81	11.45	2.00	98910.00
發生時間	5	22	1	10	17	1		23
最 小 值	13.18	2.07	75.98	9.39	16.07	8.62	1.39	76143.35
發生時間	15	14	10	16	2	9		1
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.10 %	-0.20 %	-0.03 %		0.03	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %