P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.30	4.64	101.36	0.10	16.91	11.30	1.29	66524.23
1	10.08	25.25	112.29	0.13	16.10	12.97	1.44	57039.87
2	10.85	33.80	104.70	0.25	14.99	13.09	1.41	57024.10
3	12.75	34.28	95.66	0.22	15.65	12.49	1.38	60822.13
4	10.71	58.85	95.37	0.27	15.05	12.71	1.56	59547.26
5	9.73	59.64	111.65	0.07	16.31	12.91	1.48	56318.53
6	15.45	5.39	87.07	0.19	16.65	11.62	1.32	64921.79
7	12.29	21.27	80.87	0.20	15.67	12.07	1.33	61949.08
8	13.15	7.65	74.56	0.18	16.14	11.34	1.36	67010.79
9	14.50	9.91	75.07	0.43	15.81	11.60	1.35	64746.02
10	13.09	5.17	81.51	0.15	16.99	11.33	1.36	66582.58
11	12.01	7.77	87.47	0.09	17.54	11.46	1.33	64917.83
12	13.36	3.62	90.86	0.09	17.96	10.99	1.35	67547.01
13	13.67	5.00	82.94	0.08	17.37	11.14	1.36	66336.06
14	13.61	6.60	74.31	0.08	17.18	11.18	1.36	66471.59
15	14.70	4.74	87.58	0.09	17.96	11.31	1.35	64664.48
16	14.90	5.62	84.20	0.14	17.46	11.33	1.33	64771.06
17	14.74	5.53	83.59	0.21	17.06	11.40	1.33	64978.16
18	14.11	8.65	89.36	0.17	16.87	11.95	1.32	61745.77
19	15.89	18.61	75.84	0.59	15.93	11.50	1.35	65719.53
20	14.63	17.30	93.51	0.74	16.40	11.40	1.36	66057.39
21	14.51	12.43	81.94	0.89	14.81	11.69	1.36	64557.74
22	12.59	9.00	107.97	0.42	15.60	12.48	1.37	58491.69
23	13.28	10.99	86.16	0.12	16.39	11.59	1.37	63979.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.20	15.90	89.41	0.25	16.45	11.79	1.37	63446.84
最 大 值	15.89	59.64	112.29	0.89	17.96	13.09	1.88	67547.01
發生時間	19	5	1	21	12	2		12
最 小 值	9.73	3.62	74.31	0.07	14.81	10.99	1.25	56318.53
發生時間	5	12	14	5	21	12		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.22 %	-0.02 %	-0.03 %		0.07	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.50	12.89	103.33	0.12	16.91	11.51	1.37	61653.81
1	7.40	18.83	124.07	0.16	18.04	12.25	1.54	53466.81
2	11.77	1.85	101.32	0.14	18.74	10.29	1.37	64495.35
3	11.11	4.71	79.89	0.19	17.52	10.77	1.34	58929.49
4	11.71	1.80	94.40	0.20	17.54	11.04	1.34	58742.20
5	10.87	1.12	109.64	0.15	19.12	11.24	1.34	59105.61
6	10.43	1.09	105.95	0.18	19.18	10.44	1.34	62933.24
7	13.66	2.72	82.23	0.27	17.32	10.63	1.33	58895.57
8	12.15	2.59	84.46	0.72	16.82	10.58	1.35	59875.26
9	13.38	1.45	93.87	0.88	16.80	10.62	1.32	62023.51
10	12.22	0.57	104.82	0.28	18.17	10.84	1.37	60784.65
11	13.13	0.91	98.83	0.29	18.51	10.50	1.35	62325.61
12	14.73	0.46	105.84	0.46	17.88	10.73	1.35	62858.24
13	14.30	1.40	101.20	0.10	18.70	10.88	1.34	60190.74
14	16.22	1.32	94.40	0.16	19.07	10.62	1.34	61212.96
15	13.32	0.39	91.25	0.15	18.43	10.33	1.34	64227.75
16	12.61	0.92	100.73	0.17	18.32	10.94	1.34	61214.07
17	10.89	1.42	97.95	0.15	17.99	10.90	1.35	61747.50
18	11.67	1.74	99.80	0.22	17.65	11.13	1.35	60265.40
19	10.26	1.69	99.74	0.24	16.85	11.11	1.33	61741.21
20	7.73	5.77	103.44	0.30	16.45	11.44	1.30	58363.68
21	8.43	3.59	103.35	0.18	17.58	11.20	1.30	58650.17
22	6.59	10.16	108.13	0.33	16.76	11.72	1.30	55564.73
23	11.51	12.85	101.42	0.54	16.42	11.61	1.31	55448.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.57	3.84	99.59	0.27	17.78	10.97	1.34	60196.49
最 大 值	16.22	18.83	124.07	0.88	19.18	12.25	1.76	64495.35
發生時間	14	1	1	9	6	1		2
最 小 值	6.59	0.39	79.89	0.10	16.42	10.29	1.29	53466.81
發生時間	22	15	3	13	23	2		1
零點偏移	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.08 %	-0.08 %	-0.11 %	0.00 %		0.09	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.96	6.17	66.14	0.63	18.69	10.52	1.28	76556.59
1	12.93	21.40	61.53	0.71	20.99	9.33	1.31	83770.82
2	13.35	16.93	60.92	1.21	16.83	10.28	1.29	76817.01
3	14.37	30.63	68.33	1.42	16.36	10.93	1.29	74822.05
4	12.96	41.01	88.66	0.94	16.49	12.00	1.31	68398.72
5	14.70	6.89	77.99	0.73	17.57	11.00	1.34	75690.41
6	13.04	16.42	61.37	0.92	17.79	10.21	1.31	78368.17
7	11.43	17.40	60.32	1.37	15.91	10.30	1.30	78345.88
8	16.18	6.02	63.81	1.43	17.13	10.30	1.33	77889.86
9	13.60	9.04	57.45	1.30	17.13	10.06	1.31	76450.20
10	12.85	12.68	63.87	0.59	19.35	9.76	1.30	79949.68
11	11.62	12.56	57.55	0.53	19.19	9.78	1.29	80348.45
12	13.72	5.88	53.09	0.56	19.18	9.91	1.29	79589.92
13	15.47	15.64	56.44	1.35	19.58	9.45	1.32	83355.88
14	18.05	13.45	54.67	1.06	19.79	9.38	1.34	79570.15
15	13.31	9.51	53.81	0.55	19.36	9.88	1.32	78029.06
16	16.44	22.87	55.86	2.54	19.03	9.41	1.33	81198.09
17	11.04	34.52	50.58	3.19	18.92	9.36	1.28	81185.07
18	11.17	15.55	60.32	4.99	17.92	9.96	1.28	77287.35
19	11.86	34.00	56.76	10.96	16.57	10.11	1.27	73800.80
20	6.65	18.90	69.26	3.85	18.13	9.88	1.27	72604.63
21	5.00	14.92	60.31	2.77	18.10	9.93	1.29	73563.14
22	8.14	8.24	54.84	8.28	16.69	9.85	1.28	74607.33
23	10.95	6.71	57.48	4.95	17.18	10.20	1.27	70963.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.62	16.56	61.31	2.37	18.08	10.07	1.30	77215.10
最 大 值	18.05	41.01	88.66	10.96	20.99	12.00	1.36	83770.82
發生時間	14	4	4	19	1	4		1
最 小 值	5.00	5.88	50.58	0.53	15.91	9.33	1.24	68398.72
發生時間	21	12	17	11	7	1		4
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.13 %	-0.06 %		0.12	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %