P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.99	7.63	55.83	0.77	14.95	12.66	1.34	78248.66
1	8.81	9.85	51.18	0.61	15.20	12.68	1.35	79592.99
2	3.95	44.44	58.45	0.58	15.43	12.93	1.32	76960.82
3	5.23	40.25	60.55	1.24	14.41	13.15	1.30	73527.48
4	9.68	49.30	51.89	1.61	14.27	12.76	1.30	75955.00
5	9.69	11.27	52.36	1.13	14.26	12.61	1.29	79292.74
6	5.50	6.88	64.98	2.29	12.61	13.41	1.27	71802.68
7	6.07	6.24	65.54	1.40	14.32	12.88	1.23	76069.10
8	3.63	12.94	63.95	0.76	14.74	12.80	1.24	75905.84
9	2.46	49.98	45.51	0.94	14.24	12.64	1.27	76460.08
10	2.33	39.62	46.85	0.91	14.68	12.34	1.27	78777.58
11	2.55	31.51	52.93	0.60	15.18	12.44	1.29	76316.83
12	2.33	10.43	54.26	0.52	14.96	12.64	1.31	75517.18
13	2.00	19.74	48.92	0.84	14.25	12.74	1.32	75394.04
14	2.58	22.30	60.51	1.69	13.02	13.07	1.28	73473.27
15	2.83	38.14	55.00	1.32	14.08	12.77	1.27	77123.50
16	4.81	80.04	55.16	2.32	13.04	13.04	1.29	73723.72
17	3.29	80.73	51.70	2.41	12.39	12.82	1.29	74030.92
18	15.27	12.96	58.72	5.31	11.95	12.83	1.27	77156.52
19	17.67	6.75	79.95	2.27	13.41	12.99	1.23	77138.58
20	13.36	14.90	81.89	1.43	13.81	12.87	1.22	78880.16
21	10.53	46.01	70.16	2.53	12.61	13.02	1.26	75757.47
22	11.16	15.47	76.67	3.26	12.32	13.17	1.26	73972.63
23	15.40	16.64	70.60	2.78	12.64	13.02	1.26	75318.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.09	28.08	59.73	1.65	13.87	12.84	1.28	76099.85
最 大 值	17.67	80.73	81.89	5.31	15.43	13.41	1.40	79592.99
發生時間	19	17	20	18	2	6		1
最 小 值	2.00	6.24	45.51	0.52	11.95	12.34	1.20	71802.68
發生時間	13	7	9	12	18	10		6
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.11 %	-0.09 %	-0.13 %		0.15	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.87	4.44	67.48	0.41	19.81	10.36	1.39	67259.98
1	22.19	4.43	67.11	0.82	20.10	10.43	1.40	65685.64
2	19.57	2.34	69.68	0.60	21.66	9.97	1.40	67406.31
3	17.18	3.45	72.48	0.76	21.21	10.26	1.40	65800.04
4	24.51	9.85	61.00	1.76	19.79	10.14	1.40	66978.23
5	21.24	12.31	66.74	1.25	19.30	10.24	1.40	68523.56
6	14.54	1.51	74.76	0.80	20.11	10.20	1.40	69210.66
7	14.98	2.65	80.68	0.55	20.86	10.19	1.37	66673.86
8	17.31	17.54	70.73	0.91	20.18	10.17	1.36	66900.05
9	25.42	2.68	80.84	2.63	18.91	10.32	1.36	68055.54
10	27.16	1.37	86.96	2.28	18.80	10.40	1.37	68472.08
11	26.65	17.48	95.34	1.87	19.56	10.49	1.38	66189.09
12	23.03	10.63	80.21	2.31	18.71	10.41	1.37	65791.88
13	21.78	5.16	63.80	2.06	18.33	10.39	1.36	66095.18
14	15.07	3.10	64.84	2.60	19.32	10.25	1.32	63879.55
15	12.93	4.51	70.69	2.97	19.21	10.37	1.35	65385.37
16	27.63	3.24	64.69	2.94	16.48	10.47	1.37	68793.10
17	28.72	15.36	68.02	1.87	15.86	10.89	1.40	64388.45
18	27.32	11.83	74.10	1.14	15.93	10.73	1.42	65494.70
19	32.23	22.84	67.38	1.99	14.95	10.77	1.43	65109.61
20	17.93	7.98	65.26	1.40	13.92	11.03	1.42	63540.92
21	18.59	14.43	68.12	1.71	12.87	11.11	1.42	65860.30
22	23.67	26.18	66.67	2.16	13.42	11.14	1.43	63670.51
23	21.56	16.75	62.56	5.31	13.09	11.18	1.42	62690.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.67	9.25	71.26	1.80	18.02	10.50	1.39	66160.62
最 大 值	32.23	26.18	95.34	5.31	21.66	11.18	1.44	69210.66
發生時間	19	22	11	23	2	23		6
最 小 值	12.93	1.37	61.00	0.41	12.87	9.97	1.32	62690.28
發生時間	15	10	4	0	21	2		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.20 %	-0.07 %	0.20 %	-0.09 %		0.24	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.74	4.69	56.33	1.54	15.21	10.79	1.35	84843.57
1	11.00	5.68	54.74	1.75	14.93	11.07	1.33	82531.75
2	9.84	4.69	65.64	1.41	16.45	11.23	1.36	81080.97
3	12.91	4.04	66.59	2.07	15.70	11.05	1.38	83554.33
4	19.11	28.15	53.50	4.65	13.10	11.26	1.38	80713.84
5	15.58	6.32	55.10	4.04	13.62	10.91	1.38	76649.90
6	9.88	6.63	53.03	3.24	13.23	11.11	1.38	76497.49
7	8.45	3.40	65.93	2.26	14.63	11.29	1.38	74846.91
8	5.64	2.94	68.10	1.34	16.58	10.58	1.40	87422.96
9	8.62	4.11	53.45	1.98	15.59	10.53	1.40	81112.95
10	10.10	3.67	62.70	2.07	15.37	10.75	1.37	80346.29
11	7.71	3.58	61.68	1.78	15.01	10.83	1.35	82803.96
12	6.59	3.85	54.49	1.63	14.97	10.94	1.34	81537.77
13	9.06	5.66	59.07	2.24	14.51	10.87	1.36	80681.68
14	12.66	12.23	52.33	4.52	13.68	10.80	1.38	79404.28
15	17.11	5.67	72.89	4.97	15.66	10.51	1.38	84012.87
16	19.36	22.33	50.58	3.04	14.41	10.75	1.38	82566.83
17	10.78	19.57	63.17	3.57	14.80	10.40	1.35	78582.67
18	24.30	27.57	56.25	8.37	13.52	10.39	1.35	77118.04
19	23.37	14.51	51.05	7.80	15.02	10.48	1.36	80438.31
20	13.08	4.95	60.19	3.58	15.18	10.29	1.38	82857.99
21	19.93	29.64	55.25	5.94	13.72	10.48	1.40	79728.57
22	28.49	20.38	55.81	3.97	13.92	10.51	1.39	77822.04
23	28.39	21.80	53.06	4.85	12.47	10.67	1.37	76825.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.28	11.09	58.37	3.44	14.64	10.77	1.37	80582.58
最 大 值	28.49	29.64	72.89	8.37	16.58	11.29	1.41	87422.96
發生時間	22	21	15	18	8	7		8
最 小 值	5.64	2.94	50.58	1.34	12.47	10.29	1.33	74846.91
發生時間	8	8	16	8	23	20		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	0.05 %	0.14 %	0.03 %		0.28	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %