P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.06	7.15	55.16	0.14	22.07	11.79	1.44	65050.50
1	14.94	19.09	35.34	0.14	23.68	10.30	1.44	74061.79
2	14.81	18.87	35.26	0.25	20.79	11.22	1.46	70316.86
3	14.88	14.58	39.83	0.22	21.54	10.77	1.45	73898.39
4	15.86	32.05	36.92	0.36	21.79	10.52	1.44	74986.39
5	14.73	13.43	41.77	0.40	20.82	10.91	1.43	73954.08
6	13.87	49.94	41.60	0.35	22.09	10.77	1.47	73736.14
7	11.82	13.02	44.03	0.57	20.64	11.51	1.47	68242.19
8	15.19	4.57	46.31	0.36	21.48	11.19	1.48	70531.19
9	15.36	27.79	41.05	0.16	22.24	10.88	1.51	71454.95
10	15.82	39.97	46.72	0.63	20.97	11.55	1.54	68055.23
11	14.83	21.81	43.50	0.88	19.42	11.82	1.50	67507.40
12	14.62	22.88	41.19	0.77	20.36	11.48	1.53	68269.77
13	15.36	7.86	48.06	0.45	21.58	11.18	1.51	69939.23
14	14.59	9.12	47.02	0.69	20.76	11.57	1.49	67654.86
15	13.81	12.63	53.24	0.36	20.85	11.93	1.50	65396.77
16	14.22	24.50	46.74	0.74	19.97	11.95	1.52	65103.15
17	15.60	4.68	47.67	0.61	21.00	11.28	1.52	69413.20
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	14.69	19.11	43.97	0.45	21.22	11.26	1.48	69865.12
最 大 值	15.86	49.94	55.16	0.88	23.68	11.95	1.54	74986.39
發生時間	4	6	0	11	1	16		4
最 小 值	11.82	4.57	35.26	0.14	19.42	10.30	1.42	65050.50
發生時間	7	8	2	0	11	1		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.17 %	-0.00 %	0.07 %	-0.01 %		0.43	0.02	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.65	2.53	55.62	0.12	18.91	10.78	1.49	59656.22
1	11.76	6.62	56.64	0.16	17.65	11.20	1.49	58113.49
2	12.14	12.01	58.70	0.32	16.57	11.26	1.48	58843.31
3	14.61	10.70	63.82	0.53	16.74	11.36	1.47	58003.28
4	15.63	3.34	59.02	0.26	18.65	10.69	1.47	60340.41
5	14.56	2.45	64.93	0.36	17.51	10.93	1.46	60339.40
6	15.09	2.76	59.72	0.40	17.23	11.30	1.47	57928.69
7	12.88	4.10	70.10	0.49	16.72	11.72	1.46	55365.66
8	13.53	2.47	88.17	0.10	18.43	11.68	1.47	54829.88
9	15.45	4.70	58.99	0.22	18.49	10.40	1.51	62740.75
10	14.79	7.83	64.15	0.24	17.54	10.76	1.49	61158.84
11	15.09	15.37	67.79	0.53	16.87	11.01	1.48	60350.07
12	14.33	4.45	59.24	0.42	16.51	11.49	1.51	56860.20
13	15.11	5.44	58.84	0.30	17.03	11.06	1.47	59695.74
14	15.33	3.78	65.23	0.41	17.49	10.89	1.47	60656.50
15	14.95	22.13	65.57	0.40	15.88	11.31	1.47	59173.24
16	16.42	9.13	73.22	1.03	15.10	11.59	1.46	58253.29
17	14.40	8.97	82.14	0.60	16.34	11.46	1.47	58120.41
18	15.44	3.19	63.43	0.24	17.68	11.11	1.47	56569.69
19	15.02	4.42	60.47	0.65	16.55	11.35	1.49	56850.80
20	15.08	3.85	64.45	0.42	17.10	11.10	1.52	58965.42
21	15.14	2.06	71.87	0.12	18.32	10.77	1.52	60411.99
22	14.67	3.52	58.55	0.18	17.95	11.09	1.51	58575.77
23	14.64	3.39	57.94	0.17	17.76	10.81	1.51	61010.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.36	6.22	64.53	0.36	17.29	11.13	1.48	58867.21
最 大 值	16.42	22.13	88.17	1.03	18.91	11.72	1.53	62740.75
發生時間	16	15	8	16	0	7		9
最 小 值	8.65	2.06	55.62	0.10	15.10	10.40	1.46	54829.88
發生時間	0	21	0	8	16	9		8
零點偏移	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.01 %	-0.19 %	-0.02 %	0.18 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.23	5.25	45.72	1.62	17.58	10.23	1.39	76025.20
1	13.79	5.08	47.65	1.89	17.39	10.08	1.38	75959.41
2	15.30	8.82	47.65	2.38	15.60	10.17	1.38	73720.44
3	14.91	9.24	50.33	2.23	17.06	9.95	1.39	77374.53
4	14.45	4.17	51.13	2.39	16.80	9.96	1.38	73193.33
5	15.32	4.85	49.49	2.12	17.73	9.95	1.38	77246.23
6	14.07	9.31	42.94	1.90	16.47	10.21	1.38	75607.05
7	13.10	6.93	46.61	2.13	15.69	10.51	1.38	72424.63
8	11.86	3.71	53.36	2.17	15.87	10.49	1.36	72583.34
9	15.33	5.56	47.38	2.43	16.47	10.06	1.37	73935.09
10	14.84	3.89	55.78	2.85	15.88	10.15	1.38	73906.44
11	15.60	25.23	54.19	3.14	15.14	10.00	1.37	73708.75
12	15.58	44.33	43.18	3.53	14.03	10.03	1.38	69048.11
13	14.85	19.85	40.72	2.62	15.06	9.76	1.36	70280.73
14	15.13	36.60	40.57	2.90	14.77	9.56	1.36	72012.40
15	14.80	36.43	39.01	2.88	15.80	9.53	1.36	72293.50
16	13.74	28.15	37.10	2.90	16.31	9.44	1.38	71753.99
17	15.24	15.53	40.31	2.30	16.09	9.47	1.38	72665.05
18	15.16	7.17	46.04	2.29	17.51	9.18	1.38	76205.86
19	15.16	32.58	41.34	2.46	16.25	9.47	1.38	75826.39
20	14.77	9.84	49.62	2.76	15.94	9.65	1.38	74983.69
21	15.25	6.69	44.06	2.31	16.80	9.42	1.38	78621.00
22	15.08	10.20	50.62	2.19	16.78	10.03	1.38	74186.98
23	15.03	4.62	52.40	2.13	16.66	10.19	1.38	75510.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.69	14.33	46.55	2.44	16.24	9.90	1.38	74128.03
最 大 值	15.60	44.33	55.78	3.53	17.73	10.51	1.41	78621.00
發生時間	11	12	10	12	5	7		21
最 小 值	11.86	3.71	37.10	1.62	14.03	9.18	1.34	69048.11
發生時間	8	8	16	0	12	18		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.12 %	0.10 %	0.02 %	0.09 %		0.19	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %