P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	10.08	6.16	78.75	10.20	13.64	10.94	0.54	107792.90
3	11.23	12.71	78.27	10.32	14.75	10.73	0.50	109580.60
4	12.95	8.39	74.49	10.50	13.85	10.85	0.48	109305.45
5	14.44	5.49	75.63	10.50	14.46	10.82	0.46	110451.88
6	6.93	3.36	80.67	9.94	14.58	10.77	0.46	110337.22
7	5.96	2.09	83.20	10.13	15.50	10.97	0.45	107389.50
8	4.65	3.16	79.62	9.95	15.05	11.11	0.50	104921.22
9	3.16	4.84	83.17	9.75	14.57	11.03	0.47	106067.54
10	2.76	3.13	76.96	9.49	15.27	10.72	0.52	105419.25
11	2.71	11.24	79.01	9.76	14.23	11.07	0.50	103148.46
12	6.78	5.47	74.91	10.10	13.88	11.04	0.53	101053.83
13	14.76	8.53	73.87	10.44	14.37	10.81	0.51	102814.42
14	24.38	29.29	86.01	11.69	12.79	11.76	0.52	93026.24
15	24.32	62.89	96.11	13.13	11.30	12.87	0.50	84768.92
16	8.51	6.92	100.28	11.74	12.79	12.66	0.49	90512.32
17	5.35	3.87	83.38	10.96	12.46	12.05	0.54	88600.11
18	9.20	4.74	76.25	10.46	14.00	10.97	0.49	100464.67
19	8.29	1.74	81.44	10.07	15.13	10.95	0.49	103272.08
20	10.99	8.39	79.57	10.40	15.21	10.80	0.45	106911.35
21	9.45	2.97	82.85	10.09	15.70	10.89	0.46	105126.05
22	7.70	3.45	79.11	9.95	14.90	10.96	0.50	104574.16
23	4.97	4.99	84.46	9.88	15.08	11.01	0.49	105796.94
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	9.53	9.26	81.27	10.43	14.25	11.17	0.49	102787.96
最 大 值	24.38	62.89	100.28	13.13	15.70	12.87	0.57	110451.88
發生時間	14	15	16	15	21	15		5
最 小 值	2.71	1.74	73.87	9.49	11.30	10.72	0.42	84768.92
發生時間	11	19	13	10	15	10		15
零點偏移	-0.04 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.08 %	0.04 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	5.56	1.21	92.32	5.02	12.77	12.25	0.24	75934.44
5	4.10	1.04	99.34	5.24	12.60	12.53	0.20	74060.96
6	3.34	2.13	94.73	5.10	13.29	12.28	0.25	75107.68
7	2.65	1.38	88.07	4.90	13.32	11.96	0.34	76950.09
8	2.22	22.58	96.46	4.85	14.00	11.91	0.37	77538.24
9	2.54	24.16	93.13	4.85	13.84	11.70	0.32	79376.86
10	2.52	3.33	72.44	4.81	13.93	11.75	0.33	78762.40
11	2.46	7.76	77.92	4.82	13.92	11.74	0.31	78751.98
12	3.53	6.04	73.37	4.96	13.32	11.70	0.41	79386.48
13	3.84	5.42	78.04	5.02	13.25	11.85	0.42	78377.68
14	3.27	10.65	90.57	5.09	13.63	12.10	0.41	75765.67
15	2.58	3.54	90.75	5.20	12.87	12.43	0.47	69828.54
16	2.52	3.80	82.57	5.07	12.40	12.21	0.47	73809.98
17	2.31	15.77	78.12	4.66	13.60	11.54	0.51	76999.56
18	1.98	12.96	81.19	4.66	13.42	11.63	0.48	78010.20
19	2.57	23.00	74.13	4.89	12.50	11.75	0.44	77932.51
20	3.57	18.10	71.58	5.03	12.20	11.92	0.46	76613.90
21	2.91	8.21	68.86	4.67	13.30	11.50	0.49	78620.83
22	2.49	18.69	71.49	4.67	13.40	11.55	0.50	78778.90
23	2.09	3.68	95.23	5.40	13.25	12.74	0.50	68802.51
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	2.95	9.67	83.52	4.95	13.24	11.95	0.40	76470.47
最 大 值	5.56	24.16	99.34	5.40	14.00	12.74	0.56	79386.48
發生時間	4	9	5	23	8	23		12
最 小 值	1.98	1.04	68.86	4.66	12.20	11.50	0.14	68802.51
發生時間	18	5	21	17	20	21		23
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	-0.01 %	0.01 %		-0.14	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.62	25.75	110.99	7.71	15.88	10.42	1.35	91741.24
1	11.14	7.33	57.12	3.86	8.66	15.46	1.36	94250.71
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	16.22	14.96	91.95	8.13	17.85	9.31	1.46	89708.48
10	22.50	33.48	91.80	8.36	18.26	9.14	1.46	94454.64
11	20.18	27.76	93.05	8.53	17.54	9.46	1.46	88462.90
12	26.95	48.16	79.51	11.98	17.68	8.73	1.49	88076.61
13	18.78	36.32	80.39	9.55	17.84	8.68	1.48	87407.04
14	17.33	14.83	97.27	8.91	17.56	10.16	1.48	78645.50
15	22.17	66.54	119.67	9.27	15.38	11.54	1.47	75485.54
16	22.39	26.58	118.57	9.32	15.35	11.63	1.49	78390.89
17	13.83	12.66	86.30	8.21	17.20	9.69	1.44	78378.60
18	13.85	3.72	92.91	8.43	18.88	9.33	1.44	84900.13
19	23.00	17.33	86.44	8.42	17.16	9.16	1.43	94154.63
20	25.17	18.05	83.83	8.78	17.14	9.20	1.42	92574.42
21	19.86	10.10	88.55	8.29	18.09	9.11	1.44	92496.59
22	15.11	37.22	80.83	8.99	18.42	8.67	1.43	85523.15
23	10.17	26.93	110.15	9.53	17.47	10.84	1.47	80366.32
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	19.07	25.16	92.31	8.60	16.84	10.03	1.43	86765.73
最 大 值	26.95	66.54	119.67	11.98	18.88	15.46	1.61	94454.64
發生時間	12	15	15	12	18	1		10
最 小 值	10.17	3.72	57.12	3.86	8.66	8.67	1.34	75485.54
發生時間	23	18	1	1	1	22		15
零點偏移	-0.02 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.00 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.35 %	-0.12 %	0.07 %	0.12 %		-0.09	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %