

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月12日

報表日期: 111年09月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.26	3.28	60.86	0.70	19.12	9.96	1.31	79123.22
1	12.27	3.47	70.26	0.53	18.43	11.09	1.33	71199.28
2	12.20	3.82	53.83	0.36	18.55	11.15	1.31	71377.07
3	13.36	3.05	49.83	0.44	18.20	10.61	1.30	74839.35
4	13.50	3.34	48.76	0.59	18.17	10.45	1.31	76779.06
5	11.38	1.84	66.07	0.74	17.44	10.80	1.30	76091.94
6	14.18	2.71	58.38	0.65	17.61	10.62	1.30	75626.53
7	9.38	9.46	49.02	0.59	19.37	9.79	1.30	80518.10
8	12.40	7.51	45.33	0.45	17.06	10.95	1.30	73906.00
9	12.98	8.04	52.17	0.52	17.71	10.62	1.31	77949.63
10	13.21	11.04	45.66	0.44	18.62	10.15	1.31	80632.98
11	12.19	1.07	47.83	0.39	18.53	9.99	1.34	79471.09
12	13.21	3.37	48.35	0.40	18.22	10.23	1.30	78879.92
13	12.20	4.41	44.34	0.28	17.52	10.52	1.30	77423.40
14	11.25	7.11	49.69	0.35	17.96	10.69	1.30	75480.23
15	13.14	3.33	48.79	0.57	16.56	10.99	1.30	78817.48
16	10.68	3.47	49.11	0.37	16.36	11.17	1.30	76898.37
17	12.20	3.02	52.68	0.44	16.90	11.17	1.30	74347.00
18	12.06	3.10	49.71	0.51	16.76	11.06	1.30	73929.88
19	13.11	4.09	46.81	0.67	16.86	10.58	1.30	75915.52
20	11.45	6.60	49.72	0.44	17.47	10.75	1.30	76133.55
21	9.76	1.98	56.02	0.22	17.40	11.37	1.30	70683.82
22	12.02	2.62	55.33	0.35	18.68	10.49	1.30	75681.04
23	11.91	5.43	41.75	0.24	17.86	10.52	1.30	76474.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.18	4.46	51.68	0.47	17.81	10.66	1.30	76174.10
最 大 值	14.18	11.04	70.26	0.74	19.37	11.37	1.37	80632.98
發生時間	6	10	1	5	7	21		10
最 小 值	9.38	1.07	41.75	0.22	16.36	9.79	1.27	70683.82
發生時間	7	11	23	21	16	7		21
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.76 %	0.31 %	0.03 %	0.19 %		0.14	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								