

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月03日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.85	3.06	88.27	10.29	15.25	11.72	0.73	84246.29
1	2.45	1.12	88.51	10.70	14.93	12.05	0.76	81171.08
2	2.08	1.24	87.93	10.03	16.07	11.40	0.75	87322.52
3	2.37	2.06	81.40	10.32	14.77	11.81	0.80	82795.14
4	4.02	3.39	81.44	10.56	13.81	11.96	0.78	81951.48
5	6.40	1.36	88.52	10.74	13.80	12.24	0.78	81746.95
6	3.24	3.82	74.30	9.89	14.86	11.58	0.79	85380.60
7	4.01	1.45	78.90	10.08	14.60	11.76	0.77	83648.88
8	2.93	3.15	81.95	9.72	16.58	11.14	0.77	88363.08
9	2.54	2.71	85.83	9.97	16.80	11.42	0.82	83310.49
10	2.14	2.41	84.13	10.06	16.19	11.60	0.84	83401.02
11	2.18	1.55	89.22	10.58	15.15	12.18	0.84	78914.29
12	1.67	4.31	76.09	10.06	15.70	11.67	0.85	81482.77
13	1.93	1.25	93.04	10.29	14.86	12.02	0.85	80191.37
14	2.34	0.92	109.66	11.20	14.10	12.75	0.91	74078.49
15	1.66	2.22	109.36	11.06	14.87	12.51	0.88	73600.95
16	1.74	4.66	125.51	12.06	13.58	13.18	0.95	71067.69
17	1.38	3.84	102.63	11.61	13.54	12.89	0.91	71608.52
18	1.24	2.54	107.35	11.97	13.95	13.23	0.86	69616.12
19	1.17	1.65	99.71	11.23	14.50	12.73	0.90	74585.68
20	1.38	1.61	104.22	11.20	14.16	12.72	無效	73922.67
21	1.18	4.02	110.56	11.70	15.03	13.04	0.91	70315.65
22	1.13	1.61	92.55	10.92	14.87	12.53	0.87	75649.14
23	1.56	1.99	82.57	10.54	14.48	12.26	0.85	77135.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平均 值	2.32	2.41	92.65	10.70	14.85	12.18	0.83	78979.44
最大 值	6.40	4.66	125.51	12.06	16.80	13.23	1.02	88363.08
發生時間	5	16	16	16	9	18		8
最 小 值	1.13	0.92	74.30	9.72	13.54	11.14	0.71	69616.12
發生時間	22	14	6	8	17	8		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.20 %	-0.11 %	0.01 %		-0.01	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月03日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.34	0.46	93.55	5.30	13.79	12.10	0.46	72798.95
1	2.14	0.57	87.64	5.23	14.69	11.97	0.46	73727.69
2	2.34	0.57	100.62	5.49	13.40	12.27	0.47	72482.67
3	3.31	0.57	96.92	5.56	11.84	12.29	0.48	73911.30
4	2.72	1.05	92.64	5.31	12.79	12.11	0.47	74574.94
5	3.04	0.78	91.72	5.25	13.57	11.97	0.47	75085.31
6	2.49	16.63	85.86	5.59	12.25	12.29	0.47	73628.70
7	2.24	0.55	99.90	5.21	13.44	12.26	0.48	72223.70
8	1.97	0.63	93.90	5.32	13.34	12.36	0.45	72256.57
9	1.55	9.28	121.93	6.49	11.84	13.67	0.60	61527.83
10	1.49	1.25	119.79	5.84	13.11	13.12	0.53	65742.06
11	1.47	0.37	105.20	5.28	13.73	12.33	0.52	71916.55
12	1.57	1.32	90.81	5.37	13.30	12.38	0.53	71456.84
13	1.60	1.78	102.33	5.58	13.39	12.72	0.54	68081.32
14	1.54	11.16	98.57	6.13	11.83	13.28	0.55	64820.51
15	1.51	54.95	109.15	6.58	11.91	13.77	0.65	60153.81
16	1.34	75.46	115.16	7.10	10.94	13.93	0.78	59724.85
17	1.43	0.04	113.69	5.36	13.63	12.45	0.53	69855.24
18	1.48	0.75	103.71	5.77	12.32	13.03	0.50	65852.25
19	1.27	78.53	107.34	7.20	12.36	14.26	0.65	56103.25
20	5.76	53.29	133.11	17.70	9.98	15.17	無效	50106.05
21	0.83	23.42	136.17	7.71	10.79	14.41	0.97	56172.38
22	0.92	7.01	124.82	6.05	12.53	13.41	0.69	63258.56
23	0.85	34.54	128.79	7.35	10.92	14.14	0.92	58301.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平均 值	1.97	15.62	106.39	6.41	12.57	12.99	0.58	66823.46
最大 值	5.76	78.53	136.17	17.70	14.69	15.17	1.25	75085.31
發生時間	20	19	21	20	1	20		5
最 小 值	0.83	0.04	85.86	5.21	9.98	11.97	0.43	50106.05
發生時間	21	17	6	7	20	1		20
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.12	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.32 %	-0.03 %	-0.17 %	0.07 %		0.07	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月03日